



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
РОСТЕХНАДЗОРА

Приложение к акту проверки
№ 30-028/16 от 05.04.2016 г.

ПРЕДПИСАНИЕ № 30-028П/16

Сл. Большая Орловка
(место составления)

05.04.2016г.
(дата составления)

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение детский сад «Сказка» сл.
Большая Орловка
(МБДОУ д/с "Сказка" сл. Б. Орловка)
(наименование проверяемого юридического лица)

заведующий МБДОУ д/с "Сказка" сл. Б. Орловка,
Короткова Татьяна Юрьевна
(должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица)

Государственным инспектор Северо-Кавказского управления Ростехнадзора, Рыльковым Евгением Петровичем, в результате проверки проведенной на основании распоряжения заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 1724/Р от 17.03.2016г. МБДОУ д/с «Сказка» сл. Б. Орловка выявлены нарушения обязательных требований (нормативных) правовых актов:

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Сроки устранения нарушения
1.	Без получения разрешения от органов госэнергонадзора. Потребителем произведена подача напряжения на электроустановки нового модульного детского сада МБДОУ д/с "Сказка" сл. Б. Орловка	«Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей утвержденные приказом Минэнерго России от 13.01.2003 № 6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.2003 № 4145, далее ПТЭЭП п. 1.3.11.	05.07.2016г

2.	Не определены сроки технического обслуживания и ремонта технологической станции Потребителя - ТЭП	ПТЭЭП п.3.3.10.	05.07.2016г
3.	Не указаны сведения о наличии резервных стационарных ТЭП, их установленная мощность и значение номинального напряжения в договоре энергоснабжения и не отражено наличие ТЭП на электрических схемах.	ПТЭЭП п.3.3.12.	05.07.2016г
4.	Отсутствует блокировка между коммутационными аппаратами, исключающая возможность одновременной подачи напряжения в сеть Потребителя и в сеть энергоснабжающей организации.	ПТЭЭП п.3.3.5.	05.07.2016г
5.	Отсутствует журнал регистрации продолжительности работы ТЭП на холостом ходу или под нагрузкой, а также результаты осмотров и проверок работы станции.	ПТЭЭП п.3.3.11.	05.07.2016г

1. На основании части 1 статьи 17 Федерального закона 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 г. № 401

Вам предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные для этого сроки и направить заместителю руководителя Северо-Кавказского управления Ростехнадзора по адресу: 344029, г. Ростов-на-Дону, ул. Селиванова, 66, тел./факс 290-88-78/227-95-14 уведомление об исполнении предписания

(наименование органа, издавшего документ о проведении проверки, почтовый адрес)

2. В случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений, в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки Вы вправе представить в Северо-Кавказское управление Ростехнадзора в письменной форме возражение в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.

Предписание от 05.04.2016г. № 30-028П/16 составлено на 2 страницах в 2-х экземплярах.


Предписание выдали (выдал)


(подпись)

Рыльков Е.П.
(расшифровка подписи)

Руководитель (представитель по доверенности):

заведующий МБДОУ д/с "Сказка" сл. Б. Орловка, Короткова Татьяна Юрьевна
(должность, фамилия, имя, отчество (№ и дата доверенности))

 Короткова Т.Ю.
(подпись, дата)

Отметка об отказе от ознакомления и получения экземпляра предписания:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)