

	2-го типа размером 0,6x0,8 метра по за-крепленным стальным стремян-кам.			
2	На объекте защиты, руководителем организации при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.3.3. коридор 1го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участ-ки, не превышающие 60 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требовани-ях пожарной безопас-ности" ст.88 ч.1	01.10.2017	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения од-ного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установ-ленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Феде-ральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные тех-ническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулирова-нии", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установлен-ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: ру-ководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имуще-ства; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи-тели организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)
«28» октября 2016 г.
М.Л.П.*

Ладный А.А. Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Пер-вомайского отделения надзорной деятельности и про-филактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

Предписание для исполнения получил:

Назарен Артурович Машкович директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» октября 2016 г.

(подпись)

	2-го типа размером 0,6x0,8 метра по за-крепленным стальным стремян-кам.			
2	На объекте защиты, руководителем организации при эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение требований нормативного документа по пожарной безопасности СП 1.13130.2009 п. 4.3.3. коридор 1го этажа длиной более 60 м не разделен противопожарной перегородкой 2-го типа на участ-ки, не превышающие 60 м.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требовани-ях пожарной безопас-ности" ст.88 ч.1	01.10.2017	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения од-ного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установ-ленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Феде-ральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные тех-ническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулирова-нии", и нормативными документами по пожарной безопасности. 123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установлен-ный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: ру-ководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имуще-ства; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководи-тели организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

(подпись)
«28» октября 2016 г.
М.Л.П.*

Ладный А.А. Государственный инспектор г. Ростова-на-Дону по пожарному надзору - Старший инспектор Пер-вомайского отделения надзорной деятельности и про-филактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ростову-на-Дону УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области

Предписание для исполнения получил:

Назарен Артем Иванович директор

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«28» октября 2016 г.

(подпись)