



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

Главное управление МЧС России по Республике Крым  
**Управление надзорной деятельности**  
Отделение надзорной деятельности по Симферопольскому району

ул. Павленко, 26, г. Симферополь, 295051  
mail: simf\_ro\_mns@mail.ru

**Предписание № 54/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ «КОНСТАНТИНОВСКАЯ ШКОЛА»  
СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Симферопольского района по пожарному надзору от «10» мая 2017 года, № 54, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 11:00 до 13:00, 15.05.2017 г. с 12:30 по 15:00 22.05.2017 г. проведена проверка начальником отделения надзорной деятельности по Симферопольскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым майором внутренней службы Чишко Павлом Михайловичем, инспектором отделения надзорной деятельности по Симферопольскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым старшим лейтенантом внутренней службы Шаповаловым Иваном Михайловичем помещений и на территории МБОУ «Константиновская школа» Симферопольского района по адресу: Симферопольский район, с. Константиновка, ул. Школьная, 1

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с : ответственным за Директором МБОУ «Константиновская школа»  
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	
1.	Запретить эксплуатацию электропроводов и кабелей с	(п.42 п/п «а» Правил противопожарного режима в	01.06.18 г.	

	изоляции	утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)		
2.	Укомплектовать пожарный щит согласно норм	(п. 481 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390)	01.06.18 г.	
3.	Предоставить акты проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водоснабжения	(п.55 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);	01.06.18 г.	
4.	руководителю организации укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения	(п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);	01.06.18 г.	
5.	Выполнить пожарные шкафы пожарных кранов из негорючих материалов	(п. 57 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390);	01.06.18 г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД по Симферопольскому району  
УНД ГУ МЧС России  
по Республике Крым  
майор внутренней службы Чишко П.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.\*

« 27 » мая 2017 г.

Инспектор ОНД по Симферопольскому району  
УНД ГУ МЧС России  
по Республике Крым  
старший лейтенант внутренней службы  
Шаповалов И.М.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.\*

« 22 » мая 2017 г.

Предписание для исполнения получил:



(должность, фамилия, инициалы)



(подпись)

« 22 » мая 2017 г.

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным  
ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий

Инспектор ОНД по Симферопольскому району  
УНД ГУ МЧС России по Республике Крым  
Шаповалов И.М.

В соответствии с требованиями...

№	Наименование объекта	Пункт (район и адрес) и наименование организации, осуществляющей эксплуатацию	Срок действия предписания	Объем работ
1	Взрывопожароопасный объект	№ 43 в/о «В.Пром. Инженерно-строительное предприятие»	01.06.18 г.	...