



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности по Тарасовскому району

Почтовый адрес: 346050, Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Ленина, 81.

Телефон (факс): (86386) 31-2-69. E-mail: gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

« 04 » апреля 2016 г.

(дата составления акта)

15 час. 30 мин.

(время составления акта)

п. Тарасовский

(место составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1

По адресу/адресам: Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Мира, 25а
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) № 1 от 11 января 2016 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Образовательный технический центр»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

« 19 » января 2016 г. с 16 час. 00 мин. до - час. - мин. Продолжительность

« 04 » апреля 2016 г. с - час. - мин. до 15 час. 30 мин. Продолжительность 20 рабочих дней

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Тарасовскому району управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении
выездной проверки) Зайцева Елена Ивановна ✓

(фамилия инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Захаров Алексей Геннадьевич - начальник отделения надзорной
деятельности по Тарасовскому району управления надзорной деятельности и профилактической
работы Главного управления МЧС России по Ростовской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Зайцева Елена Ивановна – директор МБОУДО «ОТЦ»

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

✓ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	п. 3 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. N 390 (далее – ППР РФ)
2.	Для проведения вводного противопожарного инструктажа не оборудовано специальное помещение с наглядными пособиями и учебно-методическими материалами.	п. 13 Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденных приказом МЧС России от 12.12.2007г. № 645 и зарегистрированных в Минюсте 21.01.2008 г. № 10938
3.	Не все огнетушители, установленные на объекте, имеют порядковые номера, которые должны быть нанесены на корпуса огнетушителей белой краской.	п. 475 ППР РФ
4.	В специальном журнале произвольной формы не ведется учет периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	п. 478 ППР РФ
5.	Направление движения к пожарному гидранту и водоему, являющимися источниками противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	п. 55 ППР РФ
6.	Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки.	п. 61 ППР РФ
7.	На пути эвакуации в помещении общего коридора для отделки стен применены деревянные панели с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1.	ст. 134 ч. 6 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ)
8.	На пути эвакуации в помещении общего коридора применено лакокрасочное покрытие пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	ст. 134 ч. 6 № 123-ФЗ
9.	В нарушение п. 7.62 СНИП 23-05-95 на объекте не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение.	ст. 51 ч. 4 № 123-ФЗ

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

■ нарушений не выявлено _____


Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

✓ 
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Приписки № 1/2 от 04.04.2016 г.,
Протокол по 2.1 №№ 3, 6; по 2.3 № 4; по 2.4 № 5 от 04.04.2016 г.

Подписи лиц, проводивших
проверку:


Начальник ОНД по Тарасовскому району УНД и ПР
Главного управления МЧС России по Ростовской области
А.Г. Захаров



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУДО «ОТЦ» Зайцева Е.И.

« 04 » апреля 2016 г.

✓ 
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)