

Утверждаю
Директор МБОУ
«Константиновская школа»
Симферопольского района
Республики Крым
М.В. Маршалок



ПЛАН

мероприятий по устранению нарушений согласно предписанию

№ 54/1/1 от «22» мая 2017 года

№	Нарушения, которые необходимо устранить	Срок выполнения	Ответственный	Отметка о выполнении
1.	Запретить эксплуатацию электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции	До 01.06.2017	Гончаренко И.Г.	
2.	Доукомплектовать пожарный щит согласно норм	До 01.01.2018	Маршалок М.В.	
3.	Укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного водоснабжения	До 01.05.2018	Маршалок М.В.	
4.	Выполнить пожарные шкафы пожарных кранов из негорючих материалов	До 01.05.2018	Маршалок М.В.	
5.	Предоставить акты проверки работоспособности сетей внутреннего противопожарного водоснабжения.	До 01.06.2017	Кравченко О.А.	

Мероприятия разработал ответственный за пожарную безопасность

Кравченко О.А.