



СПЕЦИФИКАЦИЯ
разъединительного пульта

№ п/п	наименование	ед. изм	кол -во
1.	Разъединитель силовой Р/НД-1-10Б/200НУХ/1	шт.	1.
2.	Ручное управление	шт.	1.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- Для исключения возможности проезда между концевыми опорами 0,4 кВ и КТП должны быть приняты следующие меры:
 - установить данные опоры возможно ближе к подстанции;
 - установка в промежутке искусственных препятствий;
- При монтаже проводов должны быть обеспечены стрелы подвеса равные:
 - в пролете длиной 3м – 0,15м;
 - в пролете длиной 7м – 0,5 м.
- Стойку СВ-105 для стропильства В/Л-10 кВ обетонировать .

					№ 71-16-3		
					Капитальный ремонт электрооборудования и пешеходной зоны стадиона "Урожай" по адресу: Красноярский край Павловский район с/п. Павловская ул. Горького, 304		
Исполн	Листов	Всего	Подпись	Дата	Электрооборудование.		
Разработ.	Подписан	А.А.		06.2016	Трансформаторная подстанция.		
Проектиров.	Сметанова	Г. В.		06.2016	Сметы	Лист	19
И. контр.	Сметанова	Г. В.		06.2016	Схема присоединения В/Л-10 кВ к КТПН через разъединитель Р/НД-1-10		
					ООО "Павловская проектно – сметная группа"		