



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
355002 г. Ставрополь ул. Державина, 191-а E-mail: Fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отдел надзорной деятельности по Буденновскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

356800, г. Буденновск ул. Красная, 218 E-mail: budenovsk77@bk.ru, факс, тел. 8(86559) 2-14-47

Единый телефон доверия государственной противопожарной службы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,  
Телефон доверия Северо-Кавказского регионального центра 8(8793) 39-99-99

**Предписание № 174/1/155  
об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

13.09.2016

*Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  
«Детский сад комбинированного вида № 7 «Аленький цветочек»  
города Буденновска Буденновского района»*

(наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

*Заведующая Сидоренко Анна Тихоновна*

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

по исполнению распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **отдела надзорной деятельности по Буденновскому району по пожарному надзору**

(наименование органа ГПН)

№ 174 от «05» сентября 2016 года, ст. 6 Федерального закона от 21 января 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

« 09 » сентября 2016 г. с 10 час. 00 мин. до \_\_\_\_\_ час. 00 мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

« 13 » сентября 2016 г. с \_\_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность \_\_\_\_\_

проведена проверка заместителем главного государственного инспектора Буденновского района по пожарному надзору капитаном в.с. службы Химиным Сергеем Александровичем

(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

*Здания школы МДОУ ДС № 7 города Буденновска, г. Буденновск, ул. Школьная, 54*

пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующей МДОУ ДС № 7 г. Буденновска Сидоренко А.И.*

(указывается должность, фамилия, имя, отчество лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 января 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № Препи-сания | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения | Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ных) нарушены                  | Срок устранения нарушения нарушения обязательных требований пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                             | 3                                                                                                                                                                                                              | 4                                                                                 | 5                                                              |
| 1.            | Пройти обучение пожарнотехническому минимуму ответственному за пожарную безопасность.                         | (№123-ФЗ ст. 151; Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2013 п. 3; НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» утв. Приказом МЧС Рос- | 17.10.2016                                                                        |                                                                |

|    |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                              |            |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|    |                                                                             | ени № 645 от 12.12.2007<br>пункты 31-40)                                                                                                                                                                                     |            |  |
| 2. | В помещении варочной здания<br>кухни, установить пожарные из-<br>вещатели.  | (№ 123-ФЗ от 22.07.2008<br>ст. 151; НПБ 88-2001<br>«Установки пожаротуше-<br>ния и сигнализация. Нор-<br>мы проектирования.»<br>Утверждены приказом<br>ГУГПС МВД России от 4<br>июня 2001 г. № 31 п.<br>12.16; ППР РФ п. 61) | 17.10.2016 |  |
| 3. | В помещении прачечной здания<br>кухни, установить пожарные из-<br>вещатели. | (№ 123-ФЗ от 22.07.2008<br>ст. 151; НПБ 88-2001<br>«Установки пожаротуше-<br>ния и сигнализация. Нор-<br>мы проектирования.»<br>Утверждены приказом<br>ГУГПС МВД России от 4<br>июня 2001 г. № 31 п.<br>12.16; ППР РФ п. 61) | 17.10.2016 |  |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 января 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Заместитель главного государственного инспектора  
Буденновского района по пожарному надзору*  
*капитан в.н. службы Химин С.А.*

(подпись, фамилия, инициалы государственного инспектора  
по пожарному надзору)

«13» сентября 2016 г.



Предписание для исполнения получил:

*Заведующий*

*М.Ю. ДС № 7 г. Буденновска*

*Сидоренко А.Т.*

(подпись, фамилия, инициалы)

«13» сентября 2016 г.

*(подпись)*

\* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору