



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: 344018, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.

Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

Отделение надзорной деятельности по Тарасовскому району

Почтовый адрес: 346050, Ростовская область, Тарасовский район, п. Тарасовский, ул. Ленина, 81.

Телефон (факс): (86386) 31-2-69. E-mail: gpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

ПРЕДПИСАНИЕ № 1/2

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя)

«Образовательный технический центр» директор Зайцева Елена Ивановна

во исполнение распоряжения начальника ОНД по Тарасовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Захарова А.Г. № 1 от 11.01.2016г.; ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период с 19 января по 04 апреля 2016г. проведена проверка главным государственным инспектором Тарасовского района по пожарному надзору майором внутренней службы Захаровым А.Г. Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения дополнительного образования «Образовательный технический центр», расположенного по адресу: Ростовская область Тарасовский район п. Тарасовский ул. Мира, 25а

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Зайцевой Еленой Ивановной – директором МБОУДО «ОТЦ»

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Пункта предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не определены порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012г. N 390 (далее – ППР РФ) п. 3 Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности. Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума определяются руководителем организации. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с нормативными доку-	10.05.2016	


		ментами по пожарной безопасности.		
2.	Для проведения вводного противопожарного инструктажа не оборудовано специальное помещение с наглядными пособиями и учебно-методическими материалами.	Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 12.12.2007г. № 645 и зарегистрированные в Минюсте 21.01.2008 г. № 10938, п. 13 Вводный инструктаж проводится в специально оборудованном помещении с использованием наглядных пособий и учебно-методических материалов.	10.05.2016	
3.	Не все огнетушители, установленные на объекте, имеют порядковые номера, которые должны быть нанесены на корпуса огнетушителей белой краской.	ППР РФ п. 475 Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь паспорт и порядковый номер. Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.		
4.	В специальном журнале произвольной формы не ведется учет периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей.	ППР РФ п. 478 Руководитель организации обеспечивает наличие и исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей. Учет наличия, периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей, а также иных первичных средств пожаротушения ведется в специальном журнале произвольной формы.		
5.	Направление движения к пожарному гидранту и водоему, являющимися источниками противопожарного водоснабжения, не обозначено указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	ППР РФ п. 55 Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов. Руководитель организации при отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого извещает об этом подразделение пожарной охраны. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. Направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.		
6.	Не организовано не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре с оформлением соответствующего акта проверки.	ППР РФ п. 61 Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопас-	01.08.2016	

		ности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.		
7.	На пути эвакуации в помещении общего коридора для отделки стен применены деревянные панели с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ1.	Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – № 123-ФЗ) ст. 134 ч. 6 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	01.08.2016	
8.	На пути эвакуации в помещении общего коридора применено лакокрасочное покрытие пола с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2.	№ 123-ФЗ ст. 134 ч. 6 Область применения декоративно-отделочных, облицовочных материалов и покрытий полов на путях эвакуации и в зальных помещениях (за исключением покрытий полов спортивных арен спортивных сооружений и полов танцевальных залов) в зданиях различных функционального назначения, этажности и вместимости приведена в таблицах 28 и 29 приложения к настоящему Федеральному закону.	01.08.2016	
9.	В нарушение п. 7.62 СНиП 23-05-95 на объекте не предусмотрено аварийное (эвакуационное) освещение.	№ 123-ФЗ ст. 51 ч. 4 Состав и функциональные характеристики систем противопожарной защиты объектов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.	01.08.2016	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008г. ст. 6 ч. 1 (п. 1, п. 2)**

 (подпись) М.Л.П. ПО ТАРАСОВСКОМУ РАЙОНУ		Начальник ОНД по Тарасовскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области Захаров А.Г.
"04" апреля 2016 г.		(должность, Ф.И.О. государственного инспектора ГПН)

Предписание для исполнения получил:

 (подпись)		Директор МБОУДО «ОТЦ» Зайцева Елена Ивановна
"04" апреля 2016 г.		(должность, фамилия, инициалы)