



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области  
в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах»

Испытательный лабораторный центр

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № РОСС RU.0001. 510595

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 13.01.2014

Юридический адрес: пер.Отдельный,3, г.Екатеринбург, 620078 тел.(343)374-13-79; факс (343)374-47-03  
Реквизиты: ОКПО 01944619 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969/66700100

Фактический адрес: ул. Ленина, 125, г. Алапаевск, 624600 тел. (34346) 3-18-66; факс (34346) 3-18-66  
ОКПО 01901231 ОГРН 1056603530510 ИНН/КПП 6670081969 / 667743001  
р/сч 40501810100002000002 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург

## ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 15094 от 31 октября 2016 г.

1. Наименование предприятия, организации (заявитель): МКОУ "Санкинская сош"

2. Юридический адрес: Алапаевский район, п. Санкино, улица Торговая, 13

3. Наименование образца (пробы): Вода из разводящей сети

4. Место отбора: МКОУ "Санкинская сош", Алапаевский район, п. Санкино, улица Торговая, 13, раковина для мытья рук

5. Условия отбора, доставки

Дата и время отбора: 21.10.2016 08:00

Ф.И.О., должность: Павлова И. А. помощник санитарного врача

Условия доставки: автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 21.10.2016 10:00

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб."

6. Дополнительные сведения: Протокол (акт) отбора № 15094 от 21.10.2016

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 3815 от 03.10.2016  
заявка № 3116 от 30.09.2016

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"

8. Код образца (пробы): хим.16.15094 ш Ал

9. Средства измерений:

| № п/п | Тип прибора                     | Заводской номер | № свидетельства о поверке | Срок действия |
|-------|---------------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| 1     | Спектрофотометр UNICO 1200/1201 | WP0712012       | 746149 от 10.12.2015      | 09.12.2016    |

10. Условия проведения испытаний: соответствуют нормативным требованиям

# Результаты испытаний

| №№<br>п/п                                                                                                                                                                                             | Определяемые<br>показатели | Единицы<br>измерения | Результаты<br>испытаний | Величина<br>допустимого<br>уровня | НД на методы<br>исследований |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| <b>ОРГАНОЛЕПТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ</b><br>Образец поступил 21.10.2016 10:30<br>Регистрационный номер пробы в журнале 15094<br>дата начала испытаний 21.10.2016 10:30 дата выдачи результата 28.10.2016 13:02 |                            |                      |                         |                                   |                              |
| 1                                                                                                                                                                                                     | Запах                      | балл                 | 0                       | 2                                 | ГОСТ 3351-74                 |
| 2                                                                                                                                                                                                     | Привкус                    | балл                 | 0                       | 2                                 | ГОСТ 3351-74                 |
| 3                                                                                                                                                                                                     | Цветность                  | градус               | 6,4±1,9                 | 20                                | ГОСТ 31868-2012              |
| 4                                                                                                                                                                                                     | Мутность ( по формазину )  | ЕМФ                  | 1,27±0,25               | 2,6                               | ПНД Ф 14.1:2.4.213-05        |
| ФИО лица, ответственного за проведение испытаний: Кабанова Е. М., заведующая лабораторией контроля химических факторов                                                                                |                            |                      |                         |                                   |                              |

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Кабакова Н. А. мед. статистик

Заведующая лабораторией контроля химических факторов Кабанова Е.М.

Главный врач филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в г. Алапаевск, Алапаевском, Артемовском и Режевском районах» Кабакова М.С.

м.п. " 31 " октября 2016

г.







