

Муниципальное казенное образовательное
учреждение дополнительного образования
«Дом детского творчества»
станции Атаманской
муниципального образования Павловский район
352065, Российская Федерация,
Краснодарский край, Павловский район,
станция Атаманская, ул. Октябрьская, д. № 31.
тел.: 8 (86191) 4-95-84.
ИНН 2346008342 ОГРН 1022304479526
09.06.2021 № 126
на № _____ от _____

Заместителю прокурора района
юристу I класса
О.В. Устимову

Ответ на представление

В ответ на представление «Об устранении нарушений законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологического, бюджетного законодательства, о противодействии терроризму, противопожарного законодательства» администрацией учреждения было рассмотрено настоящее Представление 19.05.2021 года, где осуществлены следующие мероприятия по устранению отмеченных нарушений, причин и условий, им способствующих:

- по результатам обследования установлено, что подверглась разрушению отмостка здания, ввиду чего происходит намокание фундамента здания учреждения, что способствует образованию грибка и плесени (направлено письмо в службу единого заказчика для изготовления проектно-сметной документация на изготовление отливов и отмостки);

- в ходе проверки выявлены факты установки обеззараживателей воздуха (бактерицидных ламп) с нарушением: над входной дверью отсутствует световое табло, отсутствует устройство, которое блокирует подачу питания на бактерицидный излучатель при открывании входной двери в помещение (направлено письмо начальнику УО о содействии в приобретении светового табло и установке устройств, которые блокируют подачу питания на бактерицидные лампы в количестве 7 шт.);

- учреждение не оборудовано системами оповещения и управления эвакуацией, либо автономными системами (средствами) экстренного оповещения работников, обучающихся и иных лиц находящихся на объекте (направлено письмо начальнику УО о содействии на установку системы оповещения);

- система видеонаблюдения не осуществляет архивированных данных (произведен ремонт системы видеонаблюдения, архивированные данные просматриваются, запись сохраняется в течение 35 суток);

- отсутствует в месте установки приемно-контрольного прибора автоматической пожарной сигнализации информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации (выполнено, информация с перечнем помещений размещена);

- обслуживание ОПС за апрель месяц 2021г. не проводилось, акт технического обслуживания и запись в журнале о проверке ОПС отсутствует

- (взято под контроль техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация средства обеспечения пожарной безопасности);

- за допущенные нарушения
заместитель директора по АХР
ответственности (приказ прилагается).

Ильяшук Александра Ивановна,
привлечена к дисциплинарной

Директор МБОУ ДО ДДТ
ст. Атаманской

Н.А. Дудник

Н.А. Дудник