

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Червлёновская средняя школа»
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

404186, Волгоградская область, Светлоярский район, село Червлёное, улица Ленина, 12а. ☎ (84477) 6-55-10, ✉ tsb1984@rambler.ru ИНН: 3426006494, КПП: 345801001

муниципальное казённое
общеобразовательное учреждение
«Червлёновская
средняя школа»
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области
« 16 » июля 2019 г.
№ 187
404186, Волгоградская область, Светлоярский район
с. Червлёное, ул. Ленина, 12а

Государственному инспектору
Котельниковского, Октябрьского и
Светлоярского районов
Калиманову Р.Ю.
директора МКОУ «Червлёновская СШ»
Светлоярского муниципального района
Волгоградской области
Кутыга Г.А.

Ответ на представление

На Ваше представление № 36-24/2019-4 от 17.06.2019 г. сообщая следующее:
Представление было рассмотрено администрацией МКОУ «Червлёновская СШ» и
приняты следующие решения и меры по результатам рассмотрения:

Нарушение	Принятые меры
Проверяемым лицом не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения	ООО «Клиф» произвёл работу по обеспечению работы эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, все выходы в настоящее время светятся (акт о приёмке выполненных работ от 28.06.2019 г.)
В помещении № 21 на 1 этаже, №№ 24,26,27 на 2 этаже горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 метров	Нарушение исправлено ООО «Клиф» (акт о приёмке выполненных работ от 28.06.2019 г.)
Проверяемым лицом не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты в помещении пищеблока	Нарушение исправлено ООО «Клиф» (акт о приёмке выполненных работ от 28.06.2019 г.)

За нарушение требований пожарной безопасности привлечено к дисциплинарной ответственности виновное должностное лицо – завхоз школы Абушахманова Т.Ф. (копия приказа прилагается).

Директор школы: _____ Г.А.Кутыга

