

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 36-6/2018/3
по делу об административном правонарушении

«07» марта 2018 г.

р.п. Светлый Яр
(место рассмотрения)

Я, главный государственный инспектор Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов
Волгоградской области по пожарному надзору

(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица, вынесшего постановление)

Костерин Андрей Юрьевич

руководствуясь статьей 29.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
рассмотрев протокол об административном правонарушении от 01.03.2018 года

в отношении гражданина (ки) РФ Абушахмановой Татьяны Фагимовны
(гражданство, фамилия, имя, отчество)

Дата и место рождения 09.06.1977 г., уроженка р.Калмыкия Малодербетовский р-н с/х им. Чапаева
Проживающий (ая) Волгоградская обл. Светлоярский район, с. Червленое, ул. Дружбы, 57
тел.

Место регистрации Волгоградская обл. Светлоярский район, с. Червленое, ул. Дружбы, 57
тел.

Работающий (ая) МКОУ Червленовская СШ, заведующий хозяйством
тел.

Вид дохода Заработная плата
(пенсия, стипендия, з/плата, вознаграждение, доходы от предпринимательской деятельности)

Документ, удостоверяющий личность Паспорт 85 02 156554 выдан Малодербетовским РОВД респ. Калмыкия от 06.11.2002 г.

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ,

УСТАНОВИЛ:

07 марта 2018 года в 15 часов 00 минут в служебном помещении отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам по адресу Светлоярский район р.п. Светлый Яр, пер. Дубовый, 36, при рассмотрении материалов административного дела по материалам проверки соблюдения требований пожарной безопасности, проведенной Прокуратурой Светлоярского района Волгоградской области установлено, что 13 февраля 2018 года в отношении МКОУ Червленовская средняя школа по адресу Волгоградская область, Светлоярский район, с. Червленое, ул. Ленина, 12а установлено, что заведующим хозяйством Абушахмановой Татьяной Фагимовной, являющаяся ответственным лицом за пожарную безопасность, (Приказ от 01.09.2017 г. № 194/7-ОД «О назначении ответственного за пожарную безопасность в МКОУ «Червленовская СШ»), согласно ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года, несущая персональную ответственность за нарушения требований пожарной безопасности на объекте здания МКОУ Приволжская СШ, нарушены требования Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации», а именно:

1. Возле кнопок ручного пуска автоматической установки пожарной сигнализации здания МКОУ Червленовская СШ отсутствуют соответствующие знаки пожарной безопасности, чем нарушены требования п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390; НПБ 160-97 табл. 3 п. 1;
2. Пожарно-контрольный прибор АКП «ВЕРС-16» автоматической установки пожарной сигнализации здания МКОУ Червленовская СШ находится в отключенном положении, чем нарушены требования п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390;
3. Кнопка ручного пуска автоматической установки пожарной сигнализации расположенная в помещении столовой здания МКОУ Червленовская СШ расположена на высоте более 1,5 м. от уровня пола, чем нарушены требования п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года №

- 390; ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.13.13.1 СП 5.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации автоматические. Нормы и правила проектирования»;
4. К огнетушителю ОП-4 (з) № 2 расположенному в коридоре первого этажа здания МКОУ Червленовская СШ отсутствует свободный доступ, чем нарушены требования п. 480 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность

ч. 2 ст. 4.2. КоАП РФ – лицо впервые совершило административное правонарушение (лицо ранее не привлекалось к административной ответственности)

В соответствии с ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях нарушение требований пожарной безопасности влечёт предупреждение или наложение административного штрафа на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Учитывая, что привлекаемое к административной ответственности лицо ранее не привлекалось к ответственности в соответствии с кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, а также санкция статьи 20.4 предусматривает административную ответственность в виде предупреждения,

(наличие обстоятельств предусмотренных ст. 4.2 КоАП РФ и ст. 4.3 КоАП РФ)

Таким образом и на основании изложенного и руководствуясь ст. 29.9 КоАП России,

ПОСТАНОВИЛ:

1) Признать

Абушахманову Татьяну Фагимовну

(Ф.И.О.)

виновной в совершении административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, и назначить ему (ей) административное наказание в виде

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

(указать вид и размер административного наказания в соответствии со ст. 3.5 КоАП России)

В соответствии со ст. ст. 30.1-30.3 КоАП России постановление может быть обжаловано начальнику УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области по адресу: г. Волгоград, ул. 13-й Гвардейской Дивизии, 15 А, либо в Светлоярский районный суд, находящийся по адресу: Волгоградская обл. Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, ул. Советская, 67

Разъяснить

Абушахмановой Татьяне Фагимовне


(Ф.И.О. лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении)

что, в соответствии с ч. 1 ст. 32.2. КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления настоящего постановления в законную силу.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может быть подана в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления. По истечении этого срока не обжалованное и не опротестованное постановление по делу об административном правонарушении вступает в законную силу и обращается к исполнению.

В соответствии с ч. 5 ст. 32.2. КоАП РФ при не уплате административного штрафа до «—» — 201 г. (указать дату истечения 60 дней со дня вступления постановления в законную силу), материалы дела будут направлены судебному приставу-исполнителю для взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. Также «—» — 201 г. в 10 ч. 00 мин., по адресу: Волгоградская обл. Светлоярский р.п., р.п. Светлый Яр, пер. Дубовый, 36 каб. № 7 в отношении Вас будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренный частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, и направлен для рассмотрения в соответствии со ст. 23.1 КоАП РФ в мировой суд Светлоярского района Волгоградской области.

«07» марта 2018 г.


(подпись)

Костерин Андрей Юрьевич
главный государственный инспектор
Котельниковского, Октябрьского и
Светлоярского районов Волгоградской
области по пожарному надзору

(Ф.И.О., должность лица, вынесшего постановление)

«__» _____ 2018 г.

(подпись)

(Ф.И.О. правонарушителя)

Постановление вступает в законную силу

«17» марта 2018 г.

Срок предъявления постановления к исполнению

«17» марта 2020 г.

При оплате административного штрафа за нарушения требований пожарной безопасности используются следующие реквизиты получателя платежа: Получатель УФК по Волгоградской области, ИНН 3444118546 КПП 344401001 (ГУ МЧС), р/с № 40101810300000010003, банк получателя Отделение Волгоград, БИК: 041806001, КБК 17711627000016000140, ОКТМО 18649000 наименование платежа: Административный штраф за нарушения ПБ по постановлению от 07.03.2018 г. № 36-6/2018/3

ОТМЕТКА об исполнении постановления:

Постановление № _____ от «__» _____ 20__ г. исполнено: «__» _____ 20__ г.

Постановление направлено для принудительного исполнения: «__» _____ 20__ г.

Исх. № _____



*Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий*

Главное управление МЧС России по Волгоградской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отделение надзорной деятельности по Светлоярскому району Волгоградской области

404171, Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Дубовый, 36.

e-mail: svetl-gpn@mail.ru

Директору
МКОУ Червленовская средняя школа
Солдатовой О.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 36-6/2018/4

в порядке ст. 29.13 КоАП РФ

07 марта 2018 г.

р.п. Светлый Яр

Я, Главный государственный инспектор Светлоярского района Волгоградской области по пожарному надзору, майор внутренней службы Костерин Андрей Юрьевич, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении № 36-6/2018 по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении завхоза МКОУ Червленовская СШ Абушахмановой Т.Ф., установил следующее:

13 февраля 2018 года в отношении МКОУ Червленовская средняя школа по адресу Волгоградская область, Светлоярский район, с. Червленое, ул. Ленина, 12а установлено, что заведующим хозяйством Абушахмановой Татьяной Фагимовной, являющаяся ответственным лицом за пожарную безопасность, (Приказ от 01.09.2017 г. № 194/7-ОД «О назначении ответственного за пожарную безопасность в МКОУ «Червленовская СШ»), согласно ст. 38 Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 года, несущая персональную ответственность за нарушения требований пожарной безопасности на объекте здания МКОУ Приволжская СШ, нарушены требования Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности», Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме в Российской Федерации», а именно:

1. Возле кнопок ручного пуска автоматической установки пожарной сигнализации здания МКОУ Червленовская СШ отсутствуют соответствующие знаки пожарной безопасности;
2. Пожарно-контрольный прибор АКП «ВЕРС-16» автоматической установки пожарной сигнализации здания МКОУ Червленовская СШ находится в отключенном положении;
3. Кнопка ручного пуска автоматической установки пожарной сигнализации расположенная в помещении столовой здания МКОУ Червленовская СШ расположена на высоте более 1,5 м. от уровня пола;
4. К огнетушителю ОП-4 (з) № 2 расположенному в коридоре первого этажа здания МКОУ Червленовская СШ отсутствует свободный доступ.

Тем самым совершено нарушение требований пожарной безопасности, а также, нарушение требований пожарной безопасности к внутреннему противопожарному водоснабжению, электроустановкам зданий, сооружений и строений, электротехнической продукции или первичным средствам пожаротушения либо требований пожарной безопасности об обеспечении зданий, сооружений и строений первичными средствами пожаротушения, то есть административное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

Вышеуказанные факты являются следствием недостаточного внимания, отсутствия контроля со стороны руководства организации к обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности на территории образовательного учреждения, которые согласно действующему законодательству, в

обязательном порядке должны соблюдаться всеми без исключения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно – правовых форм и форм собственности, должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами РФ, иностранными гражданами в целях защиты жизни и здоровья, имущества, охраны окружающей среды. Согласно ст. 37 Федерального Закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г., руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению, несут персональную ответственность за невыполнение требований пожарной безопасности.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ.

ВАМ НЕОБХОДИМО:

Принять меры к устранению и недопущению впредь выявленных в ходе проверки фактов невыполнения обязательных требований пожарной безопасности, выполнению законных требований должностных лиц государственного пожарного надзора, а также недопущению впредь фактов нарушений требований пожарной безопасности.


Вам необходимо выявить и устранить причины и условия, которые способствовали совершению указанного административного правонарушения.

Предлагаю Вам, в случае необходимости, внести соответствующие изменения и дополнения в распорядительные документы, определяющие ответственность за обеспечение требований пожарной безопасности в организации с целью установления должного контроля за соответствующими направлениями работы по обеспечению пожарной безопасности в учреждении.

В течении 1 (одного) месяца в момента получения данного представления Вам необходимо письменно сообщить о принятых мерах должностному лицу, его вынесшему с приложением подтверждающих документов.

Предупреждаю, что в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а, равно, за непредставление в установленный срок письменного ответа на данное представление, предусмотрена административная ответственность, то есть при отсутствии у должностного лица, вынесшего настоящее представление, информации о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения до истечения указанного выше срока в отношении Вас в подразделении государственного пожарного надзора Светлоярского района будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.6 КоАП России (рассмотрение административных дел указанной категории подведомственно мировым судьям).

Главный государственный инспектор
Котельниковского, Октябрьского
и Светлоярского районов
Волгоградской области по пожарному надзору



А.Ю. Костурин