

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение

«Червлёновская средняя школа»

Светлоярского муниципального района Волгоградской области

404186, Волгоградская область, Светлоярский район, село Червлёное, улица Ленина, 12а. ☎: (84477) 6-55-10, ✉: tsb1984@rambler.ru

ИНН/КПП: 3426006494/345801001 ОГРН: 1023405967848

Исх. от 19.12.2018 г. № 222

Прокурору Светлоярского района

Скрипкину Р.С.

директора МКОУ «Червлёновская СШ»

Кутыга Г.А.

Ответ на представление

Представление рассмотрено директором школы Кутыга Галина Александровной.

На Ваше представление № 27-53-2018 от 04.12.2018 г. сообщая следующее:

1. Нарушения по антитеррористической защищённости объектов выявлены следующие:

- в здании МКОУ «Червлёновская СШ» отсутствуют планы эвакуации работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте, в случае получения информации об угрозе совершения или о совершении террористического акта - в данный момент планы эвакуации находятся в стадии подготовки, выполняет ООО «Безопасность»;
- с работниками объектов не проводятся инструктажи - заведён журнал инструктажей по действиям при обнаружении на объектах посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе террористического акта и проведён инструктаж 10.12.2018 г. и проведено 1 практическое занятие;
- периодический обход и осмотр объектов (территорий) не осуществляется - ежедневно проводится осмотр территории, заведён журнал осмотра территории школы, который заполняется сторожами школы ежедневно;
- учений и тренировок по реализации планов обеспечения антитеррористической защищённости объектов не имеется - проведена тренировка 17.12.2018 г. (имеется приказ).

2. Нарушения по пожарной безопасности выявлены следующие:

- не назначено лицо, ответственное за пожарную безопасность - 07.12.2018 г. издан приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность в школе (завхоз Абушахманова Т.Ф.);
- не соблюдены конструктивные и объёмно-планировочные решения в помещениях №5 и №4, согласно технического паспорта объекта (встроен дверной проём) - в январе 2019 года (с нового бюджета) будет переделан технический паспорт школы;
- не обеспечено соблюдение сроков перезарядки огнетушителей - огнетушители перезаряжены в ООО "Безопасность";
- допущена неисправность огнетушителей - огнетушители отремонтированы;
- неисправны шлейфы автоматической пожарной сигнализации на приборе приёмном контрольном - подана служебная записка в "Центр инновационных технологий для ремонта пожарной сигнализации.

3. Завхозу МКОУ "Червлёновская СШ" Абушахмановой Татьяне Фагимовне - ответственной за пожарную безопасность и антитеррористическую защищённость школы вынесено замечание за недобросовестное выполнение обязанностей.

Директор школы:



Г.А.Кутыга

