



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Волгоградской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Котельниковскому,
Октябрьскому и Светлоярскому районам

ул. Свердлова, 47 «А», р.п. Октябрьский, Октябрьский район, Волгоградская область, Россия, 404321
тел./факс: (8-84475) 6-12-01 oktond031@mail.ru

Директору МКОУ «Червлёновская СШ»
Кутыга Г.А.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 36-24/2019-4
в порядке ст. 29.13 КоАП РФ

17 июня 2019 г.

р.п. Светлый Яр

Я, государственный инспектор Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской области по пожарному надзору Калиманов Роман Юрьевич, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении от 13.06.2019 № 36-24/2019, возбужденные мною в отношении должностного лица - директора муниципального казённого общеобразовательного учреждения "Червлёновская средняя школа" Светлоярского муниципального района Волгоградской области Кутыга Галины Александровны, установил следующее:

17 июня 2019 года в 10 часов 00 минут, в служебном помещении ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, расположенном по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Дубовый, 36, кабинет № 2, при рассмотрении дела об административном правонарушении от 13.06.2019 № 36-24/2019 установлено следующее:

13 июня 2019 года в 11 часов 00 минут в служебном помещении ОНД и ПР по Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области, расположенном по адресу: Волгоградская область, Светлоярский район, р.п. Светлый Яр, пер. Дубовый, 36, кабинет № 2, по материалам проверки выполнения требований пожарной безопасности (акт проверки от 13.06.2019 № 25), проведенной в период времени с 05 по 13 июня 2019 года в зданиях и на территории по адресу: 404186, Волгоградская обл., Светлоярский р-н, Червлёное с., Ленина ул., д.12а установлено, что директором МКОУ «Червлёновская СШ» Кутыга Г.А. (Распоряжение администрации Светлоярского муниципального района от 01.12.2018 № 383-рк «О назначении на должность»), в соответствии со ст. 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ несущей персональную ответственность за соблюдением требований пожарной безопасности на объекте защиты, МКОУ «Червлёновская СШ», расположенном по адресу:

404186, Волгоградская обл., Светлоярский р-н., Червленое с., Ленина ул., д.12а, нарушены (не выполнены) требования пожарной безопасности, установленные нормативными правовыми актами и нормативными документами РФ в области пожарной безопасности, а именно:

1. Проверяемым лицом не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме, либо его автоматическое включение при отключении рабочего освещения (пункт 43 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации") (далее - ППР в РФ));

2. В помещении № 21 на 1 этаже, №№ 24, 26, 27 на 2 этаже (согласно экспликации, к техническому паспорту) горизонтальное расстояние от извещателя до электросветильника составляет менее 0,5 м. (ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ № 123 от 22.07.2008); п. 13.3.6 "СП 5.13.130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175);

3. Проверяемым лицом не обеспечено исправное состояние систем и установок противопожарной защиты в помещении пищеблока (пункт 61 ППР в РФ).

Все вышеуказанное явилось следствием недостаточного внимания, отсутствия контроля со стороны руководства организации к обеспечению соблюдения требований пожарной безопасности, которые, согласно действующему законодательству, в обязательном порядке должны соблюдаться всеми без исключения органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями, независимо от их организационно – правовых форм и форм собственности, должностными лицами, предпринимателями без образования юридического лица, гражданами РФ, иностранными гражданами в целях защиты жизни и здоровья, имущества, охраны окружающей среды.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 КоАП РФ.

ВАМ НЕОБХОДИМО:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление.

2. Принять меры к устранению выявленных в ходе мероприятия по надзору фактов невыполнения обязательных требований пожарной безопасности, выполнению законных требований должностных лиц федерального государственного пожарного надзора, а также недопущению впредь фактов нарушений требований пожарной безопасности.

3. Выявить и устранить причины и условия, которые способствовали совершению указанного административного правонарушения.

Предлагаю Вам, в случае необходимости, внести соответствующие изменения и дополнения в распорядительные документы, определяющие ответственность за обеспечение требований пожарной безопасности в части исполнения первичных мер пожарной безопасности с целью установления должного контроля за соответствующими направлениями работы.

В соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ, течении 1 (одного) месяца с момента получения данного представления, Вам необходимо письменно сообщить о принятых мерах должностному лицу, его вынесшему с приложением подтверждающих документов.

Предупреждаю, что в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и

условий, способствовавших совершению административного правонарушения, а, равно, за непредставление в установленный срок письменного ответа на данное представление, предусмотрена административная ответственность, то есть при отсутствии у должностного лица, вынесшего настоящее представление, информации о принятых мерах по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения до истечения указанного выше срока в отношении Вас в подразделении отделения надзорной деятельности по Октябрьскому району Волгоградской области будет составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.6 КоАП России.

Государственный инспектор Котельниковского,
Октябрьского и Светлоярского районов
Волгоградской области по пожарному надзору



Р.Ю. Калиманов

