



В ходе проведения проверки:

▪ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

- в нарушение п. 3 правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительством РФ 25.04.2012 года ППР в РФ, лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (руководителем организации не пройдено обучение, путем прохождения пожарно-технического минимума);

- в нарушение п.21 ППР в РФ, не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) кровли, в соответствии с инструкцией изготовителя не реже 1 раза в год;

- в нарушение п. 22 ППР в РФ, не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями (в перегородках технического этажа);

- в нарушение п.2 ч.1 ст.6, ст.78, ст.80 Федерального закона № 123-ФЗ; п.4.6 СП 2.13130.2012; п.23 (о) ППР в РФ, не обеспечено в процессе эксплуатации содержание здания и состояние строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них, а также допускаются изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке, а именно:

а) во внутренней стене лестничной клетки, по оси «8» в осях «Г-Д» внесены изменения в части устройства дверного проема, вместо оконного проема по оси «В» в осях «7-8» вместо оконного проема внесены изменения в части устройства дверного проема эвакуационного выхода;

б) помещение приемной №55 медицинского блока эксплуатируется как помещение охраны №49, а помещение охраны №49 эксплуатируется как коридор;

- в нарушение п.36 б) ППР в РФ, при открывании дверей эвакуационного выхода из групповых ячеек №12, №1, допускается блокирование дверей в дверных проемах при выходе в коридор (двери упираются в стояк внутреннего противопожарного водопровода);

- в нарушение п.2 ч.1 ст.6, ст.59, ч.1, ч.8 ст.88 Федерального закона № 123-ФЗ, п.5.4.7, п.5.4.14 СП 2.13130.2012, отсутствуют в дверных проемах противопожарные двери 2-го типа (Е1 30) с устройством для самозакрывания, в противопожарных перегородках отделяющих помещения различного класса функциональной пожарной опасности, а именно: в помещениях пищеблока на 1-м этаже (хранение скоропортящихся продуктов пом.№39, кладовая сухих продуктов пом.№40), помещения постирочного блока на 1-м этаже (кладовая чистого белья №59), помещения хранения уборочного инвентаря;

- в нарушение п.2 ч.1 ст.6, ст.52, ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ; п.5.2.7 СП 2.13130.2012, в помещениях подвального этажа стены и перегородки имеют открытые проемы, не заполненные дверьми;

- в нарушение ст.88 (п.15,п.16) Федерального закона №123-ФЗ ограждающие конструкции лифтовой шахты, расположенной в осях: «6-7» «Е-Ж» на 1-м и 2-м этажах, не соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа, с заполнением дверных проемов противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее Е1 30;

- в нарушение п.61 ППР в РФ, на объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, в том числе отсутствуют сертификаты соответствия в области пожарной безопасности на оборудование (систем дымоудаления и противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода);

- в нарушение п.2 ч.1 ст.6, ст.54, ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ; п.13.14.12. п.13.14.13 СП 5.13130.2009, не предусмотрено размещение приборов приемно-контрольных и приборов управления пожарные в помещении пожарного поста обладающее следующими характеристиками:

а) площадь не менее 15м<sup>2</sup> (фактически площадь помещения, где установлены приборы приемно-контрольные и приборы управления пожарные – 4,3м<sup>2</sup>);

б) наличие естественного освещения;

в) наличие естественной или искусственной вентиляции;

- в нарушение п.14.1, п.15.1 СП 5.13130.2009, Федерального закона № 123-ФЗ, п.4.2.10 СП 10.13130.2009, п.7.22 СП 7.13130.2013, не предусмотрено питание электроприемников автоматической установки пожарной сигнализации, пожарных насосов внутреннего противопожарного водопровода,

системы дымоудаления по I категории электроснабжения;

- в нарушение п.33 ППР в РФ, подп.2 п.1 ст.6, ст.52, ст.53, ст.89 Федерального закон №123-ФЗ, п.5.2.3 СП 1.13130.2013, перед наружной дверью (эвакуационными выходами на наружные пожарные лестницы) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери;

- в нарушение п.2 ч.1 ст.6, ст.52, ст.55, ст.85 Федерального закона № 123-ФЗ; п.6.20 СП 7.13130.2013, не предусмотрен предел огнестойкости транзитных воздухопроводов системы общеобменной вентиляции не менее EI 30;

- в нарушение п.33 ППР в РФ, подп.2 п.1 ст.6, ст.52, ст.53, ст.89 Федерального закон №123-ФЗ, п.4.4.4 СП 1.13130.2013, п.6.9 СП 118.13330.2012 «Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», при установке на лестничных площадках радиаторов отопления не обеспечены нормативные ширина и высота прохода (радиаторы отопления расположены на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц);

- в нарушение п.33 ППР в РФ, подп.2 п.1 ст.6, ст.52, ст.53, ст.89 Федерального закон №123-ФЗ, п.4.3.1 СП 1.13130.2013, п.7.104 СП 52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение», не предусмотрено в полном объеме эвакуационное освещение путей эвакуации в помещениях, в том числе: в коридорах и проходах по маршруту эвакуации; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом; в местах размещения плана эвакуации.

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

*не проверялось.---*


▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

*не проверялось.---*

▪ нарушений не выявлено нарушения выявлены.---

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
(подпись лица проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись лица проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые документы:** Предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 08.02.2019 года №9/1/15, проверочный лист (список контрольных вопросов), применяемый при осуществлении федерального государственного пожарного надзора, протоколы об административном правонарушении от 08.02.2019 № 33/6, № 33/7.

**Подписи лиц, проводивших проверку:**

Заместитель начальника ОНД и ПР  
Белореченского района УНД и ПР Главного  
управления МЧС России по Краснодарскому краю  
подполковник внутренней службы

М.Л.П.

С.Н.Танков





М.П.

Старший инспектор ОНД и ПР Белореченского  
района УНД и ПР Главного управления МЧС России  
по Краснодарскому краю  
старший лейтенант внутренней службы  
Д.Н.Бескоровайный

**С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):**

Заведующая МАДОУ Д/С 9 Котова М.В.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического

лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 08 » февраля 2019 года

✓   
(подпись)

**Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:**

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)