

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел.: 225-34-04
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА**
пер. Родниковый, 3, г. Белореченск, Краснодарский край, 352630, тел./факс (86155) 3-34-14

**ПРЕДПИСАНИЯ № 9/1/15
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

МАДОУ Д/С 9

Заведующей МАДОУ Д/С 9 Котовой Марине Викторовне

В период с 18.01.2019г. по 08.02.2019г., заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белореченского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – заместителем главного государственного инспектора Белореченского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Танковым Сергеем Николаевичем, старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белореченского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – государственным инспектором Белореченского района по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Бескоровайным Дмитрием Николаевичем, совместно с заведующей МАДОУ Д/С 9 Котовой Мариной Викторовной, заместителем заведующего по АХЧ МАДОУ Д/С 9 Голодниковой Юлией Сергеевной, в соответствии со ст. 6, 6.1 ФЗ «О пожарной безопасности» №69-ФЗ, ч.3 ст. 9 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2009 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», проведена плановая выездная проверка по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности на территории, в здании и помещениях детского сада МАДОУ Д/С 9, по адресу: Краснодарский край, г.Белореченск, ул. 8 Марта, 57.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности (руководителем организации не пройдено обучение, путем прохождения пожарно-технического минимума)	п. 3 ППР в РФ	01.07.2019	
2.	Не осуществлена проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) кровли, в соответствии с инструкцией изготовителя не	п.21 ППР в РФ	01.07.2019	

	реже 1 раза в год			
3.	Не организовано проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными коммуникациями (в перегородках технического этажа)	п. 22 ППР в РФ	01.07.2019	
4.	Не обеспечено в процессе эксплуатации содержание здания и состояние строительных конструкций в соответствии с требованиями проектной и технической документации на них, а также допускаются изменения конструктивных, объемно-планировочных и инженерно-технических решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормативными документами по пожарной безопасности и утвержденного в установленном порядке, а именно: а) во внутренней стене лестничной клетки, по оси «8» в осях «Г-Д» внесены изменения в части устройства дверного проема, вместо оконного проема по оси «В» в осях «7-8» вместо оконного проема внесены изменения в части устройства дверного проема эвакуационного выхода; б) помещение приемной №55 медицинского блока эксплуатируется как помещение охраны №49, а помещение охраны №49 эксплуатируется как коридор	п.2 ч.1 ст.6, ст.78, ст.80 Федерального закона № 123-ФЗ; п.4.6 СП 2.13130.2012; п.23 (о) ППР в РФ	01.07.2019	
5.	При открывании дверей эвакуационного выхода из групповых ячеек №12, №1, допускается блокирование дверей в дверных проемах при выходе в коридор (двери упираются в стояк внутреннего противопожарного водопровода)	п.36 б) ППР в РФ	01.07.2019	
6.	Отсутствуют в дверных проемах противопожарные двери 2-го типа (EI 30) с устройством для самозакрывания, в противопожарных перегородках отделяющих помещения различного класса функциональной пожарной опасности, а именно: в помещениях пищеблока на 1-м этаже (хранение скоропортящихся продуктов пом.№39, кладовая сухих продуктов пом.№40), помещения постирочного блока на 1-м этаже (кладовая чистого белья №59), помещения хранения уборочного инвентаря	п.2 ч.1 ст.6, ст.59, ч.1, ч.8 ст.88 Федерального закона № 123-ФЗ, п.5.4.7, п.5.4.14 СП 2.13130.2012	01.07.2019	
7.	В помещениях подвального этажа стены и перегородки имеют открытые проемы, не заполненные дверьми	п.2 ч.1 ст.6, ст.52, ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона № 123-ФЗ; п.5.2.7 СП	01.07.2019	

		2.13130.2012		
8.	Ограждающие конструкции лифтовой шахты, расположенной в осях: «6-7» «Е-Ж» на 1-м и 2-м этажах, не соответствуют требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа, с заполнением дверных проемов противопожарными дверями с пределом огнестойкости не менее EI 30	ст.88 (п.15,п.16) Федерального закона №123-ФЗ	01.07.2019	
9.	На объекте отсутствует исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, в том числе отсутствуют сертификаты соответствия в области пожарной безопасности на оборудование (систем дымоудаления и противодымной вентиляции, внутреннего противопожарного водопровода)	п.61 ППР в РФ	01.07.2019	
10.	Не предусмотрено размещение приборов приемно-контрольных и приборов управления пожарные в помещении пожарного поста обладающее следующими характеристиками: площадь не менее 15м ² (фактически площадь помещения, где установлены приборы приемно-контрольные и приборы управления пожарные – м ²); наличие естественного освещения; в) наличие естественной или искусственной вентиляции	п.2 ч.1 ст.6, ст.54, ст.83 Федерального закона № 123-ФЗ; п.13.14.12. п.13.14.13 СП 5.13130.2009	01.07.2019	
11.	Не предусмотрено питание электроприемников автоматической установки пожарной сигнализации, пожарных насосов внутреннего противопожарного водопровода, системы дымоудаления по I категории электроснабжения	п.14.1, п.15.1 СП 5.13130.2009, Федерального закона № 123-ФЗ, п.4.2.10 СП 10.13130.2009, п.7.22 СП 7.13130.2013	01.07.2019	
12.	Перед наружной дверью (эвакуационными выходами на наружные пожарные лестницы) не предусмотрена горизонтальная входная площадка с глубиной не менее 1,5 ширины полотна наружной двери	п.33 ППР в РФ, подп.2 п.1 ст.6, ст.52, ст.53, ст.89 Федеральный закон №123-ФЗ, п.5.2.3 СП 1.13130.2013	01.07.2019	
13.	Не предусмотрен предел огнестойкости транзитных воздуховодов системы общеобменной вентиляции не менее EI 30	п.2 ч.1 ст.6, ст.52, ст.55, ст.85 Федерального закона № 123-ФЗ; п.6.20 СП 7.13130.2013	01.07.2019	
14.	При установке на лестничных площадках радиаторов отопления не обеспечены нормативные ширина и высота прохода (радиаторы отопления расположены на высоте менее 2,2 м от поверхности проступей и площадок лестниц)	п.33 ППР в РФ, подп.2 п.1 ст.6, ст.52, ст.53, ст.89 Федеральный закон №123-ФЗ, п.4.4.4 СП 1.13130.2013, п.6.9 СП 118.13330.2012	01.07.2019	
15.	Не предусмотрено в полном объеме эвакуационное освещение путей эвакуации в помещениях, в том числе: в коридорах и	п.33 ППР в РФ, подп.2 п.1 ст.6, ст.52, ст.53,	01.07.2019	

проходах по маршруту эвакуации; на лестничных маршах, при этом каждая ступень должна быть освещена прямым светом; перед каждым эвакуационным выходом; в местах размещения плана эвакуации	ст.89 Федеральный закон №123-ФЗ, п.4.3.1 СП 1.13130.2013, п.7.104 СП 52.13330.2011		
---	---	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения Вам предоставляется право обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Предложенные предписанием мероприятия должны быть устранены в срок до начала внепланового мероприятия по надзору, которое будет проведено **со 02.07.2019г.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНД и ПР Белореченского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
подполковник внутренней службы
С.Н. Танков

(подпись, М.Л.П.)
«08» февраля 2019 г.

Старший инспектор ОНД и ПР Белореченского района УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
старший лейтенант внутренней службы
Д.Н. Бескорованый

(подпись, М.Л.П.)
«08» февраля 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МАДОУ Д/С 9 Котова М.В.
(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)
«08» февраля 2019 г.