

Иск. 42

От 14.08

Заместителю Белореченского
межрайонного прокурора
младшему советнику юстиции

И.И. Дармилову

Представление об устранении нарушений законодательства в сфере противодействия терроризма, пожарной безопасности, охраны жизни и здоровья граждан от 28.02.2022 г. № 7-01/Прдп114-22 рассмотрено. По результатам рассмотрения приняты следующие меры.


В целях приведения локального акта в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации приказом МАДОУ Д/С 1 от 05.03.2022 года №76-О отменен приказ от 10.01.2022 года №9 «О назначении ответственного за проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов (территорий) и организацию взаимодействия с территориальными органами безопасности, территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации и территориальными органами Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в МАДОУ Д/С 1 на 2022 год» и возложена обязанность осуществления общего руководства по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности МАДОУ Д/С 1 на руководителя учреждения. Так же делегирована часть полномочий по организации антитеррористической безопасности заместителю заведующего по административно-хозяйственной части Чаплыгину И.Н. (Копия приказа прилагается)

По поводу нарушения в части замены автоматической пожарной сигнализации (АПС) и системы оповещения людей при пожаре, сообщаем следующее:

- замена АПС в МАДОУ Д/С 1 планируется в июле 2022 так срок службы данного оборудования еще не вышел. Установка АПС была произведена 31.07.2012 года в старом здании и 19.12.2013 в пристройке к зданию МАДУ Д/С 1. (Копии актов о выполненных работ прилагаются). Проведение ТО и ППР АПС осуществляется ежемесячно. (Копии актов проверок за последние 3 месяца прилагаются)

- монтаж системы экстренного оповещения людей был произведен в июле 2020 года (Копия акта о приемке выполненных работ прилагается).

Заведующий МАДОУ Д/С 1



Т.В. Кондратьева