

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**
350051, г. Краснодар, ул. Дзержинского, 95/1, тел.: 225-34-04
**ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА**
пер. Родниковый, 3, г. Белореченск, Краснодарский край, 352630, тел./факс (86155) 3-34-14

ПРЕДПИСАНИЯ № 70/1/1
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению детский сад
комбинированного вида № 1 Сказка города Белореченска Муниципального образования
Белореченский район, Заведующей МАДОУ Д/С1 Франской В.В.**

В период с 11.04.2018 по 27.04.2018 заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Белореченского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю – заместителем главного государственного инспектора Белореченского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Танковым С.Н., совместно с заведующей МАДОУ Д/С1 Франской В.В., и.о. заведующей МАДОУ Д/С1 Лобовой М.Ф., в соответствии со ст. 6, 6.1 ФЗ «О пожарной безопасности» №69-ФЗ, подп.1) п.2 ст. 10 Федерального закона Российской Федерации от 26.12.2009 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», проведена внеплановая выездная проверка по контролю за соблюдением обязательных требований пожарной безопасности в здании МАДОУ Д/С1, по адресу: Краснодарский край, г.Белореченск, пер Родниковый, 4.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ “О пожарной безопасности”, необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Не обеспечено исправное состояние наружных пожарных лестниц, (не соответствуют пожарные лестницы №1, №2, №3, №4 согласно акта о выявленных дефектах от 24.04.2017 №01)	п.24 правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденные Постановлением Правительства РФ	06.08.2018г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения Вам предоставляется право обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания

нормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Предложенные предписанием мероприятия должны быть устранены в срок до начала внепланового мероприятия по надзору, которое будет проведено с **07.08.2018 г.**

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



(подпись, М.Л.П.)

«27» апреля 2018 г.

Заместитель главного государственного инспектора
Белореченского района по пожарному надзору
подполковник внутренней службы
С.Н. Танков

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МАДОУ Д/С1 Франская В.В.

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«27» апреля 2018 г.