

ПАСПОРТ

Общественное здание

1. Информация об объекте

Наименование МАДОУ Д/С 1

Тип объекта И другие объекты образования и науки

Место нахождения (адрес) Белореченский р-н г. Белореченск пер. Родниковый 4

Форма собственности объекта Муниципальная
(федеральная, городская, муниципальная, негосударственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте

Основание для пользования объектом Право оперативного управления
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя; ИНН, телефон и т.д.)

ИНН: _____
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя)

Телефон: 88615576-7-58

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2
Комментарий:

Плановая дата обследования: 11.2016

Фактическая дата обследования: 02.11.2016

Организация: МАДОУ Д/С 1

Должность лица: Заведующая

Ф.И.О: Франская Вера Владимировна

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны/элементы объекта	Категории инвалидов ²	Значение	Нормативные требования	Соответствует/не соответствует	Примечания/ ³ Замечания по несоответствию
Участки и территории					

- 1 Требования СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»
- 2 К-инвалиды-колясочники, О-инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С-инвалиды по зрению, Г-инвалиды по слуху

Вход на территорию							
Высота порога или перепад у калитки	К, О, С	не более 1,4 - 1,5 см.	п. 4.1.8; 5.1.4	Соответствует			
Ширина прохода, калитки, проема в отражении	К	не менее 0,9 м	п. 4.1.7; 5.1.4	Соответствует			
Путь к входу в здание							
Высота бордюра по краям пешеходного пути	С	не менее 5,0 см.	п. 4.1.8	Соответствует			
Продольный уклон пути движения	К	не более 5%	п. 4.1.7	Соответствует			
Указатели направления движения	К	наличие	п. 4.1.3	Отсутствие			
Ширина пути движения	К	не менее 1,2 м.	п. 4.1.7	Соответствует			
Вход							
Входная площадка							
Нескользящее покрытие	К, О, С	наличие	п. 5.1.3	Наличие			
Размер входной площадки (при наличии пандуса)	К	не менее 2,2 х 2,2 м.	п. 5.1.3	Не соответствует			
Размер входной площадки (при открывании двери наружу)	К	не менее 1,4 х 2,0 или 1,5 х 1,85 м.	п. 5.1.3	Не соответствует			
Дверь входная наружная							
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует			
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	Наличие			
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Соответствует			
Дестинция на входе наружная							
Высота подьема ступеней	О, С	12 - 15 см.	п. 4.1.12	Соответствует			
Единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	п. 4.1.12	Наличие			
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Не соответствует	поручень оборудован с I стороны		
Поручни по обим сторонам	О, С	наличие	п. 5.1.2 (п. 5.3.1; 5.3.4 ГОСТ Р 51261)	Отсутствие	поручень оборудован с I стороны		
Ширина ступеней	О, С	35 - 40 см.	п. 4.1.12	Соответствует			

Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе							
Свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 X 1,5 м.	п. 4.1.15	Соответствует			
Длина марша пандуса	К	не более 9,0 м.	п. 4.1.14	Соответствует			
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при высоте подъема более 3,0 м.)	К	наличие	п. 4.1.14; п. 5.2.13	Не требуется			
Поручни пандуса (вдоль обеих сторон)	К, О	наличие	п. 4.1.15	Отсутствие			
Поручни пандуса (на высоте)	О	0,9 м.	п. 4.1.15	Не			
Поручни пандуса (на высоте)	К	0,7 м.	п. 4.1.15	соответствует			
Поручни пандуса (непрерывная поверхность по всей длине)	К, О	наличие	п. 4.1.15 (п. 5.2.4 ГОСТ Р 51261)	соответствует			
Поручни пандуса (расстояние между поручнями)	К	0,9 - 1,0 м.	п. 4.1.15	Не			
Уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	п. 4.1.14	соответствует			
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)							
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см.	п. 5.2.4	Не			
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги)				соответствует			
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не			
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	соответствует			
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Наличие			
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги) Металлическая дверь				Соответствует			
Высота порога двери	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Не			
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	п. 5.1.5	соответствует			
Ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см.	п. 5.1.4	Не требуется			
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на отдельно стоящей опоре)	С	не более 30 см.	п. 5.2.7	Соответствует			
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ (на стенах)	С	не более 10 см.	п. 5.2.7	Соответствует			

Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)						
Горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием	О, С	не менее 30 см.	п. 5.2.10	Не соответствует		
Поручни на высоте	О, С	90 см.	п. 5.2.15	Соответствует		
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	п. 5.2.15	Наличие		
Различный цвет ступеней и площадок перед ними	С	наличие	п. 5.2.12	Отсутствие		
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	п. 5.2.9	Наличие		
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	п. 5.2.16	Отсутствие		
Тактильный напольный указатель за 60 см. перед лестницей вверх и вниз	С	наличие	п. 5.2.10	Отсутствие		
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м.	п. 5.2.4	Соответствует		
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.1	Соответствует		
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м.	п. 5.2.1	Соответствует		
Зона оказания услуги						
Обслуживание в кабине						
Высота порога	К	не более 1,4 см.	п. 5.1.4	Соответствует		
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.2.2	Соответствует		
Стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м.	п. 7.1.9	Не требуется		
Ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,49 м.	п. 7.1.9	Не требуется		
Ширина проема двери	К	не менее 0,9 м.	п. 6.3.2; 6.1.8	Соответствует		
Ширина прохода	К	не менее 1,2 м.	п. 5.2.2	Соответствует		
Санитарно-гигиеническое помещение						
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	7% (но не менее 1)	п. 5.3.2	Не соответствует		
Знак доступности кабины для инвалидов	К	наличие	п. 5.3.6	Отсутствие		
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Отсутствие		
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует		
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,75 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует		
Размер кабины (ширина x глубина)	К	не менее 1,65 x	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует		

Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	1,8 м.	п. 5.3.6	Отсутствие	
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м.	п. 5.3.3; рис. Д. 11	Соответствует	
Средства информации					
Знаки и указатели в зонах движения в залых помещений на высоте	К, С, Г, У	от 1,5 до 4,5 м.	п. 5.5.4; 5.5.6	Соответствует	
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со сто-роны дверной ручки) на высоте от 1,3 до 1,4 м. с дублирование рельефными знаками	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.8	Отсутствие	кабинеты администратии детского сада
Обозначение специальными символами доступных элементов здания, указатели направления движения	К, С, Г, У	наличие	п. 5.5.1	Отсутствие	
Речевые информаторы	С, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие	имеется в противопожарной сигнализации
Сетовые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г, У	наличие	п. 5.5.3; 5.5.4	Наличие	имеется в противопожарной сигнализации

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности	(Доступен «(+»), недоступен «(-)», не требует приспособления «#»)			
		К	О	С	Г
Участки и территории	-	+		+	#
Вход	-	-		-	#
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	-	-		-	#
Зона оказания услуги	+	#		#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	-	-		#	#
Средства информации	-	#		-	-

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Объект	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
		К	О	С	Г
Объект доступен					
Объект недоступен	X	X	X	X	X

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	<p>Установить указатели направления движения для инвалидов</p> <p>Обустроить входную площадку размером не менее 2,2 x 2,2 м.</p> <p>Обустроить входную площадку размером не менее 1,4 x 2,0 или 1,5 x 1,85 м.</p> <p>Лестницу на входе наружную: - обустроить поручнями на высоте 90 см. (поручень оборудован с 1 стороны)</p> <p>Лестницу на входе наружную: - обустроить с обеих сторон и по всей длине ограждения марша входной лестницы; (поручень оборудован с 1 стороны)</p>
Вход	<p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - вдоль обеих сторон марша пандуса;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,9 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на высоте 0,7 м.;</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - с непрерывной поверхностью по всей длине марша пандуса.</p> <p>Поручни пандуса, дублирующего наружную лестницу на входе, обустроить: - на расстоянии между ними в пределах 0,9 – 1,0 м.;</p> <p>Обустроить пандус, дублирующий наружную лестницу на входе, с уклоном марша пандуса 1/20 (5%)</p> <p>На пути движения перепалды высот более 1,4 см.</p> <p>Устранить порог входной двери в зону оказания услуги, превышающий 1,4 см.</p>
Пути движения (для доступа в зону оказания услуги)	<p>Внутреннюю лестницу в зону оказания услуги оборудовать завершающими поручнями длиннее марша лестницы или наклонной части пандуса на 0,3 м. с не травмирующим завершением</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги следует применять различный цвет ступеней и площадок перед ними</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на верхней или боковой (внешней по отношению к маршу) поверхности поручней перил на поверхности лестницы оборудовать рельефные обозначения этажей, а также об окончании перил</p> <p>На внутренней лестнице в зону оказания услуги на расстоянии за 60 см. перед лестницей вверху и внизу разместить напольные тактильные предупреждающие указатели</p>
Зона оказания услуги	Соответствует
Санитарно-гигиеническое помещение	<p>Обустроить 7% (но не менее 1) доступных для инвалидов кабин уборных</p> <p>Установить знаки доступности кабин для инвалидов</p> <p>Установить опорные поручни, штанги</p> <p>Установить систему тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с персоналом</p>
Средства информации	<p>Установить таблички с информацией о назначении помещений внутри здания (кабинеты администрации детского сада)</p> <p>Обустроить специальными символами доступных элементов здания и указателями направления движения</p>

Основные мероприятия по адаптации

«02» ноября 2016г.
Дата составления Паспорта
специалист 2 – го разряда
Должность лица, составившего Паспорт



Свириденко Д.П.
Ф.И.О.