

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 81 «Электроник» муниципального образования город Новороссийск (далее МБДОУ Детский сад №81) (6.4.5.)
Место нахождения (адрес): 353922 Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Героев Десантников, 26
Форма собственности объекта: муниципальная
Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 81 «Электроник» муниципального образования город Новороссийск (далее МБДОУ Детский сад №81), тел.: 8 (8617) 22-37-34 ИНН: 2315078580 ОГРН: 1022302383388
Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов	Нормативные требования	Соответствует/ не соответствует	Примечания ¹⁾ / Замечания по несоответствию
1	2	3	4	5
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				Примечание: выделен специальный вход/выход для инвалидов-колясочников с другой стороны здания. Имеется кнопка вызова персонала. Согласована минимальная мера с обществом инвалидов.
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
бордюрный пандус и (или) искусственная неровность при высоте порога или перепаде высот у калитки 20 см и более	К	наличие	Имеется	п. 5.1.5 СП 59.13330.2020
Лестница на входе на территорию:			Отсутствует	Не требуется
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей глубиной от 0,5 до 0,6 м и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов, с рифами типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке на расстоянии 0,3 м от кромки проступи первой ступени лестничного марша	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020, таблица 3 ГОСТ Р 52875
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий лестницу на входе на территорию:	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса: вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Отсутствует	Не требуется
на высоте	К	0,7 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот до 3,0 м)	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Автостоянка: Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10 % (но не менее 1)	Отсутствует	Не требуется п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
В том числе для транспорта инвалидов на кресло-коляске размером 6,0 x 3,6 м	К	5 % (но не менее 1)		п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2020
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м		п. 5.2.2 СП 59.13330.2020
Обозначение выделенного машиноместа: дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие		п. 5.2.1 СП 59.13330.2020
Съезд/заезд с тротуара на парковку с уклоном	К	не более 50 ‰		п. 5.1.8 СП 59.13330.2020
Путь к входу в здание: указатели направления движения	К	наличие	Имеется	п. 5.1.3

1	2	3	4	5
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	СП 59.13330.2020 Примечание: на путях движения к входу в здание имеются неровности. п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
продольный уклон пути движения	К	не более 50 ‰	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2020
Открытая лестница:			Отсутствует	Не требуется
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие		п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей	С	наличие		п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон	О, С	наличие		п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне	К	не более 9 м		п. 5.1.14

1		2	3	4	5
от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)					СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне		К	не более 6 м		п. 5.1.14
от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)					СП 59.13330.2020
уклон пандуса		К	не более 80 ‰		п. 5.1.14
					СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса		К	не менее 1,5 x 1,5 м		п. 5.1.16
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см		О	наличие		п. 5.1.16
Поручни пандуса:				Отсутствует	СП 59.13330.2020
вдоль обеих сторон		К, О	наличие		Не требуется
на высоте		К	0,7 м		п. 5.1.16
на высоте		О	0,9 м		СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями		К	0,9 – 1,0 м		п. 5.1.16
					СП 59.13330.2020
2.2. Вход					
Лестница на входе наружная:					
					Примечание: выделен специальный вход/ выход в помещение для МГН.
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см		О, С	наличие	Отсутствует*	Требуется п. 5.1.13
дополнительные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы на входе 4,0 м и более)		О, С	наличие	Отсутствует	СП 59.13330.2020
поручни на высоте		О, С	90 см	Не соответствует*	Не требуется п. 5.1.13
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см		К, С, О	наличие	Отсутствует*	СП 59.13330.2020
непрерывные по всей длине ограждения и поручни с двух сторон		О, С	наличие	Отсутствует*	Требуется п. 5.1.13
					СП 59.13330.2020
					Требуется

1	2	3	4	5
рон				п. 5.1.13 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Соответствует	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Имеется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2020
тактильно-контрастные наземные указатели перед лестницей	С	наличие	Имеется	п. 5.1.10 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	Имеется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 30 до 40 ‰ (от 1:33 до 1:25) (включительно)	К	не более 15 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 40 до 50 ‰ (от 1:25 до 1:20) (включительно)	К	не более 12 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 50 до 60 ‰ (от 1:20 до 1:16,7) (включительно)	К	не более 9 м		п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
длина марша пандуса при продольном уклоне от 61 до 80 ‰ (от 1:16 до 1:12,5) (включительно)	К	не более 6 м	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
уклон пандуса	К	не более 80 ‰	Соответствует	п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие	Отсутствует*	Требуется п.5.1.16 СП 59.13330.2020
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Имеется	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
на высоте	О	0,9 м	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Соответствует	п. 5.1.16 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более)	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот более 3,0 м)	К	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 5.1.14 СП 59.13330.2020
Входная площадка:				
Размер входной площадки: при наличии пандуса	К	не менее 2,2 x 2,2 м	Не соответствует*	Примечание: согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. п. 6.1.4 СП 59.13330.2020
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Не соответствует*	Примечание: имеется мобильный переносной пандус. Согласовано как минимальная мера. п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
Тамбур (глубина/ширина)	К	не менее 2,45 x 1,6 м	Отсутствует	Не требуется п. 6.1.8

1	2	3	4	5
				СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя:			Отсутствует	Не требуется
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м		п. 6.1.5 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020

2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-2

Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,8 м	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2020
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	Не соответствует*	Примечание: приобретена кресло-коляска с габаритами, позволяющими осуществлять проезд через существующие ненормативные проемы. Примечание: согласовано как минимальная мера. п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	Не соответствует*	Примечание: приобретен перекатной (мобильный) пандус. Примечание: согласовано как минимальная мера. п. 6.2.4

1	2	3	4	5
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				СП 59.13330.2020
на стенах	С	не более 10 см	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2020
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги):				
ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	Имеется	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
высота подъема ступеней	О, С	15 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
ширина ступеней	О, С	30 см	Соответствует	п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Противоскользящие контрастные полосы (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей	О, С	наличие	Отсутствует*	Требуется Примечание: согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Поручни на высоте	О, С	90 см	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие	Отсутствует*	Требуется Примечание: согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. п. 5.1.13, п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
центральные разделительные двусторонние поручни (при ширине лестницы 4,0 м и более)	О, С	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Рельефные обозначения этажей на поручнях лестниц	С	наличие	Отсутствует*	Требуется

1	2	3	4	5
				Примечание: согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. п. 6.2.12 СП 59.13330.2020
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствует*	Требуется Примечание: тактильная полоса отсутствует перед лестничным маршем. п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует*	Требуется Примечание: организовано обслуживание по варианту «Б» (разумное приспособление) – выделена отдельная группа на 1 этаже здания для МГН с оказанием всех услуг, имеющихся на объекте. Примечание: согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов.
уклон (отношение высота /длина)	К, О	не более 1/20 (5 %)		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальные площадки размером не менее 1,5 м через каменные 0,5 м подъема пандуса	К	наличие		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
на высоте	К	0,7 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
на высоте	О	0,9 м		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м		п. 6.2.9 СП 59.13330.2020
горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см	К, С, О	наличие		п. 6.2.11 СП 59.13330.2020
бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см	О	наличие		п. 6.2.10 СП 59.13330.2020
Подъемник, дублирующий внутренний лестницу	К, О	наличие	Отсутствует*	Требуется п. 6.2.8 СП 59.13330.2020
Лифт, дублирующий внутренний лестницу	К	наличие	Отсутствует*	Требуется п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Не соответствует*	Примечание: приобретена кресло-коляска с габаритами, позволяющими осуществлять проезд через существующие ненормативные проемы. Примечание: согласовано как минимальная мера. п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 0,9 – 1,0 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020
на уровне 1,3 – 1,4 м	С	наличие		п. 6.1.6 СП 59.13330.2020

1		2	3	4	5
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				Отсутствует	Не требуется
габариты кабины (глубина x ширина)		К	не менее 1,1 x 1,4 м		п. 6.2.14 СП 59.13330.2020
ширина дверного проема кабины (в свету)		К	не менее 0,9 м		п. 6.2.13 СП 59.13330.2020
Цифровое обозначение этажа с высотой цифр 0,1 – 0,2 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напротив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)		С	наличие		п. 6.2.16 СП 59.13330.2020
2.4. Зона оказания услуги – этаж 1-2					
Места обслуживания маломобильных групп населения в общественных зданиях и сооружениях					
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения		К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.4 СП 59.13330.2020
Размещение технологического и иного оборудования: при расположении сбоку		К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
при фронтальном подходе		К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.		К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги		К	не менее 1,0 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Предприятия торговли				Отсутствует	Не требуется
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.		К	не более 0,85 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество доступных расчетно-кассовых постов		К	не менее 1		п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов		К	не менее 1,2 м		п. 8.4.2 СП 59.13330.2020
Предприятия питания				Отсутствует	Не требуется

1	2	3	4	5
Ширина проходов между столиками и стульями	К	не менее 0,9 м		п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Ширина проходов около прилавков для сервирования блюд		не менее 1,2 м		п. 8.4.7 СП 59.13330.2020
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.			Отсутствует	Не требуется
Часть стойки барьера обслуживания (В×Ш)	К	не менее 0,85×1,0 м		п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	3 %, но не менее 1 номера для инвалидов на кресельных колясках		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Универсальная кабина уборной в холле или коридоре первого этажа	К, О, С, Г	наличие		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
Входная дверь в номер:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м		п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на кресельных колясках	К	не менее 1,4 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м		п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
Туалет в номере:				
ширина дверного проема	К	не менее 0,8 м		п. 7.1.6 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см		п. 6.2.4 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,2 м		п. 7.1.1 СП 59.13330.2020
откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие		п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Обслуживание в кабине: ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	Соответствует	Примечание: организовано обслуживание по варианту «Б» (разумное приспособление) – выделена отдельная группа на 1 этаже здания для МГН с оказанием всех услуг, имеющихся на объекте; при реконструкции или капитальном ремонте оборудовать двери всех обслуживаемых кабинетов шириной проема не менее 0,9 м. Примечание: согласовано как минимальная мера с общественной организацией инвалидов. п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
высота порога	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
ширина прохода	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2020

1	2	3	4	5
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2020
2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1				
Доля доступных кабин уборных от общего количества	К, О, С	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 6.3.2 СП 59.13330.2020
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	Имеется	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
Размер доступной кабины уборной (ширина/глубина)	К, О, С, Г	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.7 СП 59.13330.2020
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2020
Пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	Имеется	п. 6.3.3 СП 59.13330.2020
Система тревожной сигнализации или системой двусторонней громкоговорящей связи	К, О, С	наличие	Имеется	п. 6.3.6 СП 59.13330.2020
2.6. Средства информации – этаж 1-2				
Обозначение знаками доступности для МГН элементов здания, размещение указателей направления, указывающих путь к ближайшим доступным элементам	К, О, С, Г	наличие	Имеется	п. 6.5.1 СП 59.13330.2020
Информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	Отсутствует*	Требуется Примечание: согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. п. 6.5.9 СП 59.13330.2020
Технические средства информации, обеспечивающие визуальную, звуковую и тактильную информацию	С, Г	наличие	Отсутствует	Не требуется п. 6.5.2

1	2	3	4	5
				СП 59.13330.2020

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «-», не требует приспособления «#»)			
	К	О	С	Г
Участки и территории	+	#	#	#
Вход	+	+	+	#
Пути движения	+	+	+	#
Зона оказания услуги	+	+	+	+
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	+	+
Средства информации	+	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта для инвалидов (нужное отметить знаком «X»)

Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов			
	К	О	С	Г
Объект доступен	X	X	X	X
Объект недоступен				

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Соответствует, не требуется приспособления. Примечание: выделен специальный вход/выход для инвалидов-колясочников с другой стороны здания. Имеется кнопка вызова персонала. Согласована минимальная мера с обществом инвалидов. Примечание: на путях движения к входу в здание имеются неровности.
Вход	Оборудовать лестницу на входе наружную поручнями по обеим сторонам на высоте 90 см. с горизонтальным завершением поручня вверх и вниз с нетравмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см и непрерывностью по всей длине с двух сторон. Примечание: согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. Оборудовать бортики по продольным краям марша пандуса высотой не менее 5 см. Примечание: согласованы мини-

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
	мальные меры с общественной организацией инвалидов. Адаптировать входную площадку при наличии пандуса размерами не менее 2,2 x 2,2 м. Примечание: согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. Оборудовать дверь входную наружную перепадом высот не более 1,4 см. Примечание: имеется мобильный переносной пандус; рекомендуем согласовать минимальные меры с общественной организацией инвалидов.
Пути движения	Оборудовать лестницу внутреннюю (в зону оказания услуги) противоскользящими контрастными полосами (одна или несколько) общей шириной 8 – 10 см на проступях краевых ступеней лестничных маршей, горизонтальным завершением поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием, выступающие за границы лестничных маршей на 30 см, рельефными обозначениями этажей на поручнях лестниц, предупреждающей тактильной полосой перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша. Примечание: тактильная полоса отсутствует перед лестничным маршем. Примечание: согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов. Оборудовать ширину дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку не менее 0,9 м. и высоту порогов не более 1,4 см. Примечание: приобретена кресло-коляска с габаритами, позволяющими осуществить проезд через существующие ненормативные проемы, а также перекатной мобильный пандус. Примечание: согласовано как минимальная мера. Оборудовать пандус, дублирующий внутренний лестницу (в зону оказания услуги) высоту одного подъема не более 0,8 м., уклон (отношение высота/длина) не более 1/20 (5%), уклон при перепаде высот 20 см и не менее не более 1/10 (10%), горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса не менее 1,5x1,5 м., поручни вдоль обеих сторон пандуса на высоте 0,7м. (нижний поручень) и на высоте 0,9 м. (верхний поручень), расстояние между поручнями 0,9-1,0 м., горизонтальное завершение поручня сверху и внизу с не травмирующим окончанием не менее 30 см., различный цвет поверхности пандуса и площадок перед ним (или световые ленты), или подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при перепаде высот более 3,0 м. Примечание: организовано обслуживание по варианту «Б» (разумное приспособление) – выделена отдельная группа на 1 этаже здания для МГН с оказанием всех услуг, имеющих на объекте. Примечание: согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов.
Зона оказания услуги	Оборудовать дверь входную внутреннюю (в зону оказания услуг) шириной проема одной створки двери в свету не менее 0,9 м. Примечание: приобретена кресло-коляска с габаритами, позволяющими осуществить проезд через существующие ненормативные проемы. Примечание: согласовано как минимальная мера. Соответствует, не требуется приспособления. Примечание: организовано обслуживание по варианту «Б» (разумное приспособление) – выделена отдельная группа для МГН с оказанием всех услуг, имеющих на объекте; при реконструкции или капитальном ремонте оборудовать двери всех обслуживаемых кабинетов шириной проема не менее 0,9 м. Примечание: согласовано как минимальная мера с общественной организацией инвалидов.

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Санитарно-гигиеническое помещение	Соответствует, не требуется приспособления.
Средства информации	Оборудовать информирующие тактильные таблички для идентификации помещений (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублирование рельефными знаками. Примечание: согласованы минимальные меры с общественной организацией инвалидов.

¹ К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г – инвалиды по слуху

² Требования СП 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001», ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования».

«20» октября 2022 г.

Дата составления Паспорта

Специалист 1 категории

Должность лица, составившего Паспорт

А.А. Белов
Ф.И.О.

подпись