

А К Т № 121

Техническое обслуживание первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Наименование объекта: МБДОУ ЦРР – д/с №15 «Светлячок»

Место расположения объекта: 352360 Краснодарский край, ст. Тбилисская, ул. Ленина, 19 А

Комиссия в составе представителей:

Заказчик: Заведующий МБДОУ ЦРР – д/с №15 «Светлячок» Т.П.Петренко

Подрядчик: Инженер ООО «МПЦ-Вымпел» проводивший испытания А.А.Ушаков

Директор ООО «МПЦ-Вымпел» В.В.Обозный

Провели осмотр первичных средств пожаротушения находящихся в МБДОУ ЦРР – д/с №15 «Светлячок», по адресу: 352360 Краснодарский край, ст.Тбилисская, ул. Ленина, 19А

На балансе находятся:

Огнетушители ОП-5 – 15 штук: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8, №9, №10, №11, №12, №13, №14, №15

Огнетушители опломбированы,

Уровень давления оптимален (норма),

Состояние узлов ЗПУ-в норме

Шланги без видимых повреждений

Порошок в сыпучем состоянии

Состояние баллонов огнетушителей хорошее (без деформаций и отслоений лакокрасочного покрытия)

Срок действия огнетушителей находится в допустимых пределах использования, согласно техпаспорта, СП-9.13130

Проверка и техническое обслуживание первичных средств пожаротушения проведена 20.12.2021г. ООО «МПЦ-Вымпел»

Представитель Заказчика:

Заведующий МБДОУ ЦРР – д/с №15 «Светлячок» (подпись) Т.П.Петренко



Представитель подрядчика:

Инженер ООО «МПЦ-Вымпел» (подпись) А.А. Ушаков
(должность, Ф.И.О.)



Директор ООО «МПЦ-Вымпел» (подпись) В.В. Обозный
(должность, Ф.И.О.)