

ООО "Многопрофильный центр - Импульс"

Юр. адрес: 352690, Краснодарский край, г. Апшеронск,
ул. Комсомольская, 143-2

Шифр: 02-06/2014-ПС

Заказчик: МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Светлячок",
ст.Тбилисская,, Краснодарский край.

Объект: Склад консервации и прачечная,
ст.Тбилисская, ул.Ленина,19"А".

Раздел: Пожарная сигнализация

Рабочая документация

Главный инженер проекта  Расписиенко Н.И.

г. Апшеронск, 2014г.

Лист	Наименование	Примечание
1	Титульный лист	
2	Общие данные (начало)	
3	Общие данные (окончание)	
4	Общие указания (начало)	
5	Общие указания (продолжение)	
6	Общие указания (продолжение)	
7	Общие указания (окончание)	
8	ППК. Схема сетей пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре.	
9	Склад консервации. План сетей пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре .	
10	Прачечная. План сетей пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре .	

Инв. N подл.	Подпись и дата	Взам. инв. N							
						02-06/2014-ПС			
						Заказчик: МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Светлячок", ст.Тбилисская, Краснодарский край.			
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата	Объект:Склад консервации и прачеч- ная, ст.Тбилисская, ул.Ленина,19"А". Пожарная сигнализация.	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Распищенко					Р	2	10
Разраб		Обозный				Общие данные (начало).	ООО "МПЦ - Импульс" г. Апшеронск		
Проверил		Распищенко							

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
ФЗ от 22.07.08г. № 123-ФЗ	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	
ФЗ от 10.07.2012 N 117-ФЗ	О внесении изменений в Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	
РД 78.145-93	Пособие к руководящему документу. Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ.	
НПБ 110-03	Перечень зданий, сооружений, помещений, и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.	
НПБ 104-03	Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях	
СП 3.13130.2009	Свод правил. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.	
СП 5.13130.2009	"Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"	
НПБ03-93	Порядок согласования органами государственного пожарного надзора РФ проектно-сметной документации на строительство	
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390	Правила противопожарного режима в Российской Федерации	

Взам. инв. N

Подпись и дата

Инв. N подл

							02-06/2014-ПС			
							Заказчик: МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Светлячок", ст.Тбилисская, Краснодарский край.			
Изм	Кол.уч	Лист	№док	Подпись	Дата		Объект: Склад консервации и прачечная, ст.Тбилисская, ул.Ленина,19"А". Пожарная сигнализация.	Стадия	Лист	Листов
								Р	3	10
ГИП		Распишенко					Общие данные (окончание).	ООО "МПЦ - Импульс" г. Апшеронск		
Разраб		Обозный								
Проверил		Распишенко								

Общая часть

Настоящая часть проекта системы автоматической пожарной сигнализации выполнена на основании задания Заказчика и обследования зданий склада консервации и прачечной МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Светлячок" по адресу: Краснодарский край, ст.Тбилисская, ул.Ленина,19"А". Рабочий проект выполнен в соответствии с требованиями: РД 25 952-90, НПБ 110-03, НПБ 104-03, СП3.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 6.13130.2009, СП 12.13130.2009, ПУЭ.

Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

Описание объекта

Объект представляет собой два двухэтажных здания. Перекрытия - железобетонные плиты перекрытия, стены - кирпичные. В здании отсутствуют помещения категории А или Б по взрывопожарной и пожарной опасности согласно НПБ105-03, СП 12 13130 2009 и ПУЭ.

Основные технические решения

Проектом предусматривается система пожарной сигнализации (ПС) и оповещения при пожаре (СО) зданий склада консервации и прачечной. В качестве приемно-контрольного принят прибор "Гранит -3" (ППК) на 3 шлейфа. Прибор ППК установить в бытовом помещении склада консервации на стене на уровне 2.0м от пола.

Световая и звуковая индикация о состоянии шлейфов, оборудования пожарной сигнализации и пожарной обстановки в помещениях объекта для дежурного персонала осуществляется с помощью индикаторов встроенных в ППК.

Для управления противопожарными системами здания используется реле приемно-контрольных приборов "Гранит -3".

Устройства светосигнальные УСС (оповещатели) типа ССУ-1, установить на наружной стене здания склада консервации.

Настоящий проект предусматривает возможность вывода сигнала о пожаре на ПЦН МЧС.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Настоящий проект предусматривает возможность вывода сигнала о пожаре на ПЦН МЧС .					
			02-06/2014-ПС					
			Заказчик: МБДОУ ЦРР детский сад №15 "Светлячок", ст.Тбилисская, Краснодарский край.					
			Изм	Кол.уч	Лист	Недок	Подпись	Дата
			Объект:Склад консервации и прачечная, ст.Тбилисская, ул.Ленина,19"А". Пожарная сигнализация.					
			Общие указания (начало).					
			ООО "МПЦ - Импульс" г. Апшеронск					
Разраб		Обозный				Стадия	Лист	Листов
Проверил		Расписиенко				Р	4	10