

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор МБУК «Краснострельский КСЦ»
Краснострельского сельского поселения
Темрюкского района

И.А.Калужская

«11» января 2021 г.



ИНСТРУКЦИЯ
по содержанию и применению
первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

1. Общие положения

- 1.1. Настоящая инструкция устанавливает основные требования к содержанию и применению средств пожаротушения в муниципальном бюджетном учреждении культуры «Краснострельского культурно-социального центра» Краснострельского сельского поселения Темрюкского района и является обязательной для выполнения всеми сотрудниками дома культуры.
- 1.2. Ответственность за своевременное и полное оснащение дома культуры средствами пожаротушения, обеспечение их технического обслуживания, организацию обучения работников правилам пользования первичными средствами пожаротушения несет лицо, назначенное ответственным приказом директора.
- 1.3. Ответственный за огнетушители несет ответственность за наличие, техническое состояние и постоянную готовность средств пожаротушения, умение персонала пользоваться ими.
- 1.4. К первичным средствам пожаротушения на предприятии относятся огнетушители.
- 1.5. Лица, ответственные за наличие и готовность средств пожаротушения, обязаны организовать не реже 1 раза в квартал осмотр первичных средств пожаротушения с регистрацией результатов осмотра в журнале.
- 1.6. Выявленные при регулярных осмотрах неисправности средств пожаротушения должны устраняться в кратчайшие сроки.
- 1.7. Неисправные огнетушители (сорвана пломба, недостаточное количество огнетушащего средства или оно отсутствует, отсутствие или недостаточное количество рабочего газа в пусковом баллоне, повреждение предохранительного клапана и т.п.) должны быть немедленно убраны из защищаемого помещения, от оборудования и установок и заменены исправными.
- 1.8. Первичные средства пожаротушения должны быть размещены в легкодоступных местах и не должны мешать при эвакуации людей из помещения. Подступы к местам размещения первичных средств пожаротушения должны быть постоянно свободными.
- 1.9. Снятие с эксплуатации и списание огнетушителей, пришедших в негодность и отбракованных при испытании, производится специально назначенной комиссией.
- 1.10. Лица, виновные в нарушении настоящей инструкции, несут ответственность в установленном порядке.

2. Требования к эксплуатации и техническому обслуживанию огнетушителей

- 2.1. Эксплуатации и техническое обслуживание огнетушителей должны осуществляться в соответствии с паспортами заводов-изготовителей.