



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ
(Главное управление МЧС России)

ул. Уральская, 121, г. Краснодар, 350080
Телефон: 991-07-48 (код 861)

22.08.2023 № 518-9-37-13

Заместителю директора
МАОУ СОШ № 9

Чарикову В.В.

Краснодарский край,
Отраденский район,
ст. Отрадная,
ул. Мира, 94.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 50/57

« 22 » августа 2023 г.

ст. Отрадная
(место рассмотрения, город, село, район)

Я, ВрИО начальника ОНД и ПР Отраденского района старший лейтенант вн. службы В.А. Кириленко, Краснодарский край, Отраденский район, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 237, кабинет № 3

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассмотревшего дело)
рассмотрев постановление № 50/57 от «22» августа 2023 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы на должностное лицо – Заместителю директора МАОУ СОШ № 9 Чарикова В.В.

(полное наименование юридического лица) (ненужное зачеркнуть) (полное наименование юридического лица) (или фамилия, имя, отчество виновного лица)

Краснодарский край, Отраденский район, ст. Отрадная, ул. Мира, 94.
(юридический адрес или адрес регистрации)

УСТАНОВИЛ:

07.08.2023 прокуратурой Отраденского района с привлечением специалистов ОНД и ПР Отраденского района проведена проверка по соблюдению противопожарного законодательства на объекте МАОУ СОШ № 9 по адресу: Краснодарский край, Отраденский район, ст. Отрадная, ул. Мира, 94. В ходе мероприятия по надзору выявлено, что должностным лицом Чариковым В.В. допущены следующие нарушения:

Отсутствуют акты об исправности наружного противопожарного водоснабжения, предназначенного для целей наружного пожаротушения (Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 48).

Руководителем организации утверждена и разработана инструкция о мерах пожарной безопасности не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил Противопожарного режима, утвержденных ПП № 1479 от 16.09.2020. (Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 2).

Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, персонал не знает элементарных требований пожарной безопасности. (Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 3).

В журнал эксплуатации систем вносится информация не в полном объеме. (Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 раздел 17(1)).

Первичные средства пожаротушения, расположенные в пожарном щите, находятся в неисправном состоянии (огнетушители просрочены) (Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 60).

Пожарный щит не укомплектован инструментом в соответствии с приложением N 7 Правил Противопожарного режима, утвержденных ПП № 1479 от 16.09.2020.

На незадымляемых лестничных клетках здания все двери кроме наружных не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах и находятся в неисправном состоянии, двери лестничных клеток не соответствуют требованиям пожарной безопасности. (ст. 5, 6, ФЗ №123 от 22.07.2008г., СП 1.13130.2020 п. 4.2.24; Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 14, СП 2.13130.2020 п. 5.4.16 п.п. г)

Отсутствует заключение на соответствие качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли зданий, предусматривающих данный вид работ. (Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 13).

Отсутствует заключение на соответствие качества огнезащитной обработки деревянных панелей и сценической коробки актового зала, предусматривающих данный вид работ. (Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 13).

Не предоставлены сертификаты на соответствии требованиям пожарной безопасности на отделочные материалы пола (линолиум) расположенных на путях эвакуации 1, 2 и 3 этажей. (ст. 134, таблицы 27, 28 29, ФЗ № 123 от 22.07.2008г; Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 25)

Руководителем не организована работа по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре (Отсутствует договор на обслуживание системы мониторинга передачи сигнала на 01.)

(место совершения нарушения с подробным указанием наименования объекта, адреса в случае возникновения пожара – краткая характеристика объекта (назначение, этажность, тепло-, водо- и электроснабжение и т. п.), имеющая отношение к делу законодательные и (или) нормативные акты, требования которых нарушены)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч. 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

(указываются статьи и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13; 4.2 ч.1

(указываются номера статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и законодательный акт, предусматривающие ответственность)

Вам необходимо:

1. Рассмотреть настоящее представление на собрании специалистов.
2. Повысить требования к ответственности рабочих и специалистов за исполнением возложенных на них обязанностей.
3. Создать комиссию и провести расследование по имеющимся нарушениям и невыполнениям требований правил пожарной безопасности.
4. Усилить работу среди рабочих и специалистов по проведению противопожарных инструктажей и пожарно-технических минимумов.
5. Принять срочные необходимые меры по устранению выявленных недостатков, отраженных в предписании (акте).

(перечень мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения)

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50/57

о наложении административного взыскания
за нарушение требований в области пожарной безопасности

« 22 » августа 2023 г.

ст. Отрадная

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, ВРИО начальника ОНД и ПР Отрадненского района старший лейтенант вн. службы В.А. Кириленко, Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Октябрьская, 237, кабинет № 3

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

Рассмотрев постановление заместителя прокурора Отрадненского района о возбуждении производства по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ от 07.08.2023 в отношении должностного лица – заместителя директора МАОУ СОШ № 9 Чарикова Вениамина Владимировича.

- 1 Фамилия, имя, отчество – Чариков Вениамин Владимирович
- 2 Дата и место рождения - 10.03.1986, ст. Отрадная Отрадненского района
- 3 Место жительства и телефон - Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Трудовая, 65
- 4 Семейное положение женат на иждивении 2
(количество человек)
- 5 Место работы (учебы) - МАОУ СОШ № 9
- 6 Занимаемая должность - Заместитель директора
- 7 Документ, удостоверяющий личность паспорт гр. РФ 0306 № 091263 выдан 16.05.2006 г. ОВД Отрадненского района Краснодарского края, код подразделения 232-046
- 8 Размер зарплаты (пенсии, стипендии) 32 000 рублей
- 9 Привлекался(лась) ли ранее к административной ответственности за совершенное нарушение и когда: нет согласно базы СПО и АП
- 10 Документ, подтверждающий полномочия законного представителя – приказ иректора школы № 18 от 01.06.2022 года О приеме работника на работу

УСТАНОВИЛ:

07.08.2023 прокуратурой Отрадненского района с привлечением специалистов ОНД и ПР Отрадненского района проведена проверка по соблюдению противопожарного законодательства на объекте МАОУ СОШ № 9 по адресу: Краснодарский край, Отрадненский район, ст. Отрадная, ул. Мира, 94. В ходе мероприятия по надзору выявлено, что должностным лицом Чариковым В.В. допущены следующие нарушения:

Отсутствуют акты об исправности наружного противопожарного водоснабжения, предназначенного для целей наружного пожаротушения (Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 48).

Руководителем организации утверждена и разработана инструкция о мерах пожарной безопасности не в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил Противопожарного режима, утвержденных ПП № 1479 от 16.09.2020. (Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 2).

Лица допускаются к работе на объекте без прохождения обучения мерам пожарной безопасности, персонал не знает элементарных требований пожарной безопасности. (Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 3).

В журнал эксплуатации систем вносится информация не в полном объеме. (Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 раздел 17(1)).

Первичные средства пожаротушения, расположенные в пожарном щите, находятся в неисправном состоянии (огнетушители просрочены) (Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 60).

Пожарный щит не укомплектован инструментом в соответствии с приложением N 7 Правил Противопожарного режима, утвержденных ПП № 1479 от 16.09.2020.

На незадымляемых лестничных клетках здания все двери кроме наружных не имеют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах и находятся в неисправном состоянии, двери лестничных клеток не соответствуют требованиям пожарной безопасности. (ст. 5, 6, ФЗ №123 от 22.07.2008г., СП 1.13130.2020 п. 4.2.24; Постановление Правительства от

16.09.2020 № 1479 п. 14, СП 2.13130.2020 п. 5.4.16 п.п. г)

Отсутствует заключение на соответствие качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли зданий, предусматривающих данный вид работ. (Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 13).

Отсутствует заключение на соответствие качества огнезащитной обработки деревянных панелей и сценической коробки актового зала, предусматривающих данный вид работ. (Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 13).

Не предоставлены сертификаты на соответствии требованиям пожарной безопасности на отделочные материалы пола (линолиум) расположенных на путях эвакуации 1, 2 и 3 этажей. (ст. 134, таблицы 27, 28 29, ФЗ № 123 от 22.07.2008г; Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 п. 25)

Руководителем не организована работа по техническому обслуживанию системы пожарной сигнализации обеспечивающей подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре (Отсутствует договор на обслуживание системы мониторинга передачи сигнала на 01.)

с подробным указанием наименования объекта, адреса)

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4, ч 1
Кодекса РФ об административных правонарушениях

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст. 4.1, 4.2, 4.3, 23.34,

(указываются номера статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

принимая во внимание ст. 4.2 КоАП РФ – обстоятельства, смягчающие административную ответственность, а именно раскаяние лица, совершившего административное правонарушение.

(указывается смягчающие и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

На основании ч. 1 статьи 20.4 КоАП РФ признать должностное лицо – заместителя директора МАОУ СОШ № 9 Чарикова Вениамина Владимировича виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 20 000 рублей.

Указанная сумма подлежит перечислению в:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, л/с 04181783880), ИНН 2309090290, КПП 231201001

Наименование банка получателя: Южное ГУ Банка России //УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар, БИК 010349101

Расчетный счет: 031006430000000011800,

Кор счет № 40102810945370000010,

ОКТМО 03637000

КБК 17711601201010004140

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, разъяснены права, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, право, порядок и сроки обжалования постановления по делу, предусмотренные статьями 30.1 30.2, 30.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а также положения статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие уплату административного штрафа не позднее 60 дней со дня вступления постановления в законную силу, и частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, предусматривающие ответственность за неуплату административного