

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю
г. Краснодар ул. Уральская, д. 121 тел. 8 (861) 262-20-09
ОНД и ПР Крыловского района
ст. Крыловская ул. Кооперативная, 96

Предписания № 56/1/6
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение начальная
общеобразовательная школа № 15 поселка Обильный муниципального образования
Крыловский район

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

«28» мая 2021 года проведено плановое мероприятие по надзору за соблюдением
обязательных требований пожарной безопасности старшим дознавателем ОНД и ПР –
государственным инспектором Крыловского района по пожарному надзору старшим лейтенантом
внутренней службы Сиянок Константином Андреевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Здания и территория МБОУ НОШ №15 по адресу: Крыловский район, п. Обильный, ул.
Полевая, 22

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с Директор МБОУ НОШ №15 Мандрыкина Ольга Владимировна

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности,
выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Декларация пожарной безопасности не соответствует требуемой формы	Приказ МЧС России от 16 марта 2020 г. № 171 Приложение № 3	02.08.2021г.	
2	Директор не обеспечила объект средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения	ППР РФ Утверждены правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479. п. 30	02.08.2021г.	
3	В помещении общего коридора и котельной отсутствуют колпаки (рассеиватели) на светильниках	ППР РФ Утверждены правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 п. 35 в)	02.08.2021г.	
4	При оснащении помещений не определяется вид средств пожаротушения с учетом физико-химических и пожароопасных свойств горючих веществ. В здании школы находятся только порошковые огнетушители	ППР РФ Утверждены правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 п. 395	02.08.2021г.	
5	Отсутствует журнал	ППР РФ Утверждены правительством	02.08.2021г.	

	эксплуатации систем противопожарной защиты с записью испытания	Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 п. 17 б);		
6	На люке, ведущем в чердачное помещение не размещена информация о месте хранения ключа от данного люка	ППР РФ Утверждены правительством Российской Федерации от 16 сентября 2020г. № 1479 п. 18	02.08.2021г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;
руководители федеральных органов исполнительной власти;
руководители органов местного самоуправления;
лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Сроки предписания согласованы с руководителем объекта

Ст. дознаватель ОНД и ПР
государственный инспектор
Крыловского района по пожарному надзору
К.А. Сиянок

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 31 » Мая 20 21 г.



М.П.И. № 150

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ НОШ №15

(должность, фамилия, инициалы)

« 31 » Мая 20 21 г.



(подпись)
МБОУ
НОШ № 15

Мандрыкина О.В.