

КНМ 23210061000200717894 от 07.09.2021



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 121, тел. (861) 991-07-48

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДиПР Мостовского района

(наименование органа государственного пожарного надзора)

352571, Краснодарский край, Мостовский район, пгт. Мостовской, ул. Заводская, 1Б,  
тел. (86192)5-15-41

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 96/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение дет-  
ский сад № 16 станицы Губской муниципального образования Мостовский район, ИНН:  
2342013670

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения: главного государственного инспектора Мостовского райо-  
на по пожарному надзору Демина Владимира Сергеевича № 96 от «07» сентября 2021  
года в период с «27» сентября 2021 г. по «08» октября 2021 г.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица: заведующий  
МБДОУ детский сад №16 станицы Губской Патугина Елена Федоровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со  
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле  
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием кон- кретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, ста- тью и наименование норма- тивного правового акта Рос- сийской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, тре-	Срок устрани- ния нарушения обязательных требований пожарной без- опасности	Отметка о выпол- нении

		бования которого (-ых) нарушены		
1	Дежурный персонал не обеспечен приспособлениями для защиты органов дыхания и зрения (имеющееся в детском саду приспособление «Самоспасатель» с истекшим сроком годности)	Правила противопожарного режима в РФ п. 6	04.04.2022	
2	Не заполнен в полном объеме журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Правила противопожарного режима в РФ п. 17, п. 6	04.04.2022	
3	Допускается использование оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре сверх срока службы при этом в акте проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации за сентябрь месяц 2021 года выполненного обслуживающей организацией ООО «Безопасность» указано, что пожарная сигнализация требует замены.	Правила противопожарного режима в РФ п. 54 ГОСТ Р 59638-2021 п. 6.6	04.04.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ детский сад №16 ст. Губской  
Патугина Е.Ф.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Начальника ОНДиПР Мостовского района УНДиПР  
Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю  
майор внутренней службы Демин В.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.