

ОТЧЕТ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности

№ пп	Вид нарушений обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении	Примечание
1.	Дежурный персонал не обеспечен приспособлениями для защиты органов дыхания и зрения (имеющееся в детском саду приспособление «Самоспасатель» с истекшим сроком годности	Согласно Правил противопожарного режима РФ п.6 - дежурный персонал обеспечен новым приспособлением «Спасатель»	
2.	Не заполнен в полном объеме журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Согласно Правил противопожарного режима РФ п.17, п. 6 – нарушение исправлено в ходе проверки	
3.	Допускается использование оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре сверх срока службы при этом в акте проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации за сентябрь месяц 2021 года выполненного обслуживающей организацией ООО «Безопасность» указано, что пожарная сигнализация требует замены	Согласно Правил противопожарного режима РФ п. 54 ГОСТ Р 59638-2021 п.6.6 - начальнику районного управления образования Мостовский район направлены письма от 18.10.2021 № 30; 23.12.2021 № 37 «О выделении денежных средств для приобретения оборудования автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре»	