

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии в Краснодарском крае»
в _____ филиале

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710012
Дата внесения в реестр сведений об
аккредитованном лице 22.04.2015

Ладиславский
Г.Р. Иманбаева
М.П.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ *1426/27*

« *16* » *апреля*

20 *25* года

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы

зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025 г.) лагеря с дневным пребыванием «Лесовичок» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 23 имени Якова Васильевича Складорова поселка Узловой муниципального образования Мостовский район, по адресу: Краснодарский край, р-н Мостовский, с/п Баговское, п. Узловой, ул. Лесная, 8а, Литер Г 1-й этаж: инв. №№ 18, 7, 17, 9, 11, 20, 22; Литер Г 1 1-й этаж: инв. №№ 1, 2, 4, 5, II.

Производство экспертизы начато: 09.04.2025 15-00 ч.

Производство экспертизы окончено: 16.04.2025 11-00 ч.

1. **Основание:** заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 23 имени Якова Васильевича Складорова поселка Узловой муниципального образования Мостовский район № 1373/87/ОИ от 09.04.2025, зарегистрированное в установленном порядке в Лабинском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

2. **Заявитель:** Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа № 23 имени Якова Васильевича Складорова поселка Узловой муниципального образования Мостовский район.

Юридический адрес: 352590, Краснодарский край, р-н Мостовский, п. Узловой, ул. Лесная, д.8, К.А.

ИНН 2342013126 ОГРН 1022304341949

Фактический адрес: Краснодарский край, р-н Мостовский, с/п Баговское, п. Узловой, ул. Лесная, 8а, Литер Г 1-й этаж: инв. №№ 18, 7, 17, 9, 11, 20, 22; Литер Г I 1-й этаж: инв. №№ 1,2,4,5,II.

3. **Разработчик:** нет.

Юридический адрес: нет.

Фактический адрес: нет.

4. **Цель экспертизы:** на соответствие требованиям:

Ладиславский
_____ филиал
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае».

Продолжение:

Страницы № *2-11*

125435

- разделов I, II, III, п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздела III (таблицы 3.1,3.5), раздела V (таблицы 5.34,5.54), раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

5. Перечень рассмотренных материалов:

- заявление директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 23 имени Якова Васильевича Скларова поселка Узловой муниципального образования Мостовский район № 1373/87/ОИ от 09.04.2025;
- копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц от «06» марта 2025 года (форма № ЮЭ9965-25-30312662);
- копия свидетельства о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её нахождения, выданного Инспекцией Федеральной налоговой службы по Краснодарскому краю от «22» мая 2017года;
- копия выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости: Здание, от «19» марта 2025 года, Кадастровый номер: 23:20:0402001:385; Местоположение: Краснодарский край., р-н Мостовский, с/п Баговское, п. Узловой, ул. Лесная,8а;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности № 04561 от «06» августа 2012 года, выданная Министерством образования и науки Краснодарского края;
- копия санитарно-эпидемиологического заключения № 23.КК.20.000.М.004306.12.15 от «15» декабря 2015 года на ведение образовательной деятельности;
- копия приказа МБОУ ООШ № 23 имени Якова Васильевича Скларова поселка Узловой муниципального образования Мостовский район № 130-о от «19» февраля 2025года «О подготовке к работе профильного лагеря дневного пребывания»;
- список детей по отрядам,
- копия режима работы лагеря,
- копия штатного расписания,
- список сотрудников,
- копия тех.паспорта на школу по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, п. Узловой, ул.Лесная, 8а., составленного Южным филиалом ФГУП «Госземкадастръёмка» - ВИСХАГИ по состоянию на «23» декабря 2011года;
- копия договора № 209/23 от «28» декабря 2024 года на оказание услуг по дератизации, дезинсекции, территории с ООО фирма «Дезинфекция»;
- копия договора № 216 от «05» марта 2025 года на оказание услуг по акарицидной обработке территории с ООО фирма «Дезинфекция»;
- копия акта на проведение акарицидной обработки от «02» апреля 2025 года, выданная ООО Фирма «Дезинфекция»;

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- копия договора с ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» №51 от «20» марта 2025 года «О сотрудничестве по оказанию консультативной медицинской помощи в оздоровительных летних лагерях дневного пребывания образовательных учреждений»
- копия приказа ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК №291-од от «27» марта 2025 года «Об организации отдыха и оздоровления детей в летнее время в 2023 году», приложение № 1 список медицинских работников, курирующих оздоровление детей;
- копия выписки из реестра лицензий на осуществление медицинской деятельности, выданная Министерством здравоохранения Краснодарского края № Л041-01126-23/00553510 от «13» марта 2025 года;
- копия основного (организованного) меню для организации питания детей в профильном лагере с дневным пребыванием для возрастной группы 7-11 лет на летний период, утвержденного директором школы МБОУ ООШ № 23 имени Я.В. Складорова поселка Узловой – Казариной Е.Н.;
- копия договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Эко-Центр» № 3016/00003 от «28» декабря 2024 года;
- копия договора на транспортирование жидких бытовых отходов с МУП «Мостводоканал» № 23-1/ЖО от «28» декабря 2024 года;
- копия отчета проведения технических испытаний и проверка эффективности вентиляционной системы МОБУ ООШ № 23 им. Я.В.Складорова посёлка Узловой Мостовского района, выполненный ООО «Экосервис» от «18» марта 2025 года;
- акты проверки эффективности работы вентиляции №ПВ-185, №ПВ-186 от «18» марта 2025 года и Технический паспорт систем воздухообмена выполненный ООО «Экосервис»;
- Информационное письмо об организации отдыха детей и их оздоровления в профильном лагере дневного пребывания «Лесовичок» за подписью директора муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения основной общеобразовательной школы № 23 имени Якова Васильевича Складорова посёлка Узловой муниципального образования Мостовский район Казариной Е.Н № 59 от «07» апреля 2025 года ;
- Акт санитарно-эпидемиологического обследования зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025 г.) лагеря с дневным пребыванием «Лесовичок» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 23 имени Якова Васильевича Складорова поселка Узловой муниципального образования Мостовский район, по адресу: Краснодарский край, р-н Мостовский, с/п Баговское, п. Узловой, ул. Лесная, 8а, Литер Г 1-й этаж: инв. №№ 18, 7, 17, 9, 11, 20, 22; Литер Г 1 1-й этаж: инв. №№ 1, 2, 4, 5, II;
- копия протокола испытаний № 23-01-27/04081-25 от 27.03.2025г, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);
- копия протокола испытаний № 23-01-27/04082-25 от 24.03.2025г, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);
- копия протокола испытаний № 23-01-27/04083-25 от 24.03.2025г, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);
- копия протокола испытаний № 23-01-27/04084-25 от 24.03.2025г, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);
- протокол испытаний (измерений) № 23-01-27/05590-01-25 от 07.04.2025г, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001. 512236);

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

- протокол испытаний (измерений) № 23-01-27/05590-02-25 от 07.04. 2025г., выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236).

6. Санитарно – эпидемиологическая оценка:

в соответствии с приказом директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 23 имени Якова Васильевича Склярова поселка Узловой муниципального образования Мостовский район и сокращенно МБОУ ООШ № 23 имени Я.В.Склярова поселка Узловой (Далее Учредитель) №130-о от «19» февраля 2025г «О подготовке к работе профильного лагеря дневного пребывания» на площадях образовательного учреждения запланировано открытие профильного лагеря с дневным пребыванием «Лесовичок» с 02 июня 2025г – 22 июня 2025г., списочным составом 15 детей, для возрастного состава от 7 до 10 лет.

Продолжительность смены - 21 календарный день. Режим работы лагеря дневного пребывания с 8.00 час до 14.30 час. Предусмотрено пребывание обучающихся в учреждении более 4х часов, с организацией двухразового питания (завтрак и обед).

Посещение профильного лагеря с дневным пребыванием «Лесовичок» учащимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами не предусмотрено. (информационное письмо директора МБОУ ООШ № 23 имени Я.В. Склярова поселка Узлового Мостовского района Казариной Е.Н. № 59 от 07.04.2025 г).

МБОУ ООШ № 23 поселка Узловой имеет Лицензию на осуществление образовательной деятельности № 04561 от «06» августа 2012 г, выданная Министерством образования и науки Краснодарского края, санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность, выданное территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и Мостовском районах № 23.КК.20.000.М.004306.12.15 от 15.12.2015г.

Территория школы по периметру ограждена забором и зелеными насаждениями, оборудована наружным электрическим освещением. Имеются 2 въезда на территорию образовательного учреждения (основной и на территорию хозяйственной зоны). Постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью образовательной организации, на её территории отсутствуют.

На основании информационного письма № 59 от 07.04.2025 директора МБОУ ООШ № 23 имени Я.В. Склярова поселка Узлового Мостовского района Казариной Е.Н. представлена следующая информация:

- через собственную территорию не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети;

- собственная территория озеленена из расчета не менее 50% от площади территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивной площадки, в том числе и по периметру территории, плодоносящих ядовитыми плодами деревьев и кустарников на территории образовательной организации нет.

На территории образовательной организации выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная зона и хозяйственная зона. В зоне отдыха расположены деревянные лавки.

Физкультурно-спортивная зона представлена спортивной площадкой для баскетбола, волейбола. Покрытие площадок натуральное. На момент обследования спортивные площадки имеют натуральное покрытие, сухие, не имеют дефектов, спланированы с учетом отвода поверхностных вод за пределы их границ. Оборудование, установленное на спортивных площадках исправно, без дефектов, закреплено.

На собственной территории образовательного учреждения оборудована площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда на эту территорию (хозяйственной зоны на расстоянии

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

более 25 м от здания школы) с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов, с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, а также имеется ограждение, обеспечивающее предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки. Размеры площадки превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны (информационное письмо № 59 от 07.04.2025г директора МБОУ ООШ № 23 имени Я.В. Скларова поселка Узловой Мостовского района Казариной Е.Н. На площадке установлен один мусорный контейнер (мусоросборник) с закрывающийся крышкой. Заключен контракт на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Эко-Центр» № 3016/00003 от «28» декабря 2024года;

На момент обследования покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории твердое, не имеет дефектов.

На собственной территории постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью образовательной организации, отсутствуют.

Энтомологическое обследование территории на наличие клещей предусмотрено по договору № 209 от «28» декабря 2024года с ООО Фирма «Дезинфекция». Акт проведения акарицидной обработки территории от «02» апреля 2025года с ООО Фирма «Дезинфекция».

Здание.

Основное здание школы одноэтажное, в том числе наземных этажей – 1, подземный этаж (подвал) отсутствует. Литер Г находится в оперативном управлении МБОУ ООШ № 23 им. Я.В.Скларова поселка Узловой Мостовского района. Здание МБОУ ООШ № 23 им. Я.В.Скларова поселка Узловой Мостовского района 1957 года постройки, в связи с чем, оценка условий для размещения лагеря дневного пребывания проводится в соответствии с требованиями п.1.3 СП 2.4.3648-20. Проектная документация (проект) на здание школы, по которому оно было построено и эксплуатируется, не представлен.

Под размещение лагеря дневного пребывания, согласно приказу Учредителя, выделены помещения под инвентарными номерами, перечисленными в таблице:

Литер	Инвентарный номер помещения (по техническому паспорту)	Наименование помещения	Площадь помещений кв.м
Литер Г	17	игровая	35,8
Литер Г	9	кружковая	39,0
Помещения, предназначенные для спортивных мероприятий			
Литер Г	7	Спортивная комната	50,0
	II	Спортплощадка	180,0
Подсобные и вспомогательные помещения (сан.узлы, комната уборочного инвентаря)			
Литер Г	Туалетный модуль	Туалет для мальчиков и девочек	6,48
Литер Г	11	Помещение для хранения спортивного инвентаря	24,1
Литер Г	20	Помещение для просушивания одежды и обуви	9,8
Литер Г	18	Раздевалка для верхней одежды	7,2
Литер Г	22	Комната для уборочного инвентаря	2,3
Помещения пищеблока			
Литер Г1	1	Обеденный зал	30,8
Литер Г1	2	Моечная	8,0
Литер Г1	4	коридор	4,2

Лабина

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Литер Г1	5	Подсобное помещение	2,8
----------	---	---------------------	-----

Как видно из таблицы, состав и площадь помещений, выделенный под размещение лагеря, с учетом списочного состава (15 детей), соответствует требованиям таблицы 6.1 СанПиН 1.2.3685-21, п.3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Оборудование.

В игровой комнате установлена мебель, в соответствии с их ростом и возрастом. Вся мебель, содержится в удовлетворительном состоянии, не имеет дефектов и повреждений, выполнена из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств. На мебели имеется цветовая маркировка, которая нанесена на боковую наружную поверхность стола и стула. Столы расставлены в следующем порядке: меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски

В раздевалке для верхней одежды оборудованы вешалки для верхней одежды детей.

В помещениях пребывания детей (игровые, обеденный зал) проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха (рециркуляторами).

Конструкция окон в помещениях пребывания детей обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Оконные блоки пластиковые. Во всех помещениях пребывания детей на окнах установлены москитные сетки.

Оконные проемы в помещениях оборудованы солнцезащитными устройствами - подъемно-поворотные жалюзи с длиной не ниже уровня подоконника.

Для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей, оборудованы настенные термометры.

На период функционирования лагеря занятия с использованием электронных средств обучения не предусмотрены (информационное письмо № 59 от 07.04.2025 директора МОБУ ООШ № 23 им. Я.В. Складова поселка Узловой Мостовского района Казариной Е.Н.).

Для соблюдения правил личной гигиены исходя из списочного состава 15 человек под организацию лагеря выделено 2 туалетные комнаты, отдельные для мальчиков и девочек на 1м этаже здания Литер Г, в том числе для девочек - 1, для мальчиков - 1:

- кол-во унитазов в туалетных кабинках для мальчиков (при норме 1 унитаз на 30 человек): 2 шт.,
- кол-во умывальных раковин в туалетных комнатах для мальчиков (при норме 1 умывальник на 30 человек): 2 шт.,
- кол-во унитазов в туалетных кабинках для девочек (при норме 1 унитаз на 20 человек): 2 шт.,
- кол-во умывальных раковин в туалетных комнатах для девочек (при норме 1 умывальник на 30 человек): 2 шт.

Туалетные кабинки с дверями оборудованы педальными мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сидениями на унитазах. Умывальные раковины (с подводкой горячей и холодной проточной воды) обеспечены жидким мылом, электрополотенцами, ведрами для сбора мусора. Санитарно-техническое оборудование на момент обследования исправное, без сколов, трещин и других дефектов.

Количество санитарно-технических приборов, исходя из списочного состава детей в лагере (15 человек), соответствует требованиям гигиенических нормативов. Для персонала выделен отдельный туалет.

Внутренняя отделка помещений

Отделка помещений представлена материалами, устойчивыми к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, полы, стены и потолки имеют гладкую поверхность, отсутствуют дефекты и повреждения, следы протеканий и признаков поражений грибком. В основном составе помещений (игровые и т.д.) - полы деревянные, стены и потолок - водоэмульсионная краска. В сопутствующих помещениях (санитарных узлах, тех. комнате и т.д.) - стены и пол кафельное покрытие, потолок - покрыт влагостойкой водоэмульсионной краской.

Содержание помещений

Мадарский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае»

Комната для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств расположена на 1 этаже, оборудована поддоном с подводкой горячей (от электроводонагревателя) и холодной воды, подающейся через смеситель с гибким шлангом с душевой насадкой и водоотведением. Для технических целей в комнате для хранения и обработки уборочного инвентаря установлен отдельный водопроводный кран.

Уборочный инвентарь для всех помещений игровой, для туалетных комнат выделен, промаркирован в зависимости от назначения и видов работ. Инвентарь для уборки туалетов имеет иную маркировку, хранится отдельно от другого инвентаря в комнате уборочного инвентаря для туалетов.

Для проведения текущей и генеральной уборки помещений лагеря в преддверии открытия и в период функционирования, приобретен запас моющих и дезинфицирующих средств. Дезинфицирующие средства зарегистрированы в установленном порядке, имеют официальные инструкции по применению. Хранение дезинфицирующих средств осуществляется в специально выделенных, не доступных для посторонних лиц местах в упаковке производителя. Инструкция по приготовлению дезинфицирующих растворов размещена на месте их приготовления в комнате для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря. Дезинфекционные растворы готовят в соответствии с инструкцией перед непосредственным их применением.

Генеральная уборка помещений школы запланирована на период между окончанием учебного года школы и открытием оздоровительного лагеря.

Оказание дезинфекционных услуг (дератизация, дезинфекция) предусмотрено по договору № 209/23 от «28» декабря 2024 ООО Фирма «Дезинфекция».

Медицинское обслуживание учащихся предусмотрено на ФАПе п. Узловой по адресу: 352590, Краснодарский край, Мостовский район, п. Узловой, ул. Клубная, д.1, согласно договора №51 о сотрудничестве по оказанию консультативной медицинской помощи в оздоровительных летних лагерях дневного пребывания образовательных учреждений от «20» марта 2025 года. Представлен Приказ ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК № 291-од от «27» марта 2025 «Об организации отдыха и оздоровления детей в летнее время в 2025 году» и приложение № 1 список медицинских работников, курирующих оздоровление детей. ГБУЗ «Мостовская ЦРБ» МЗ КК имеет лицензию на осуществление медицинской деятельности, выданную Министерством здравоохранения Краснодарского края № ЛО41-01126- 23/00553510 от 07.09.2020.

Пищеблок.

В рамках проведения летней оздоровительной компании, для детей, посещающих профильный лагерь «Лесовичок» будет организовано двухразовое питание детей (завтрак, обед) на базе МБОУ ООШ № 23 имени Я.В. Скларова поселка Узловой Мостовского района.

Столовая работает на продовольственном сырье. Пищеблок имеет набор производственных помещений и расстановку технологического оборудования, обеспечивающих поточность технологического процесса. Созданы условия для соблюдения личной гигиены сотрудников, имеются условия хранения пищевой продукции. Столовая имеет в своем составе следующие помещения: горячий цех с линией раздачи, моечная для столовой и кухонной посуды, складское помещение для хранения сыпучих продуктов, складское помещение, где установлено холодильное оборудование. Помещение для персонала, помещение для хранения уборочного инвентаря, коридор.

На пищеблоке имеется следующее технологическое оборудование: одна 4х комфорочная электроплита, 1 духовой шкаф, 1 электромясорубка.

На момент обследования технологическое и вентиляционное оборудование исправно. Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарём в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Лабинская

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Оборудование, инвентарь, посуда и тара выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания.

Посуда для приготовления блюд выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, имеет мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфицирующих средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами.

Кухонная посуда, столы, инвентарь, оборудование маркированы в зависимости от назначения. Не используется деформированная, с дефектами и механическими повреждениями кухонная посуда и инвентарь. Столовая и чайная посуда с трещинами и сколами на момент обследования не выявлена.

Вентиляционные зонты (локальные вытяжные системы) установлены над оборудованием, являющимся источниками выделения газов, влаги и тепла (над электропечами и моечными ваннами). На момент обследования вытяжные зонты в рабочем состоянии.

Холодильное оборудование (4 единиц, в т.ч. 1 низкотемпературный) на момент обследования в рабочем состоянии, все холодильное оборудование обеспечено приборами для измерения температуры и контрольными термометрами.

Для хранения суточных проб выделен отдельный холодильник.

На момент обследования столовая оборудована исправными системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции и освещения.

Горячей водой от электроводонагревателей накопительного типа марки «Эдисон» в количестве 2 ед. на 80 литров (из них 1 резервный) обеспечены все моечные ванны. Наличие воздушных разрывов между моечными ваннами и канализацией предусмотрены.

Условия для обработки кухонной посуды созданы: установлена 2-х секционная моечная ванна, оборудованная гибким шлангом, в месте размещения моечной ванны предусмотрено вытяжное отверстие вентиляционного канала.

Условия для обработки столовой посуды созданы: установлена 5-ти секционная моечная ванна, оборудованная гибким шлангом, в месте размещения моечной ванны предусмотрено вытяжное отверстие вентиляционного канала. Чистая посуда хранится на стеллаже. При мытье столовой посуды ручным способом вся посуда и столовые приборы обрабатываются дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкциями по их применению. Столовая обеспечена запасом столовой посуды в количестве трёх комплектов.

Для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений пищеблока, выделен отдельный промаркированный инвентарь, для хранения которого имеется отдельный шкаф.

Помещение для персонала оборудовано шкафами по количеству персонала, для раздельного хранения личной и санитарной одежды и обуви.

Отделка всех помещений школьной столовой соответствует их функциональному назначению. В помещении обеденного зала столовой стены и потолок устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств, не имеют следов протеканий и признаков поражений грибком, окрашены водоэмульсионной краской. В обеденном зале полы окрашенные, деревянные, не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию. В помещениях пищеблока стены на половину высоты выложены кафельной плиткой, остальная высота стен и потолок - влагостойкая водоэмульсионная краска, пол - кафельная плитка.

Обеденный зал оборудован обеденной мебелью (столами, стульями) и рассчитан на 32 посадочных места, что обеспечивает рассаживание учащихся лагеря в одну посадку. Площадь обеденного зала 30,7 кв.м. Площадь на 1 посадочное место составляет 0,95 м при норме 0,7м. Мебель в обеденном зале не имеет дефектов и повреждений покрытия, допускает проведение обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Для соблюдения личной гигиены

Лаборатория

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

учащихся, в помещении перед обеденным залом установлено 2 умывальных раковин с подводной холодной и горячей воды (от накопительного электроводонагревателя марки «Эдисон» на 30 л) оборудованных смесителями. Умывальные раковины обеспечены жидким мылом, электро- и бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, на момент обследования в рабочем состоянии.

Питание детей предусмотрено согласно примерного меню для организации питания детей в профильном лагере с дневным пребыванием для возрастной группы 7-11 лет на летний период, утвержденного руководителем образовательной организации- директором МБОУ ООШ № 23 имени Я.В. Склярова поселка Узловой муниципального образования Мостовский район.

Инженерные коммуникации: здание МБОУ ООШ № 23 имени Я.В. Склярова поселка Узловой Мостовского района оборудовано системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения.

Водоснабжение: холодное водоснабжение автономное, источника холодного водоснабжения (колодец), расположенного на территории школы.

- горячее водоснабжение автономное от электроводонагревателей в количестве 4 шт. Горячим водоснабжением и холодным водоснабжением обеспечены помещения столовой, умывальные санитарных узлов, умывальные в обеденном зале столовой, комната обработки и хранения уборочного инвентаря. Горячая и холодная вода подается через смесители. Аварийных ситуаций на момент обследования не выявлено.

Питьевой режим организован за счет 1 стационарного питьевого фонтанчика с ограничительным кольцом. Чаша фонтанчика ежедневно обрабатывается с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Канализация – местная, сброс сточных вод осуществляется в выгребную яму, расположенную на территории школы. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляет МУП «Мостводоканал» договор 23-1/ЖО от «28» декабря 2024г. Состояние сетей канализации и водоснабжения, на момент обследования, рабочее, аварийных ситуаций не выявлено.

Освещение помещений естественное и искусственное. Расположение мест для настольных игр и для занятий кружков выполнено с учетом бокового, левостороннего естественного освещения. Естественное освещение осуществляется через оконные проемы. Остекление окон выполнено из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла. Чистка оконных стекол проводится по мере их загрязнения. В качестве солнцезащитных устройств используются жалюзи. Конструкция солнцезащитных устройств на окнах в исходном положении не уменьшает светоактивную площадь оконного проема.

Искусственное освещение помещений представлено системой общего освещения за счет потолочных светильников для светодиодных ламп. В помещении игровой используется один тип ламп с одинаковым световым излучением. Все светильники имеют рассеивающую осветительную арматуру, в спортивном зале – защитную светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока – пылевлагонепроницаемую. На момент обследования все источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии и не имеют следов загрязнения.

Неисправные и перегоревшие светодиодные лампы хранятся в закрытой таре в подсобном помещении школы. Доступ посторонних ограничен. Утилизируются согласно представленной копии контракта на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами с ООО «Эко-Центр» № 3016/00003 от «28» декабря 2024года.

Вентиляция - естественная. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания в любое время года. Оконные блоки пластиковые. Во всех помещениях отрядных и кружковой на окнах установлены москитные сетки. Контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания учащихся, осуществляется с помощью термометров. Производственные, складские помещения пищеблока санитарно-бытовые помещения оборудованы отдельной приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением. Представлен технический отчет систем воздухообмена МБОУ ООШ № 23 имени

Надеевский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

Я.В.Склярова посёлка Узловой Мостовского района и Акты проверки эффективности работы вентиляции №ПВ-185, №ПВ-186 от «18» марта 2025года, выполненный ООО «Экосервис» г. Армавир. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следов загрязнений. На момент обследования вентиляционное оборудование в рабочем состоянии.

При проведении обследования образовательной организации насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности не обнаружено. На проведение противоклещевых мероприятий на территории участка представлена копия договора № 209 от «28» декабря 2024 года на выполнение услуг по дезинфекции, акарицидной обработки, дератизации, дезинсекции с ООО Фирма «Дезинфекция»

При анализе протоколов испытаний и измерений установлено:

- проба воды питьевой, отобранная из колодца, по показателям: запах, цветность, привкус, мутность, общая жесткость, сухой остаток, окисляемость перманганатная, нефтепродукты, поверхностно-активные вещества (АПАВ), водородный показатель, нитраты, сульфаты, фториды, хлориды, нитриты, аммиак и ионы аммония (суммарно), железо, марганец, медь, мышьяк, ртуть, свинец, цинк, кадмий, ГХЦГ альфа, бета, гамма изомеры, ОМЧ, ОКБ, колифаги, кишечные энтерококки, *Escherichia coli*, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2. 3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний № 23-01-27/04081-25 от 27.03.2025г, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.512236)

- отобранная проба воды питьевой из питьевого фонтанчика по показателям: запах, привкус, цветность, мутность, общее микробное число (ОМЧ) при 37С, обобщенные колиформные бактерии, колифаги, энтерококки, *Escherichia coli*, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». (протокол испытаний воды питьевой № 23-01-27/04082-25 от 24.03.2025г, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.512236),

- отобранная проба воды питьевой из крана моечной пищеблока по показателям: запах, привкус, цветность, мутность, общее микробное число (ОМЧ) при 37С, обобщенные колиформные бактерии, колифаги, энтерококки, *Escherichia coli*, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Протокол испытаний воды питьевой № 23-01-27/04083-25 от 24.03.2025г, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.512236),

- отобранная проба воды питьевой из крана горячей воды моечной пищеблока по показателям: запах, привкус, цветность, мутность, общее микробное число (ОМЧ) при 37С, обобщенные колиформные бактерии, колифаги, энтерококки, *Escherichia coli*, споры сульфитредуцирующих клостридий, соответствует требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Протокол испытаний воды питьевой № 23-01-27/04084-25 от 24.03.2025г, выполненный ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU. 0001.512236);

- параметры искусственного освещения, измеренные в игровой кабинет № 17, в игровой кабинет № 9, соответствуют требованиям раздела V (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний (измерений) № 23-01-27/05590-02-25 от 07.04.2025г,

Лабинский

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»

выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236);

- параметры микроклимата, измеренные в игровой кабинет № 17, в игровой кабинет № 9, соответствуют требованиям раздела V (таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (протокол испытаний (измерений) № 23-01-27/05590-01-25 от 07.04.2025г, выполненных ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.512236).

7.Вывод: здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления (в летний сезон 2025 г.) лагеря с дневным пребыванием «Лесовичок» на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 23 имени Якова Васильевича Склярова поселка Узловой муниципального образования Мостовский район, по адресу: Краснодарский край, р-н Мостовский, с/п Баговское, п. Узловой, ул. Лесная, 8а, Литер Г 1-й этаж: инв. №№ 18, 7, 17, 9, 11, 20, 22; Литер Г 1 1-й этаж: инв. №№ 1, 2, 4, 5, II, **соответствуют требованиям:**

- разделов I, II, III, п.3.12 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- разделов I-V, VIII СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;
- раздела III (таблицы 3.1,3.5), раздела V (таблицы 5.34,5.54), раздела VI СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
- раздела II СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;
- раздела IV СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».

Врач по общей гигиене

Шаповалов В.И.

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Краснодарском крае»