

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю
отдел надзорной деятельности и профилактической работы Мостовского района
352570, Россия, Краснодарский край пос. Мостовской ул. Заводская, 1 б, тел.: 8(86192) 5-15-41

**Предписание № 27/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в**

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы № 11 имени Н.А. Свистунова села Беноково муниципального образования Мостовский район

полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина) владельца собственности, имущества и т.д.

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Мостовского района по пожарному надзору № 39 от «28» января 2020 года, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с « 13 » февраля 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час « 05 » марта 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(наименование органа ГПН)

района по пожарному надзору № 39 от «28» января 2020 года, ст.ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с

« 13 » февраля 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

« 05 » марта 2020 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

проведена проверка инспектором ОНД и ПР Мостовского района старшим лейтенантом внутренней службы Костыревым Юрием Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору проводившего(их) проверку

помещений, зданий, территории муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 11 имени Н.А. Свистунова села Беноково муниципального образования Мостовский район, расположенного по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, село Беноково, ул. Красная, 33

наименование объекта надзора и его адрес

совместно с Директором МБОУ СОШ № 11 имени Н.А. Свистунова села Беноково Мухиной Еленой Васильевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	Лестничная клетка, расположенная в северном крыле здания школы, не отделена от общих коридоров дверьми, оборудованными устройствами для самозакрывания, уплотнениями в притворах	СНиП 21-01-97* п. 7.25, п. 6.43, п. 6.44, п. 7.24, 6.18*	22.07.2020 г.	
2.	Лестничная клетка, расположенная в южном крыле здания школы, не отделена от общих коридоров дверьми, оборудованными устройствами для самозакрывания, уплотнениями в притворах	СНиП 21-01-97* п. 7.25, п. 6.43, п. 6.44, п. 7.24, 6.18*	22.07.2020 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

