

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
детский сад №12 «Аленушка»
поселка Псебай
муниципального образования
Мостовский район
352586, Российская Федерация,
Краснодарский край, Мостовский район,
пос. Псебай, ул. Ленина, 12.
Телефон 8 (861 92) 6-78-67
E-mail: dou12.alenushka@yandex.ru
ОКПО – 48460225 ОГРН 1022304342114
ИНН/КПП 2342013285/234201001

Заместителю прокурора
В.В.Шишкову

От 01.06.2020 № 01-10/20
На № 21-03-2020/2521 от 29.05.2020

О предоставлении информации
об устранении нарушений
требований пожарной безопасности

Администрация Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 12 «Аленушка» поселка Псебай муниципального образования Мостовский район на Ваш запрос № 21-03-2020/2521 от 29.05.2020 года сообщает о том, что во исполнение предписания ОНД Мостовского района № 100/1/3 от 21 июня 2019 года приняты меры для устранения указанных нарушений федерального законодательства Российской Федерации и недопущению их впредь:

1.

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (и наименование нормативного правового акта Российской Федерации по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Мероприятия по устранению нарушений
1.	2	3	4
1	Наружные пожарные лестницы 3-го типа эксплуатационные испытания не проходили	Правила противопожарного режима в РФ п. 24	Проведен расчет пожарного риска
2	Наружные пожарные лестницы 3-го типа размещены вплотную у стен на расстоянии менее 1 метра от оконных проемов.	СНиП 21-01-97* п. 6.30*	
3	На путях эвакуации допускается эксплуатация линолеума с показателями пожарной опасности, превышающими допустимые.	СНиП 21-01-97* п. 6.25*	Линолеум заменен на керамическую плитку

При необходимости расчет пожарного риска будет предоставлен дополнительно.

Приложение:

1. Фото путей эвакуации (коридор 1 этажа).

Заведующий МБДОУ
детского сада №12 «Аленушка» пос. Псебай



И.И.Безродная

Шульга Т.И.
8 (861 92) 6-78-67