

Зарегистрирована

ОНД и ПР Мостовского района УНД и ПР
ГУ МЧС России по Краснодарскому
краю.

(Наименование подразделения МЧС России,
предоставляющего государственную услугу)

" 17 " июня 2020 г.

Регистрационный N 03233551 TO 000195

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении Муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения детский сад №8 «Колосок» станицы
Андрюки муниципального образования Мостовский район

Образовательная деятельность

(Функциональное назначение;

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский
сад №8 «Колосок» станицы Андрюки муниципального образования Мостовский район
(полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты : Муниципальное образование Мостовский район

Бюджетное учреждение

(Указываются организационно-правовая форма

юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица,

индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом,
владеющим

объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного
управления либо ином законном основании,

предусмотренном федеральным законом или договором)

Основной государственный регистрационный номер записи о
государственной регистрации юридического лица 1022304342224

Идентификационный номер налогоплательщика 2342013165

Место нахождения объекта защиты Краснодарский край, Мостовский район,

станция Андрюки, ул. Гоголя, 29
(Указывается адрес объекта защиты)

Почтовый и электронный адреса, телефон, факс юридического (физического) лица (при наличии), которому принадлежит объект защиты 352567, Краснодарский край, Мостовский район, станция Андрюки, ул. Гоголя, 29
электронная почта: tkachenko_63@list.ru,
телефон 8(86192)6-25-17

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию)

1980 год, 1986 год; капитальный ремонт 2019 году

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта,

изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1	Степень огнестойкости	III
1.2	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3	Класс функциональной пожарной опасности	Ф 1.1
1.4	Высота здания	3,10 м
1.5	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания	167,8 кв.м 355,0 кв.м
1.7	Объем здания	593,0 куб.м 1310 куб.м
1.8	Количество этажей	1

1.9	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Д пониженная пожаро- опасность
1.10.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система автоматизированной пожарной сигнализации в составе: блок бесперебойного питания БИРП-12/1,6 (2 шт.) с акк.бат. 7А/ч установлены в зданиях, приемно- контрольный прибор «Грант Магистр-6А» (2шт.), установлен извещатель пожарный дымовой - 96 шт., извещатель пожарный тепловой – 9 шт., извещатель пожарный ручной - 11 шт. АПС «Базальт-120»-1 шт. Установлена радиоканальная система извещений «Базальт-120». Сигнал выведен на пульт диспетчера 5 отряда ФПС; совмещённая с охранно-пожарной сигнализацией, система оповещения отсутствует. Световые указатели «Выход» установлены над основными и запасными эвакуационными выходами. Пожарный водоём 10 куб.м., Гидрант 1 шт.

2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты <u>Расчет риска проводился. Расчетное значение индивидуального пожарного риска в сценариях S 01 – составляет $0,0021 \cdot 10^{-6}$, S 02 – составляет $0,0021 \cdot 10^{-6}$</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара, на усмотрение собственника, равен 900,000 (девятьсот тысяч) рублей. (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов) устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/ не выполняется
4.1	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008г. №123-ФЗ», глава 16, ст.69.	выполняется

4.2	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13.130-2009 П.4.2. Качество воды противопожарного водоёма соответствует условиям эксплуатации пожарного оборудования и применяется способам пожаротушения. П.4.3. Противопожарный водоем находится на территории детского сада. П.4.4. Объём противопожарного водоёма 103 м.	Выполняется Выполняется Выполняется
4.3	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008г. №123-ФЗ», глава 22, ст.98.	Выполняется
4.4	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008г. №123-ФЗ», глава 9, ст.31.	Выполняется
4.5	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13.130-2009 П.4.2.1 П.4.2.4 П.4.2.5 П.4.2.6 П.4.2.7 П.4.3.2 П.4.3.3	Выполняется

4.6	Обеспечение безопасности пожарно- спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008г. №123- ФЗ», глава 19, ст.89, 90.	Выполняется
4.7	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008г. №123- ФЗ», глава 19, ст.89.	Выполняется
4.8	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008г. №123- ФЗ», глава 19, ст.83.	Выполняется
4.9	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008г. №123 - ФЗ», глава 1, ст.5.	Выполняется

Настоящая декларация разработана

Бугаева А.Р.
(фамилия, имя, отчество)

(Подпись)

20 ____ г.

М.П.

