

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека

Вельский территориальный отдел

ул. Октябрьская, д. 5а, строение № 1, г. Вельск, 165150

тел.: (81836) 62667; факс: (81836) 62667; <http://29.rospotrebnadzor.ru>; e-mail: [yelsk@29.rospotrebnadzor.ru](mailto:yelsk@29.rospotrebnadzor.ru)

ОКПО 75036145; ОГРН 1052901021689; ИНН 2901133673; КПП 290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ**

от «02» июля 2025, 11 час. 12 мин. № 393/2025-пр.

Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 5а, строение № 1

(место выдачи)

Мною, Хухриной Наталией Владимировной, ведущим специалистом-экспертом Вельского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(должность, Ф И О лица, выдавшего предписание)

при проведении обязательного профилактического визита в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», статьей 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», уведомление о проведении обязательного профилактического визита от 06.06.2025 № 29-01/01-1135-2025

(документ на основании которого проведено КНМ или профилактический визит)

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Верхне-Устькулойская основная школа № 24» (далее-МБОУ «Верхне-Устькулойская ОШ № 24»), ИНН: 2907006632, ОГРН: 1022901218075 (юридический адрес: 165100, Архангельская область, Вельский район, д. Мелединская, д. 118)

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности, ИНН, ОГРН)

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия:

МБОУ «Верхне-Устькулойская ОШ № 24», осуществляющее деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления по адресу: 165100, Архангельская область, Вельский район, д. Мелединская, д.118, установлено следующее:

1. Качество питьевой воды, подаваемой системой водоснабжения, не соответствует гигиеническим требованиям к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Проба № 30453 от 24.06.2025 г. воды, отобранная из водоразборного крана от внутридомовой распределительной сети (после фильтра) на пищеблоке МБОУ «Верхне-Устькулойская ОШ № 24» по адресу: Архангельская область, Вельский район, д. Мелединская, д. 118 (протокол лабораторных испытаний № 30453 от 24.06.2025 г. Вельского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области и НАО» по химическим показателям: мутность (по формазину) (измеренный показатель  $5,8 \pm 1,2$  ЕМФ, при норме не более 2,6 ЕМФ), что не соответствует требованиям п/п 5 табл. 3.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч. 2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований

#### ПРЕДПИСЫВАЮ:

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Верхне-Устькулойская основная школа № 24», ИНН: 2907006632, ОГРН: 1022901218075

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

устранить выявленные нарушения обязательных требований:

Пункт предписания	Рекомендуемые мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований
МБОУ «Верхне-Устькулойская ОШ № 24», осуществляющее деятельность по организации отдыха детей и их оздоровления по адресу: 165100, Архангельская область, Вельский район, д. Мелединская, д.118		
1.	Обеспечить качество питьевой воды централизованного водоснабжения в соответствии гигиеническим требованиям, предъявляемым к питьевой воде по показателям: мутность (по формазину)	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания ( <i>протокол лабораторных испытаний</i> )


**Срок устранения выявленных нарушений обязательных требований до 05.12.2025**

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Вельский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 165150, Архангельская область, Вельский район, г. Вельск, ул. Октябрьская, д.5А, строение 1, тел./факс 8(81836)61740, 88(81836)62667, в электронном виде на адрес: [velsk@29.rosпотребнадzor.ru](mailto:velsk@29.rosпотребнадzor.ru) или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Предписание выдано:

Ведущий специалист – эксперт Вельского  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Архангельской области

(должность, звание, выдавшего предписание)



(подпись)

Хухрина Наталия  
Владимировна

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

(должность, звание, получившей предписание)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

(дата получения  
предписания)

Предписание направлено по адресу: 165100, Архангельская область, Вельский район,  
д. Мелединская, д. 118

За невыполнение в срок настоящего предписания предусмотрена административная ответственность в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

