



ИО директору МБОУСОШ №20

МЧС РОССИИ

Уханёвой Е.В.

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ**

**Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
Апшеронского района**

ул. Индустриальная, 3, Апшеронск, 352691,
Телефон: 2-74-94 Факс: 2-74-94 (код 86152)

09.03.2022 г. № 206-9-9-14

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

**об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения**

09 марта 2022 г.

Апшеронский район

место рассмотрения (город, район)

Начальник ОНД и ПР Апшеронского района Некрасов Юрий Александрович

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 31/26 от
28 февраля 2022 г., возбуждённого

Старшим дознавателем ОНД и ПР Апшеронского района Квашниным Д.В.

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении юридического лица Муниципального

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 20

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что

В период с 14.02.2022 по 28.02.2022 на основании решения о проведении плановой выездной проверки № 16 от 25.01.2022 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 20 расположенного по адресу: 352685, Краснодарский край, Апшеронский район, пгт. Нефтегорск, ул. Школьная, 8, была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой, выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и
-------	---	--

	выявленного нарушения требований пожарной безопасности	(или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с соответствующими записями.	п.п. 6, п. 17; п.30; п.42; п. 43; п. 48; п. 50; п. 52; п. 54; п. 60; п. 412 п. 124 п. 95 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
2	Не обеспечено категорирование складского помещения (расположенного на втором этаже, возле актового зала) по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	п.12 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»
3	План эвакуации не соответствует п.6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ)	п.6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009
4	Отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.	п. 10 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
5	Отсутствуют указатели к источникам наружного противопожарного водоснабжения.	п. 48 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
6	Отсутствует противопожарное водоснабжение.(не представлены подтверждающие документы).	статьи 4, 6, 62, 68, 78, 80, 90, 99, ФЗ от 22.07.2008 г. № 123; п. 2.11, п.2.13 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
7	На дверях чердачных помещений отсутствует информация о месте хранения ключей.	п. 16 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
8	На объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.

9	Не проводится проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли с периодичностью не реже 1 раза в год	п. 13 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
10	Руководителем организации не организована работа по ремонту автоматической пожарной сигнализации, смонтированной в основном здании школы (прибор РИП-12 выдает сигнал «Авария»).	п. 54 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
11	Огнетушители не опломбированы.	п. 407 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
12	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
13	Двери эвакуационных выходов не имеют приспособления для самозакрывания.	п. 4.2.7. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
14	Не представлены подтверждающие документы проведения не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.	п. 9 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
15	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует разделу XVIII Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	п.392, п. 393, п. 394, ППРФ №1479
16	На объекте защиты не хранится (не представлена) техническая документация на систему противопожарной защиты, а именно на имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию, а так же результаты пусконаладочных испытаний указанной системы.	п. 54 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
17	На объекте защиты не хранится (не представлена) техническая документация на систему противопожарной защиты, обеспечивающую дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг»), а так же результаты пусконаладочных испытаний указанной системы.	п. 54 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены следующие причины и условия, способствовавшие его совершению:

указываются причины и условия, способствовавшие совершению административного правонарушения

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах по адресу:

352690, Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Индустриальная, 3; ОНД и ПР Апшеронского района УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

(указывается полный адрес месторасположения органа государственного пожарного надзора и его наименование)

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:
Начальник ОНД и ПР
Апшеронского района
Некрасов Ю.А.

должность, фамилия, инициалы лица



Настоящее представление получил 09.03.2022 Уханёва Е.В.

дата, Ф.И.О.

✓

подпись

Представление направлено _____

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма