

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 31/26

о наложении административного взыскания
за нарушение требований в области пожарной безопасности

« 09 » 03 2022 г

г. Ашшеронск

(место рассмотрения: город, село, район)

Я, главный государственный инспектор Ашшеронского района по пожарному надзору

(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица, рассматривающего дело)

подполковник внутренней службы Некрасов Юрий Александрович

рассмотрев протокол об административном правонарушении

(~~постановление прокурора о возбуждении административного дела~~)

(ненужное зачеркнуть)

№ 31/26 от « 28 » февраля 2022 г. и материалы на

юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20

(полное наименование юридического лица)

Находящееся по адресу: 352695, Краснодарский край, Ашшеронский район, пгт. Нефтегорск, ул. Советская, 22

(юридический адрес)

тел. (факс) _____ зарегистрированного ОГРН 1022303445141

(орган, зарегистрировавший)

Межрайонная инспекция ФНС России №9 по Краснодарскому краю

юридического лица, номер регистрационного свидетельства)

обслуживаемого банком Южное ГУ Банка России г. //УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар

(наименование обслуживающего банка и номер расчётного счёта)

екс.: 032346430360500001800

установил, что

нарушены В период с 14.02.2022 по 28.02.2022 на основании решения о проведении плановой выездной проверки № 16 от 25.01.2022 в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 20 расположенного по адресу: 352685, Краснодарский край, Ашшеронский район, пгт. Нефтегорск, ул. Школьная, 8, была проведена плановая выездная проверка, по результатам которой, выявлены нарушения обязательных требований пожарной безопасности.

(указывается дата, адрес и место совершения правонарушения; законодательные и (или) нормативные акты, требования которых были нарушены)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Структурная единица нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, которым установлено нарушенное требование пожарной безопасности
1	2	3
1	Отсутствует журнал эксплуатации систем противопожарной защиты с соответствующими записями.	п.п. б, п. 17; п.30; п.42; п. 43; п. 48; п. 50; п. 52; п. 54; п. 60; п. 412 п. 124 п. 95 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
2	Не обеспечено категорирование складского помещения (расположенного на втором этаже, возле актовом зала) по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	п.12 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

	помещений (пожарных отсеков) производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте.	
3	План эвакуации не соответствует п.6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ)	п.6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009
4	Отсутствует информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты.	п. 10 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
5	Отсутствуют указатели к источникам наружного противопожарного водоснабжения.	п. 48 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
6	Отсутствует противопожарное водоснабжение.(не представлены подтверждающие документы).	статьи 4, 6, 62, 68, 78, 80, 90, 99, Ф3 от 22.07.2008 г. № 123; п. 2.11, п.2.13 СНИП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.
7	На дверях чердачных помещений отсутствует информация о месте хранения ключей.	п. 16 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
8	На объекте защиты с массовым пребыванием людей отсутствуют исправные ручные электрические фонари из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	п. 30 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
9	Не проводится проверка состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций кровли с периодичностью не реже 1 раза в год	п. 13 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
10	Руководителем организации не организована работа по ремонту автоматической пожарной сигнализации, смонтированной в основном здании школы (прибор РИП-12 выдает сигнал «Авария»).	п. 54 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
11	Огнетушители не опломбированы.	п. 407 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
12	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	п. 26 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.

13	Двери эвакуационных выходов не имеют приспособления для самозакрывания.	п. 4.2.7. СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы
14	Не представлены подтверждающие документы проведения не реже 1 раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также посетителей, других лиц, находящихся в здании, сооружении.	п. 9 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
15	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствуют разделу XVIII Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479	п.392, п. 393, п. 394, ППРФ №1479
16	На объекте защиты не хранится (не представлена) техническая документация на систему противопожарной защиты, а именно на имеющуюся автоматическую пожарную сигнализацию, а так же результаты пусконаладочных испытаний указанной системы.	п. 54 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.
17	На объекте защиты не хранится (не представлена) техническая документация на систему противопожарной защиты, обеспечивающую дублирование сигналов о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (программно-аппаратный комплекс «Стрелец-мониторинг»), а так же результаты пусконаладочных испытаний указанной системы.	п. 54 ППРФ №1479 от 16.09.2020 г.

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 ч.1

Кодекса об административных правонарушениях РФ

(указывается статья и законодательный акт, предусматривающий ответственность)

На основании изложенного, руководствуясь ст.

23.34, п.1 ч.1 ст. 29.9, ч.1,3,5 29.10

(указываются номера статей)

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

и законодательный акт, в соответствии с которым выносится постановление)

принимая во внимание

смягчающих обстоятельств предусмотренных ст.4.2 КоАП РФ и

(указывается смягчающие

отягчающих обстоятельств предусмотренных ст.4.3 КоАП РФ – не установлено.

и отягчающие ответственность обстоятельства)

ПОСТАНОВИЛ:

Признать виновным юридическое лицо Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №20; ИНН 2325012010; ОГРН 1022303445141

(полное наименование юридического лица)

в совершении административного правонарушения предусмотренного ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ и

назначить наказание в виде

предупреждения.

(указывается вид взыскания: предупреждение или размер штрафа)

2. Объявить, заинтересованным лицам, что они имеют право обжаловать настоящее постановление в течении 10 дней со дня вручения или получения его копии

В вышестоящем органе государственного пожарного надзора адресу:

(указать должность вышестоящего лица и его адрес, вышестоящий орган и его адрес,

г. Краснодар, ул. Уральская, 121; в Апшеронском районном суде Краснодарского края по адресу: Краснодарский край, г. Апшеронск, ул. Ленина, д. 73

соответствующий суд и адрес его местонахождения)

3. Разъяснить, что штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления данного постановления в законную силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных ст. 31.5 КоАП РФ.

3.1 Предупредить, что при неуплате суммы штрафа в течении **60 дней** штраф будет взыскан в принудительном порядке.

Предупрежден (а)

✓

(подпись)

Уханёва Е.В.

(Ф.И.О законного представителя юридического лица)

4. Решение по изъятым (арестованным) вещам и документам:

а) документы-

(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

являющиеся вещественными доказательствами,

(принятое решение: оставление в деле)

в течении всего срока хранения данного дела или передача заинтересованным лицам)

б) документы -

(перечень изъятых документов, находящихся в деле)

в) вещи-

(перечень вещей приобретенных в деле)

(принятое решение: возвращение законному владельцу)

5. Сумма наложенного штрафа подлежит перечислению:

Получатель: УФК по Краснодарскому краю (Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю, л/с 04181783880); ИНН:2309090290; КПП: 231201001; Банк получателя: Южное ГУ Банка России// УФК по Краснодарскому краю г. Краснодар; БИК: 010349101; Расчетный счет: 03100643000000011800; Кор. счет:40102810945370000010; ОКТМО: 03605000; КБК:177 1 16 01201 01 0004 140

(подпись лица, вынесшего постановление)

Некрасов Ю.А.

(расшифровка подписи)

Копию постановления получил

09.03.2022 ✓

Уханёва Е.В.

(дата, подпись представителя юридического лица)

(Ф.И.О.)

Копия постановления направлена

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)

Отметка об исполнении постановления.