



Прокуратура Российской Федерации
 Прокуратура Краснодарского края
 Прокуратура Павловского района
 ул. Горького, 295 ст. Павловская, Россия 352040
 тел. 8-86191 5-22-98

Заведующему МКДОУ ДС № 12

Луценко Л.В.

ул. Пушкина, 20,
 с. Краснопартизанское, Павловский район,
 Краснодарский край

06.04.2023 № 7-01-2023/633

*Командант ОС на контроле
 подготовку ответа
 Луценко ОА подготовить
 ответ до 25.04
 06.04.23 Комф*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений законодательства
 о противодействии терроризму,
 санитарно-эпидемиологического и пожарного
 законодательства

Проведенной прокуратурой района проверкой по исполнению требований законодательства и подзаконных актов, регулирующего вопросы противодействия терроризму, исполнение норм и требований пожарного законодательства, а также при организации детского питания в образовательных организациях в деятельности должностных МКДОУ ДС № 12 выявлены нарушения закона.

Согласно п. 2 ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закона № 273-ФЗ) образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с ч. 7 ст. 28 вышеуказанного закона, образовательная организация несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции, в том числе за жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

Пунктами 8-9 статьи 41 Закона № 273-ФЗ определено, что охрана здоровья и обучающихся в том числе включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность и профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Положениями ст. 2 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» установлено, что к основным принципам противодействия терроризму относится обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; системность и комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, социально-экономических,

Прокуратура Павловского района
 № 7-01-2023/379-23-20030041

вх 103 от 07-04-2023

правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму; приоритет мер предупреждения терроризма.

Согласно п.п.4, 6 ст.4 указанного Закона, противодействие терроризму - деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта (борьба с терроризмом).

Профилактика терроризма осуществляется по трем основным направлениям:

- организация и осуществление на системной основе противодействия идеологии терроризма и экстремизма;
- совершенствование антитеррористической защищенности потенциальных объектов террористических устремлений;
- усиление контроля за соблюдением административных, правовых и иных режимов, способствующих противодействию терроризму.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 № 1006 утверждены Требования к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации.

✓ В тоже время в ходе проверки 23.03.2023 детского образовательного учреждения на предмет антитеррористической защищенности и укрепленности установлено, что охранник Соколов А.А. указанного учреждения не владеет навыками применения неотложных мер при возникновении чрезвычайной ситуации.

Обозначенные нарушения антитеррористического законодательства являются недопустимыми.

Антитеррористическая защищенность объекта (территории) - действия уполномоченных должностных лиц, состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

Выявленные просчеты и упущения противоречат требованиям законодательства о противодействии терроризму и не направлены на надлежащую охрану жизни и здоровья несовершеннолетних.

В ходе проверки названного учреждения выявлены нарушения пожарного законодательства.

Требования пожарной безопасности, как указано в статье 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Закон № 69-ФЗ), это специальные условия социального и технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или уполномоченным государственным органом. Нормативными документами по пожарной безопасности являются нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, стандарты,

инструкции и иные документы, содержащие обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности.

Согласно статье 38 Закона № 69-ФЗ ответственность за нарушения требований пожарной безопасности несут собственники имущества, руководители органов местного самоуправления, лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций, лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности, должностные лица в пределах их компетенции.

В силу ст. 37 Закона № 69-ФЗ, руководители организации обязаны, помимо прочего, соблюдать требования пожарной безопасности, а также разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности.

Статьей 5 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Закон № 123-ФЗ) определено, что каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности, которая в том числе должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В нарушение ч. 1 ст. 6, ч. 8 ст. 82 Закона № 123-ФЗ, п. 6.6.4 "ГОСТ Р 59638-2021, п. 6.2 СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты на указанном объекте:

- методы испытаний на работоспособность" технические средства систем пожарной сигнализации эксплуатируются сверх срока службы;
- линии слаботочных систем, не выполнены огнестойкими, и не распространяющими горение кабелями с медными жилами.

Декларация пожарной безопасности на объект защиты устарела (нарушена ч.5 ст. 51 Закона № 248-ФЗ).

В нарушение п. 5.12 СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования прибор приемно-контрольный пожарный установлен не в помещении пожарного поста и не исключает доступа третьих лиц.

Кроме того, в ходе проверки в учреждении выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства.

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается посредством выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и обязательного соблюдения гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности.

Законодательство в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее - санитарное законодательство) основывается на Конституции Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального

закона, других федеральных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, нормативных правовых актов органов публичной власти федеральной территории "Сириус".

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» регламентированы правила организации питания в образовательных учреждениях.

Пунктом 2.4.6.2. Правил предусмотрено, что помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудуются технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции.

Оборудование, инвентарь, посуда и тара должны быть выполнены из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания. Допускается использование одноразовой столовой посуды и приборов.

Посуда для приготовления блюд должна быть выполнена из нержавеющей стали. Инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, должен иметь мерную метку объема в литрах и (или) миллилитрах.

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2022 № 32 утверждены санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Пунктом 8.1.10. указанного СанПиН определено, что в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоках должна отбираться суточная проба от каждой партии приготовленной пищевой продукции.

Отбор суточной пробы должен осуществляться назначенным ответственным работником пищеблока в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости (плотно закрывающиеся) - отдельно каждое блюдо и (или) кулинарное изделие. Холодные закуски, первые блюда, гарниры и напитки (третьи блюда) должны отбираться в количестве не менее 100 г. Порционные блюда, биточки, котлеты, сырники, оладьи, колбаса, бутерброды должны оставаться поштучно, целиком (в объеме одной порции).

Суточные пробы должны храниться не менее 48 часов в специально отведенном в холодильнике месте/холодильнике при температуре от +2 °С до +6 °С.

В нарушение данной нормы подзаконного акта отобранные суточные пробы пищевой продукции находились около печи.

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2020 утверждены методические рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных организаций (далее - МР 2.4.0179-20).

В приложении 4 МР 2.4.0179-20 отражен минимальный перечень оборудования производственных помещений пищеблоков общеобразовательных организаций.

Вопреки приведенным требованиям Закона и подзаконных актов в ходе проверки исполнения санитарных норм и правил в названном образовательном учреждении установлено, что в качестве специализированной мойки установлена бытовая эмалированно-металлическая ванна.

Обозначенные нарушения являются недопустимыми, создают угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних.

Причинами и условиями выявленных нарушений законодательства является ненадлежащее исполнение обязанностей должностными лицами образовательной организации.

Учитывая вышеизложенное и руководствуясь ст. 7, 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации":

ТРЕБУЮ:


1. Рассмотреть настоящее представление с участием прокурора и принять меры по устранению и недопущению отмеченных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в допущенных нарушениях.

3. Уведомить прокуратуру Павловского района о месте и времени рассмотрения данного представления.

4. О мерах, принятых к устранению выявленных нарушений, письменно сообщить в прокуратуру Павловского района в течение установленного законом месячного срока со дня поступления настоящего представления, с приложением копии приказа о привлечении к дисциплинарной ответственности в случае принятия данного решения.

Заместитель прокурора района
младший советник юстиции



О.В. Устимов