



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Июля 164 тел. (88652)24-52-26 E-mail: fire77@bk.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(по Буденновскому, Арзгирскому и Новоселицкому районам)

356800, г. Буденновск ул. Красная, 218, тел/факс. 8(86559) 2-14-47, E-mail: budenovsk77@bk.ru

телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99,

Южного регионального центра МЧС России – 8(863) 240-66-10

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 371/1/265

20.12.2018

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевого
развития воспитанников «202 «Золушка» города Буденновска Буденновского района»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество,

Заведующая Алферова Екатерина Викторовна

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора **Буден-**
новского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору

(наименование органа ГПН)

№ 371 от «27» ноября 20 18 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности» в период с 12:30 19.12.2018 по 14:00 20.12.2018 проведена проверка замести-
телем главного государственного инспектора Буденновского района по пожарному надзору капита-
ном внутренней службы Химин Сергеем Александровичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по

МДОУ ДС №202 г. Буденновска по адресу: г. Буденновск, ул. Полющенко, 7 а

пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МДОУ ДС № 202 г. Буденновска Алферовой Екатериной Викторовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо
устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пре дпи са- ния	Вид нарушения обязатель- ных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявлен- ного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок уstra- нения нару- шения обя- зательных требования пожарной безопасно- сти	Отметка (подпись) о выполнении (указывает- ся только выполне- ние)
1	2	3	4	5
1.	Разместить звуковые опо- вещатели таким образом, чтобы обеспечивался об- щий уровень звука выше допустимого уровня звука постоянного шума в по- мещениях (в двух группах на первом этаже, не слышно звукового опове- щения).	(Правила противопожарного режи- ма в РФ утв. Постановлением Пра- вительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 61; Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защи- ты. Система оповещения и управле- ния эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п.4.1, 4.2, 4.3)	07.06.2019	

2.	Установить звукового оповещателя на стене на высоте менее 2,3 метра от пола.	(Правила противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 п. 61; Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности п.4.4)	07.06.2019	
3.	Группы № 2 и № 6 расположенные на первом этаже не имеют не менее двух эвакуационных выходов (выполнена перепланировка). Обеспечить наличие второго эвакуационного выхода из групп.	(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.12; Свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.5.2.12)	07.06.2019	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель главного государственного инспектора

Буденновского, Арзгирского и Новоселицкого районов по пожарному надзору

капитан вн. службы Химин С.А.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«20» декабря 2018 г.



(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Заведующая МДОУ ДС №202 г. Буденновска

Алферова Е.В.

(должность, фамилия, инициалы)

«20» декабря 2018 г.

(подпись)