



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@donpac.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску
управления надзорной деятельности и профилактической работы**

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание № 64/1/1

**по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 54**

Во исполнение распоряжения Заместителя Главного государственного инспектора города Новочеркасска по пожарному надзору от «20» февраля 2019 года № 64, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «26» февраля 2019 г. по «26» марта 2019 г., проведена плановая выездная проверка Плясуновым Никитой Вадимовичем – дознавателем отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области, зданий и помещений Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 54, расположенных по адресу: 346448, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Николаевой-Терешковой, 13 совместно с заведующим Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 54 – Осадченко Ульяной Геннадьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которых нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Отсутствует годовой план-график со сроками проведения планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты	п. 63 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О	09.03.2020	

		противопожарном режиме»		
2.	Не соблюдаются руководителем организации в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно ширина лестничного марша не соответствует установленным требованиям	Статьи 4-6, 53, 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), п. 6.29 СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	09.03.2020	
3.	Не соблюдаются руководителем организации в пределах их компетенции на объекте защиты проектные решения, выполненные в соответствии с требованиями пожарной безопасности по конструктивным и объемно-планировочным решениям, степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности, а именно: из помещений групп «Русские узоры» и «Колосок» не предусмотрен 2-й эвакуационный выход	Статьи 4-6, 53, 89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), п. 6.12* СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	09.03.2020	
4.	Руководителем организации не	Статьи 4-6, 53, 84, 89 Технического регламента о	09.03.2020	

	соблюдается требование нормативных документов по освещенности эвакуационных путей и выходов	требованиях пожарной безопасности (утвержден Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ), п. 33 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», п. 6.22 СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 7.72, п. 7.74 СНиП 23-05-95* Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Естественное и искусственное освещение»		
5.	Не соблюдены проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий при монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, а именно: у выхода из здания организации не установлен ручной пожарный извещатель	ст. 6, ст. 81, ст. 83, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме»; приложение Н 1 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 12.42 НПБ 88-2001 «Установки пожаротушения и	09.03.2020	

		сигнализации. Нормы и правила проектирования»		
6.	Шлейфы АУПС и СОУЭ не соответствуют требованиям норм и правил	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 83, ст. 84 п. 7, Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 3.4, Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.15.3	09.03.2020	
7.	Помещение подвала не оборудовано системой пожарной сигнализации (АУПС)	ст. 4, ст. 84, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ-110-03	09.03.2020	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в

трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР ОНД и ПР по г. Новочеркаску

УНД и ПР Главного управления

МЧС России по Ростовской области

Н.В. Плясунов

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«25» марта 2019 г.

С предписанием ознакомлен, предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МБДОУ ДС № 54 – Осадченко
Ульяна Геннадьевна
(должность, фамилия, инициалы)

«25» марта 2019 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору