



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003,
тел. (863) 240-63-08, факс: (863) 244-27-85. E-mail: gumchsro@61.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску

управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (863) 5224104, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Предписание

об устранении нарушений обязательных требований

пожарной безопасности № 74/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
детский сад №54

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки № 74 от 12.05.2022 в период с 17.05.2022 по 26.05.2022 старшим инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области лейтенантом внутренней службы Моховым Виктором Алексеевичем проведена выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица заведующий МБДОУ детский сад №54 – Славская Анастасия Андреевна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (- ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательн ых требований пожарной	Отмет ка о выпол нении
--------------	---	---	---	---------------------------------

			безопаснос ти	
1.	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	19.12.2022	
2.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из группы «Сказка», группы «Солнышко» не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа	п. 26 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	19.12.2022	
3.	Эвакуационные выходы из группы «Сказка» расположены не рассредоточено	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2.16 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	19.12.2022	
4.	На путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479; ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	19.12.2022	
5.	В помещении гладильной расстояние от извещателей пожарных дымовых до вентиляционного отверстия менее 1 м	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	19.12.2022	
6.	Над эвакуационными выходами из зальных помещений (спортзал, музыкальный зал) отсутствуют табло «Выход»	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009	19.12.2022	

		Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	19.12.2022	
7.	Ширина лестничных маршей не соответствует установленным требованиям	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	19.12.2022	
8.	Помещения групп «Колосок» и «Русские узоры» не оборудованы вторыми эвакуационными выходами	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.1.3, п. 5.2.4 СП 1.13130.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	19.12.2022	
9.	Помещение подвала не оборудовано системой пожарной сигнализации	ст. 4, ст. 6, ч. 1, 6 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. А.4 прил. А СП 5.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 4.4 СП 486.1113500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	19.12.2022	
10	В помещении подвала допускается эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	19.12.2022	
11	В коридоре в отсеке потолка, образованном балкой, выступающей от потолка более чем на 30 см отсутствует ИПД	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.38 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем	19.12.2022	

		противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»		
12	На объекте расстояние между приборами менее чем 50 мм	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.14 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	19.12.2022	
13	Автоматические установки пожарной сигнализации не обеспечивают автоматическое обнаружение пожара (при воздействии на ИПД имитатором дыма на ППКП сигнал «Пожар» не поступил)	ч. 4 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	19.12.2022	
14	Звуковые оповещатели не расположены таким образом, чтобы в любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, обеспечивалась разборчивость передаваемой речевой информации (в спальнях и групповых помещениях, в подвальном помещении отсутствуют звуковые пожарные оповещатели)	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	19.12.2022	
15	Световые пожарные оповещатели (табло «Выход») находятся в неработоспособном состоянии	ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	19.12.2022	
16	На объекте защиты на звуковые пожарные оповещатели находятся в неработоспособном состоянии	ст. 4, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1, 4.6 СП 3.13130.2009 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	19.12.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующий МБДОУ детский сад №54
Славская Анастасия Андреевна
«26» мая 2022

(подпись)

Старший инспектор отделения НД и ПР
ОНД и ПР по г. Новочеркаску
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области – государственный инспектор
г. Новочеркасска по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы
Мохов В.А.
«26» мая 2022

(подпись)

Во исполнение решения о проведении проверки безопасности № 74 от 12.05.2022 в период с 17.05.2022 по 26.05.2022 старшим инспектором отделения пожарной и профилактической работы отдела пожарной безопасности и профилактической работы по г. Новочеркаску Управления МЧС России по Ростовской области государственной службы внутренней службы Моховым В.А. проведена выездная проверка, в ходе которой присутствовал представитель контрольно-надзорного органа государственного надзора МБДОУ детский сад №54 – Славская Анастасия Андреевна.

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№	Наименование нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью, абзаца, подпункта нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной	Отметка о выполнении
п/п				