

АКТ

оценки обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

г. Новочеркасск

«29» июля 2029г.

Комиссия, образованная постановлением Администрации города Новочеркасска от 21.05.2026 № 1408, в соответствии с Программой проведения оценки обеспечения готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей города Новочеркасска к отопительному периоду 2026-2027 годов с «08» июня 2026 г. по «11» июля 2026г. провела оценку обеспечения готовности к отопительному периоду 2026-2027 годов

МБДОУ детский сад № 54

(наименование лица, подлежащего оценке обеспечения готовности)

Оценка обеспечения готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов обеспечения готовности:

1. Корпус №1 ул. Николаевой-Терешковой 13;
2. Корпус № 2 пр. Энергетиков 21.

В ходе проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду комиссия установила:

Уровень готовности объектов оценки обеспечения готовности: **готовы**/не готов;

Уровень готовности лица, подлежащего оценке обеспечения готовности: **готов**/не готов;

Приложение:

1. Оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду МБДОУ детский сад № 54 на 7 л. в 1 экз.
(объект оценки обеспечения готовности)

Председатель комиссии: _____ Д.Ю.Всеволожский

Заместитель председателя комиссии: _____ А.П.Моргачёв

Члены комиссии: _____ А.Н.Ерохина

_____ И.А.Полударова

_____ В.А.Ишоев

С актом оценки обеспечения готовности ознакомлен, 1 экземпляр акта получил
« » 2026г. _____ А.А. Славская



Уровень готовности ТСО	ГОТОВ С УСЛОВИЯМИ	ИНДЕКС ГОТОВНОСТИ по потр	0,99
Отравления Ккач, стронт, Ктидр, Кочист.промыв	ЕСТЬ (Иногр не больше 0,8		

№ п/п	Обязательные требования	Подтверждающий документ	Показатель	Вес показателя	Наименование показателя	Разъяснения по расчетам показателей готовности	ул. Н.-Терешковой, 13	Пр. Энергетиком, 21
1	Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон о теплоснабжении) (подпункт 11.1 пункта 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Минэнерго России от 13 ноября 2024 г. № 2234 (далее – Правила);	–	Показатель выполнения требований Федерального закона о теплоснабжении	0,85	Класс о тепл	$И_{\text{тепл}} = K_{\text{тепл}} \cdot 0,85 + K_{\text{эл}} \cdot 0,06 + K_{\text{газ}} \cdot 0,02 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,05 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,02$	0,9932	0,9932
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.1 – 11.5.10 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения эксплуатации теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности	0,8	Класс о тепл	$K_{\text{тепл}} = K_{\text{тепл}} \cdot 0,8 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,03 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,15 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,02$	0,992	0,992
1.1.1	Акти промазки теплоснабжающей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Справка 1.1.1 информационная	Показатель наличия акта промазки теплоснабжающей установки	0,31	Класс о тепл	$K_{\text{тепл}} = K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31$	0,99	0,99
1.1.1.1	Акти промазки теплоснабжающей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115 (далее – Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок) (подпункт 11.5.1 пункта 11 Правил)	Справка 1.1.1 информационная	Показатель наличия акта промазки теплоснабжающей установки	0,31	Класс о тепл	$K_{\text{тепл}} = K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31$	0,99	0,99
1.1.2	Акти о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплоснабжающих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (отражательных) устройств во внутренних системах, включая элементы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Справка 1.1.2 информационная	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	Класс о тепл	$K_{\text{тепл}} = K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31$	0,99	0,99
1.1.2.1	Акти о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплоснабжающих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (отражательных) устройств во внутренних системах, включая элементы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Справка 1.1.2 информационная	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	Класс о тепл	$K_{\text{тепл}} = K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31$	0,99	0,99
1.1.2.2	Акти о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплоснабжающих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (отражательных) устройств во внутренних системах, включая элементы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	Справка 1.1.2 информационная	Показатель наличия актов о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя	0,31	Класс о тепл	$K_{\text{тепл}} = K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31 + K_{\text{тепл}} \cdot 0,31$	0,99	0,99

1.1.3	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в вышних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальников уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих испорченных пломб, установленных теплообъемными и теплотехническими организациями	Показатель наличия акта проверки (осмотра) запорной арматуры и арматуры постоянного регулирования	0,01	К _э = 1	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	1
1.1.4	Справка 1.1.3 информационная						
	1. Акт проверки запорной арматуры					1	1
	Установленные пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов и (или) установленных пунктом 228 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15 декабря 2020 г. № 536 (далее – Правила промышленной безопасности), ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации оборудования на опасных производственных объектах (далее – ОПО) (подпункт 11.5.4 пункта 11 Правил)	Показатель назначения ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок	0,01	К _э = 1	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	1
	Справка 1.1.4 информационная						
	1. ОРД (приказ) о назначении ответственных за ТЭУ (НЕ обслуживающая организация, а сотрудник Потребителя)					1	1
	2. Протокола аттестации ответственных лиц					1	1
1.1.5	Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.8, 9.1.59 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплоснабжающих установок (подпункт 11.5.5 пункта 11 Правил)	0,31	К _э = 1	Наличие – 1 Отсутствие – 0 Значение индекса готовности И _г не может быть более 0,8 в случае, если данный показатель равен 0.	1	1
	Справка 1.1.5 информационная						
	1. Акт о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок					1	1
1.1.6	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.6 пункта 11 Правил)	Показатель наличия перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО	0,01	К _э = 1	Наличие – 1 Отсутствие – 0	0	0
	Справка 1.1.6 информационная						
	1. Приказ или иной ОРД по перечню документации для объектов, не являющихся ОПО (ИП, тепловые сети, внутридомовые инженерные системы)					0	0

1.1.7	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.5.7 пункта 11 Правил)	Показатель наличия инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций	0,01	Качество исполнения	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	1
	Справка 1.1.7 информационная						
1.1.8	1. Инструкции для объектов, не являющихся ОПО по перечню в приложении п. 1.1.6						
	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам, установленным в здании (сооружении) (подпункт 11.5.8 пункта 11 Правил)	Показатель наличия паспортов тепловых пунктов и проектно-технической документации на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплоснабжающим установкам	0,01	Качество исполнения	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	1
	Справка 1.1.8 информационная						
1.1.9	1. Паспорт ИТП						
	2. Проект внутренних инженерных систем (том ОВиК)					1	1
	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договора на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	Показатель наличия персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или	0,01	Качество	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	0
	Справка 1.1.9 информационная						1
	1. Лицензия на эксплуатацию МКД						
	2. Выписка из штатного расписания организации						
	3. Договор на техническое обслуживание (эксплуатацию) систем теплоснабжения						
	4. Энергосервисный контракт						
	5. Выписка из штатного расписания эксплуатирующей организации						
1.1.10	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5.10 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов или документов, подтверждающих работоспособность автоматических регуляторов температуры воды	0,01	Качество исполнения	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	1
	Справка 1.1.10 информационная						
	1. Акт проверки автоматических регуляторов						
	2. Акт об отсутствии автоматических регуляторов (не предусмотрен проектом)					1	1

1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.11, 11.5.19 пункта 11 Правил	Показатель обеспечения соблюдения указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии	0,03	$K_{\text{факт}} - 0,5 \cdot K_{\text{догов}} + 0,5 \cdot K_{\text{факт.отв}}$	1	1
1.2.1		Акта осмотры объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отсуживаний от проектного решения (подпункт 11.5.11 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов осмотры объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок	0,5	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	1
1.2.2		Справка 1.2.1 информационная 1. Акт проверки наличия несанкционированных врезок и Уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплопотребляющих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии (подпункт 11.5.19 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду	0,5	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	1
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Справка 1.2.2 информационная 1. Акт проверки технической готовности к приложению (для МКД) вносится в АИС ГЖИ, к паспорту готовности МКД Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.12, 11.5.13 пункта 11 Правил	Показатель отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель	0,15	$K_{\text{факт}} - K_{\text{догов}} \cdot 0,05 + K_{\text{факт.отв}} \cdot 0,95$	1	1
1.3.1		Копии заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности (подпункт 11.5.12 пункта 11 Правил)	Показатель наличия заключенных договоров теплоснабжения и (или) договоров оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности	0,05	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	1
1.3.2		Справка 1.3.1 информационная 1. Договор теплоснабжения 2. Договор поддержания резервной мощности Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности (подпункт 11.5.13 пункта 11 Правил)	Показатель отсутствия задолженности либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	0,95	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	1
		Справка 1.3.2 информационная 1. Акт сверки (предоставляется с подписью ТСО) 2. Соглашение о погашении				1	1

1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьями 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.14, 11.5.15 пункта 11 Правил	Показатель организации коммерческого учета тепловой энергии,	0,02	К _{учет}	$K_{учет} = K_{расчет} \cdot K_{учет} \cdot 0,5 + K_{расчет} \cdot 0,5$	1	1
1.4.1		Акты периодической проверки учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 № 1034, акты разграничения балансовой принадлежности	Показатель наличия акта проверки учета	0,5	К _{расчет}	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	1
		(подпункт 11.5.14 пункта 11 Правил)						
		Справка 1.4.1 информационная						
		1. Акт проверки ОДПУ					1	1
		2. Акт разграничения					1	1
1.4.2		Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отсылок о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов	Показатель наличия актов проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте	0,5	К _{расчет}	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	1
		(подпункт 11.5.15 пункта 11 Правил)						
		Справка 1.4.2 информационная						
		1. Акт проверки КИПа					1	1
2	В случае эксплуатации жилищного фонда обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27 сентября 2003 № 170 (далее – Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда)	Документы, предусмотренные подпунктами 11.5.16, 11.5.17 пункта 11 Правил	Показатель выполнения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	0,06	К _{кап. фонд}	$K_{кап. фонд} = K_{кап. фонд} \cdot 0,7 + K_{кап. фонд} \cdot 0,3$	1	1
2.1		Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	Показатель выполнения работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания	0,7	К _{кап. фонд}	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	1
		(подпункт 11.5.16 пункта 11 Правил)						
		Справка 2.1 информационная						
		Справка 2.1 информационная об отсутствии жилищного фонда						
		1. Акт проверки теплового контура					1	1
2.2		Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 5.2.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Эксплуатационные нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безаварийности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее – СанПиН 1.2.3685-21), и акты о результатах отбора проб воды из систем на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией (подпункт 11.5.17 пункта 11 Правил)	Показатель наличия актов о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения и актов о результатах отбора проб воды из систем	0,3	К _{кап. фонд}	Наличие – 1 Отсутствие – 0	1	1
		Справка 2.2 информационная						
		Справка 2.2 информационная об отсутствии жилищного фонда						
		1. Акт о проведении дезинфекции						
		2. Результаты анализа проб ГВС/ХВС в ОДВС						
		3. Аккредитация лаборатории						

3	Обеспечить выполнение требований, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. № 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Для лиц, указанных в подпунктах 1.4, 1.5 пункта 1 Правил, - копия акта обследования дымоходов и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме (пункт 11.5.18 пункта 18 Правил)	Показатель обеспечения безопасности при содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении услуги	0,02	К _{кз}	К _{кз} = К _{кз} акт * 0,5 + К _{кз} тех. обл.	1	1
3.1			Показатель наличия акта обследования дымоходов и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	0,5	К _{кз} акт	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	1
3.2			Показатель наличия действующего договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирном доме	0,5	К _{кз} тех. обл.	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	1
4	Обеспечить выполнение в установленные сроки подписаний, выходящих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти, федеральным органом энергетического надзора в области промышленной безопасности, федеральным органом государственного надзора в области промышленной безопасности, государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Справка, представления федеральным органом исполнительной власти государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами промышленной безопасности, федеральными органами государственного надзора в области промышленной безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее - Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394, 396 - 399, 403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил)	Показатель выполнения предписаний, выходящих на надежность работы в отопительный период	0,05	К _{кз} пред	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	1
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.3 пункта 11 Правил)	Справка 4 информационная или СПРАВКА ОТ РОСТЕХНАДЗОРА План подготовки к отопительному периоду (пункт 3 Правил)	Показатель наличия утвержденного плана подготовки к отопительному периоду	0,02	К _{кз} план	Наличие - 1 Отсутствие - 0	1	1
6		Справка 5 информационная 1. План подготовки к ОЭП с корректировками					1	1