



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску

ул. Пушкинская, 41 г. Новочеркасск 346400

телефоны: (86352) 5-92-76 (секретарь); (86352) 5-92-79

http://www.rostovgpn.donpac.ru E-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия» (863)239-99-99

Предписание № 68/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 54

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника ОНД и ПР по г. Новочеркасску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковника внутренней службы С. Е. Мордвиненко № 68 от 11 июля 2018 года ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 16 июля 2018 года по 10 августа 2018 года проведена внеплановая выездная проверка должностным лицом ОНД и ПР по г. Новочеркасску УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Плясуновым Н.В. зданий, помещений и территории Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 54, расположенного по адресу: г. Новочеркасск, ул. Терешковой, 13

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующим Осадченко Ульяной Геннадьевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Ширина лестничного марша не соответствует установленным требованиям	ст. 6 Федерального закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.29 СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации.	26.06.2019	

		«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»		
2.	В подвальном помещении отсутствует система пожарной сигнализации (АУПС)	ст. 4, ст. 6, ст. 84, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4, Нормы пожарной безопасности «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» НПБ-110-03	26.06.2019	
3.	Отсутствует подтверждение кабельных линий систем обнаружения пожара (АУПС) на предмет сохранности работоспособности в условиях пожара в течении времени необходимого для выполнения предназначенных функций	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84 п. 7, Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 3.4, Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» п. 13.15.3	26.06.2019	
4.	Из групп «Русские узоры» и «Берёзка» не предусмотрен 2-й эвакуационный выход	ст. 6 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.12*, п. 6.15* СНиП 21-01-97* Строительные нормы и правила Российской Федерации. «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 5.2.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	26.06.2019	
5.	У выхода из здания организации не установлен ручной пожарный извещатель	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4, ст. 6, ст. 84; п. приложение Н1 Свод правил СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила	26.06.2019	

	проектирования»; п. 12.42 Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001* «Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	
--	---	--

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель ОНД и ПР по г. Новочеркаску
УНД и ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
ст. лейтенант внутренней службы Плясунов Н.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

«17» 07 20 18 г.



(подпись)

М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
 «17» 07 20 18 г.

Заведующий Отделением В.И.
 (должность, фамилия, инициалы)