



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО ВОЛГОДОНСКОМУ РАЙОНУ

Почтовый адрес: ул. Строительная, 4, ст. Романовская, Волгодонской район, Ростовская область, 347350,

тел., факс (86394) 7-02-52 E-mail: 49gpn_rnd@mail.ru

Единый телефон доверия ГУ МЧС России по Ростовской области (863) 239-99-99

х. Лагутники, ул.

Комарова 29

(место составления акта)

«29» октября 2021 г.

(дата составления акта)

17 час. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 66

По адресу: Ростовская область, Волгодонской район, х. Лагутники, ул. Комарова 29, на основании распоряжения (приказа) № 66 от «28» сентября 2021 г. главного государственного инспектора Волгодонского района по пожарному надзору – начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майора внутренней службы Цыганкова М.Л., проведена плановая/выездная проверка в отношении: муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка д.с. № 8 «Чайка», по адресу: Волгодонской район, х. Лагутники, ул. Комарова 29.

(место проведения проверки) (вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), (плановая / внеплановая, документарная / выездная)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

18.10.2021 с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

25.10.2021 с 15 час. 00 мин. по 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

29.10.2021 с 13 час. 00 мин. по 14 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 0 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня, 3 час. 0 мин.

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения / приказа о проведении проверки, ознакомлен(ы):

«19».10.2021 в «17» ч. «00» мин. заведующему МБДОУ ЦРР д.с. № 8 «Чайка» Белова В.В.

(заполняется при проведении выездной проверки, фамилии инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: главный государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – начальник отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области майор внутренней службы Цыганков Михаил Леонидович, государственный инспектор Волгодонского района по пожарному надзору – дознаватель отделения НД и ПР по Волгодонскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Скакунов Анатолий Сергеевич.

эксперты не привлекались

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий МБДОУ ЦРР д.с. № 8 «Чайка» Белова В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов), (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

1. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, двери эвакуационных выходов, не оборудованы устройствами для самозакрывания. ППР п. 24; ФЗ-123, ст. 88; п. 4.4.11 Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил...")

2. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности огнетушители в помещениях детского сада (коридор подготовительной группы, раздевалка подготовительной группы, спальное помещение подготовительной группы, коридор старшей группы, раздевалка старшей группы, на входе в старшую и среднюю группу, раздевалка средней группы, раздевалка младшей группы-на шкафу, средняя группа-на окне, пищеблок, коридор пищеблока-на шкафу, электрощитовая) установлены без подставок из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание. ППР п. 409

3. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, учреждение не оборудовано аварийным освещением. Ст. 82 Федеральный закон от

22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п.3.1, разд. 7.6 СП 52.13330.2016

4. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, подвальное помещение не оборудовано автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения людей при возникновении пожара. Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", прил. А, таб. А1

5. Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещении пищеблока, в системе общеобменной вентиляции отсутствуют противопожарные устройства для перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях здания. Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.10 СП 7.13130.2013.

Нарушения, устраненные в ходе мероприятия по контролю:

- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, на входных дверях в котельное, прачечное помещение, пищеблок, подвальное и помещение электрощитовой не указаны категория пожаро-взрывоопасности, а также класс зоны. ППР, п.12

- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, сооружение котельной не обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушителями). Правила противопожарного режима в РФ п. 60

- При проведении проверки сотрудниками ОНД и ПР было произведена проверка знаний по пожарно-техническому минимуму у 35% работников, из них 63% показали не удовлетворительные знания, а именно: гл. бухгалтер Костенко А.И., рабочая по стирке Никитина Р.Р., воспитатель Серко В.А., младший воспитатель Халабурдина В.И., воспитатель Айдинова М.А., 63% опрошенных не знают порядка действий в случае пожара. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п.46

- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, пожарный щит, установленный у котельной детского сада не укомплектован противопожарным инвентарем. ППР п. 410, прил. 7.

- В месте установки приборов управления системой пожарной автоматики (помещении пожарного поста (диспетчерской)) отсутствует инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты. ППР, п. 56

- На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, планы – эвакуации из здания не приведены в соответствие с требованиям пожарной безопасности: на плане эвакуации не обозначены места размещения ручных пожарных извещателей, а также средств защиты органов дыхания, места размещения огнетушителей не совпадают с их установкой. ППР, п. 5; (рекомендуемый документ - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 "Система стандартов безопасности труда. Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля" (утв. приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 23 июля 2009 г. N 260-ст) п. 6.2.3)

- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении не соблюдается режим о запрете курения, а именно, допускается курение в помещении котельной. ППР, п.11
- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в состав квалификационной комиссии для проведения проверки знаний требований пожарной безопасности работников, прошедших обучение пожарно-техническому минимуму в организации без отрыва от производства, включен работник, не работающий в учреждении воспитатель Радченко И.В. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п. 43
- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении не определен порядок и сроки обучения лиц мерам пожарной безопасности (обучения пожарно-техническому минимуму). ППР, п. 3
- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, для каждого здания, сооружения, расположенного на территории учреждения. ППР, п. 2
- К проверке не представлены договор на проведение огнезащитной обработки сгораемых конструкций чердачного помещения, а также документация завода изготовителя на огнезащитный состав, документация о вводе в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей в случае пожара. ППР, п. 13
- В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты не включены разделы по Системам коллективной защиты и средства индивидуальной защиты людей от опасных факторов пожара, Первичным средствам пожаротушения в зданиях и сооружениях, Огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций. ППР п. 30, 60, 95
- В учреждении отсутствует проектная документация на системы противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, систему передачи данных о срабатывании автоматической пожарной сигнализации), смонтированных в здании учреждения. ППР, п. 54
- В местах установки приемно-контрольных приборов пожарных должна размещаться информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем пожарной сигнализации указывается группа контролируемых помещений.

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -----

▪ Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): -----

▪ Нарушений не выявлено: -----

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица,
индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание № 66/1/1 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «29» октября 2021 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности на 29.07.2022;
2. Предписание № 66/1/2 об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «29» октября 2021 г., с указанием срока устранения требований пожарной безопасности на 29.10.2022;
3. Протокол об административном правонарушении № 0590-47/2021/1 от 29.10.2021 по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении сторожа МБДОУ ЦРР д.с. № 8 «Чайка» Тутьнина М.С.;
4. Фототаблица к акту проверки от 29.10.2021
5. Протокол об административном правонарушении № 0590-48/2021/1 от 29.10.2021 по ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении заведующего МБДОУ ЦРР д.с. № 8 «Чайка» Беловой В.В.;
6. Протокол осмотра от 29.10.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:


(подпись)
«29» октября 2021 г.
М.Л.П.*

Государственный инспектор Волгодонского
района по пожарному надзору – дознаватель
отделения НДиПР по Волгодонскому району
УНДиПР Главного управления МЧС России по
Ростовской области
ст. лейтенант внутренней службы
Скакунов Анатолий Сергеевич

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта на ____ стр. со всеми приложениями получил(а):
Белова Вера Владимировна, заведующий МБДОУ ЦРР д.с. № 8 «Чайка»

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя)

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«19» октября 2021 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц),
проводившего проверку)