

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКУК «Еткульская сельская библиотека»

И.А.Киселева

Приказ № « 9 » от « 27 » августа 2024г.



# Инструкция

о мерах пожарной безопасности

в помещении МКУК «Еткульская сельская библиотека»

С. Еткуль, 2024г.

# **Инструкция о мерах пожарной безопасности**

## **в помещении МКУК «Еткульская сельская библиотека»**

### **1. Общие требования**

1.1 Настоящая инструкция разработана в соответствии с «Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации», введенными в действие 1 января 1994 г. приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации от 14 декабря 1993 г. № 576 и устанавливает требования пожарной безопасности для помещения МКУК «Еткульская сельская библиотека» (далее – библиотеки)

1.2 При содержании помещения библиотеки работники обязаны руководствоваться Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), другими нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности и настоящей Инструкцией.

1.3 Помещение библиотеки по функциональной пожарной опасности относятся к классу Ф2.1.

1.4 В помещении библиотеки на видном месте, должен быть выведен знак (табличка) с указанием фамилии и инициалов лица, ответственного за противопожарный режим помещения и номера телефона вызова пожарной охраны «01».

1.5 Работники библиотеки допускаются к работе только после прохождения вводного и первичного противопожарного инструктажей на рабочем месте. Результаты проведения инструктажей фиксируются соответственно в «Журнале регистрации вводного противопожарного инструктажа» и в «Журнале регистрации противопожарного инструктажа на рабочем месте», с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

1.6 Работники библиотеки должны быть обучены приемам работы с огнетушителем, пожарным краном в случае пожара и знать место их установки, которое обозначено знаками.

### **2. Требования к помещению библиотеки**

2.1. Помещение библиотеки должно иметь центральное или местное водяное отопление, прямую телефонную связь с пожарной частью района или населенного пункта и оборудованы автоматическими средствами пожаротушения.

2.2. Производить хранение редких книг и рукописей в сгораемых зданиях и помещениях, а также совместно с другими пожароопасными веществами и материалами запрещается.

2.3. В хранилищах книжных фондов библиотеки должны быть обеспечены проходы между стеллажами: главный проход — 1,2 м, рабочие — 0,75 м, а также боковые обходы между стеной и стеллажами — не менее чем по 0,5 м.

2.4. Огнетушители и средства вызова пожарной помощи, находящиеся в структурных подразделениях (отделах библиотеки) библиотеки, передаются под ответственность (сохранность) работников структурных подразделений.

2.5. В случае отключения общего освещения в период эвакуации работники должны руководствоваться знаками пожарной безопасности, установленными на путях эвакуации.

2.6. По окончании работы в помещении библиотеки лицо, ответственное за противопожарный режим помещения, или работник, выходящий из библиотеки последним, должны:

- проверить противопожарное состояние помещения;
- закрыть окна;
- обесточить электрооборудование и выключить освещение;
- выйти из помещения и закрыть дверь.

### **3. Запрещается:**

3.1 Производить пожароопасные и огневые работы без наряда-допуска (разрешения).

3.2 Оставлять без присмотра включенные в сеть электрические приборы или пользоваться неисправными электроприборами.

3.3 Курить.

3.4. Применять открытый огонь.

3.5 Загромождать офисным оборудованием и другими предметами эвакуационные пути, проходы и подходы к огнетушителям, пожарным кранам.

### **4. Порядок действий при пожаре**

4.1. Каждый работник библиотеки при обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т. п.) обязан:

немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию);

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

4.2. Руководитель библиотеки (другое должностное лицо), прибывший к месту пожара, обязан:

- продублировать сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и поставить в известность вышестоящее руководство, ответственного дежурного по объекту;
- организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;
- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);
- при необходимости отключить электроэнергию (за исключением систем противопожарной защиты), перекрыть паровые и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежном с ним помещениях, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развитию пожара и задымления помещений здания;
- прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;
- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвовавших в тушении пожара;
- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделения пожарной охраны;
- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;
- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту материальных ценностей.

4.3. По прибытии пожарного подразделения руководитель (или лицо его заменяющее) обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимый для успешной ликвидации пожара, а также организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждению его развития.

Глаф Г.Г. Бершевова  
 Годдар И.В. Азекоритова  
 Г.Сим С.И. Семёнова  
 Г.Сим К.С. Женкова  
 Г.Б. Бородина  
 Г.Б. Христанова