



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018

Телефоны: оперативный дежурный (863) 240-36-79

Приемная: (863) 240-63-08, Факс (863) 244-27-85

«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району

УНДиПР ГУ МЧС России по Ростовской области

Ростовская область, Волгодонской район, ст. Романовская, ул. Строительная, 4

Тел. факс (86394) 7-02-52 E-mail: 49gpn_rnd@mail.ru

Исх. №218-4-25-29

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 0590-46/2021/4

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных
правонарушений.

«15» октября 20 21 г.

и.п. ст. Романовская

МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ - ДЕТСКОМУ САДУ №11 "БУРАТИНО"

«15» октября 20 21 г. мною, начальником отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Волгодонскому району УНД и ПР – Главным Государственным инспектором Волгодонского района по пожарному надзору Цыганковым Михаилом Леонидовичем, рассмотрены материалы дела об административном правонарушении № 0590-46/2021 от 15 октября 2021 года на должностное лицо – заведующего МБДОУ д.с. №11 "Буратино" Купчик Наталью Николаевну, в результате чего было установлено, что на объекте, имеются нарушения требований пожарной безопасности, невыполнение которых создает угрозу жизни и здоровью людей, находящихся в помещениях учреждения:

1. При проведении проверки, сотрудниками ОНДиПР было произведена проверка знаний по пожарно-техническому минимуму у 62,5% работников учреждения, из них 20% показали не удовлетворительные знания, а именно: мл. воспитатель Бахарева К.А. Приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", п.46

2. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, в учреждении инструкции о мерах пожарной безопасности, разработаны не для каждого здания, сооружения, расположенных на территории учреждения, ППР, п. 2 (16.03)

3. На системы противопожарной защиты, смонтированные в учреждении (систему автоматической пожарной сигнализации, систему оповещения людей в случае пожара, систему передачи сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны отсутствует техническая (проектная) документация, п. 54 ППР.

4. В 2008 году в учреждении произведен монтаж систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности не произведена замена элементов систем противопожарной защиты эксплуатируемых сверх срока службы, установленного изготовителем

(поставщиком): - (ИП 212-35 и т.д.). ППР, п. 54, акт приемки в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализацииот 04.07.2008 года, техническая документация завода-изготовителя 16.03

5. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации (ИП 212-70 и т.д.) правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке. ППР, п. 54

6. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, помещения пищеблока, прачечной, чердачное помещение, не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, помещения пищеблока, прачечной - системой оповещения людей при возникновении пожара. Приказ МЧС России от 31.07.2020 N 582 "Об утверждении свода правил "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования", прил. А, таб. А1, поз. 14, таб. 3 поз. 42 16.03

7. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, учреждение не оборудовано аварийным освещением. Ст. 82 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п.3.1, разд. 7.6 СП 52.13330.2016

8. Отсутствует обоснование категорирования помещений (помещения классов «В») производственного и складского назначения в соответствии с требованиями глав 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ППР п. 12 16.03

9. Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещении пищеблока, в системе общеобменной вентиляции отсутствуют противопожарные устройства для перекрытия вентиляционных каналов или проемов в ограждающих строительных конструкциях здания. Ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 6.10 СП 7.13130.2013, 16.03

10. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности огнетушитель в тамбуре эвакуационного выхода установлен на полу без подставки из негорючих материалов, исключающих его падение или опрокидывание. ППР п. 409

11. В электро – распределительном щите, расположенном в здании «кухни» установлены самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания. ППР, п. 35

12. На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, отверстия в местах пересечения стен, перекрытий, электропроводниками не заделаны негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость. ППР п. 15

13. В нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, на входных дверях производственных и складских помещений здания «кухни» не указаны класс зоны, а также категории по пожаро – взрывоопасности, в соответствии с требованиями глав 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ППР, п.12 16.03

14. Перед началом отопительного сезона руководитель организации не организовал проведение проверки и ремонт отопительного котла на твердом топливе, расположенного в здании «кухни». ППР, п. 77 16.03

15. В разделе 1.10 декларации пожарной безопасности №60212808-000220-62 от 20.02.2021 года указаны не все системы противопожарной защиты учреждения. приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171, прил. 2, 16.03

В разделе 4 декларации пожарной безопасности №60212808-000220-62 от 20.02.2021 года не указаны нормативно-правовые акты, принятые в 2021 году, а именно: ГОСТ 59642-21. Средства противопожарной защиты. ГОСТ 59641-21- Первичные средства пожаротушения. ГОСТ 59639 -21 СОУЭ. ГОСТ 59638-21 АПС. ГОСТ 59637-21-Средства огнезащиты. ГОСТ 59636 -21АПТ. приказ МЧС России от 16.03.2020 № 171, прил. 2.

В связи с выше изложенным, и в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вношу данное представление.

В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщите о принятых **конкретных мерах**, направленных на устранение нарушений требований пожарной в месячный срок со дня получения настоящего представления.

Информирую также о том, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии с действующим административным законодательством.

Государственный инспектор
Волгодонского района по пожарному надзору
лейтенант внутренней службы

т. 7-02-52

« 15 » октября 2021 года.



М.Л. Цыганков

Один экземпляр Представления получил:

« 15 » 10 2021 года.

Копия выслана _____ заказным письмом с уведомлением по адресу: _____, дата получения представления руководителем, указанная на обратной квитанции заказного письма _____
(сведения заполняются при отказе руководителя в получении документа в ходе проводимого мероприятия по контролю)

Отметка об исполнении Представления:

Ответ на представление получен, вх. № ____ от ____ . ____ .200__ года, исх. № предприятия ____.

Отметка о неисполнении Представления:

Ответ на представление не получен, составлен протокол об административном правонарушении по статье ____ КоАП России от ____ . ____ .200__ года, регистрационный номер ____, направлен на рассмотрение мировому судье судебного участка Волгодонского района по адресу ст. Романовская, пер. Кожанова, 45, дата направления ____ . ____ .200__ года.

единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Ростовской области 239-99-99