



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО РОСТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ В ЦИМЛЯНСКОМ,
ВОЛГОДОНСКОМ, СЕМИКАРАКОРСКОМ, КОНСТАНТИНОВСКОМ, МАРТЫНОВСКОМ РАЙОНАХ

ул. Набережная 14, г. Цимлянск, Ростовская область, 347320 тел./факс (86391) 2-17-81

E-mail: rpn40@donpac.ru <http://www.61.rospotrebnadzor.ru>

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

от 14.07.2023 г. №55

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском,
Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах
(место выдачи предписания)

Мною, ведущим специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора
по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском,
Мартыновском районах Калабуховой Н.В.

(должность, фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении профилактического визита в отношении муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №17 «Тополек», по адресу:
Ростовская область, Волгодонской район, ст. Большовская, ул. Тюхова, 50А

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

выявлены следующие нарушения обязательных требований: 10.07.2023г. 10-30 –11-30 в
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка -
детском саду №17 «Тополек» выявлены следующие нарушения:
- на потолке в «космической комнате» следы течи кровли, что является нарушением п.2.5.3 СП
2.4.3648-20.

- в игровой, раздевалке отсутствует по 1 оконной раме; в игровой остекление 1 окна не из цельного
стекла, что является нарушением п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20.

-в туалетной комнате 1 кран не работает, что 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Вышеизложенное является нарушением: ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52 - ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. п.2.5.3, 2.8.3, 2.4.11 СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были
нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления
Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и
осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью
устранения выявленных нарушений предписываю:**

1) Провести ремонт потолка в «космической комнате»;

Срок: до 04.09. 2023 г.

2) Провести ремонт или заменить неработающий водопроводный кран;

Срок: до 04.09. 2023г.

3) Обеспечить остекление окна в игровой из цельного стекла;

Срок: до 04.09. 2023 г.

4) Обеспечить в игровой, раздевалке оконными рамами;

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центру развития ребенка - детском саду №17 «Тополек», по адресу: Ростовская область, Волгодонской район, ст. Большовская, ул. Тюхова, 50А

(наименование и адрес места нахождения юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах по адресу: Ростовская область, г. Цимлянск, ул. Набережная 14, тел./факс 8(86391)21781, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «04» сентября 2023г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

За непредоставление в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в Цимлянском, Волгодонском, Семикаракорском, Константиновском, Мартыновском районах информации о ходе выполнения предписания наступает административная ответственность в соответствии со ст. 19.7 КРФ об АП.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение 10 рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренным Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Ведущий специалист - эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Ростовской
области в Цимлянском, Волгодонском,
Семикаракорском, Константиновском,
Мартыновском районах

(должность лица, составившего предписание)



(подпись)

Н.В.Калабухова

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «_____» _____ 20__ г.



(подпись)

И.Н.Фурманенко
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: