



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Волгодонского района
Ростовской области

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
РЕБЕНКА-ДЕТСКИЙ САД №17
«ТОПОЛЕК»**

347331, Ростовская область, Волгодонской район
ст.Большовская, ул. Тюхова, 50 а
тел.(886394) 74-3-32

ИНН/КПП 6107005651/610701001

ОКПО 14533929

ОКВЭД 85.11

ОГРН 1026100821867

ОКАТО 60212835003

ОКФС 14

ОКОПФ 72

Исх.№ 19 от 28.02.2020г.

Начальнику отделения надзорной
деятельности и профилактической работы
по Волгодонскому(с) району УНД и
ПР Главного управления МЧС России
по Ростовской области
майору внутренней службы
М.Л.Цыганкову
заведующего МБДОУ
ЦРР - д\с №17 «Тополек»
И.Н.Фурманенко

Уважаемый Михаил Леонидович!

МБДОУ ЦРР - детский сад №17 «Тополек» представляет информацию по
устранению причин и условий, способствовавших совершению
административных правонарушений по предписанию №32/1/1 от 06.08.2018г
в приложении №1.

Заведующий МБДОУ
ЦРР- д /с №17«Тополек»



И.Н.Фурманенко

Информация
по устранению нарушений Правил Противопожарного режима
в Российской Федерации

№	Нарушения	Срок устранения
1.	Силовые питающие линии системы пожарной автоматики (системы оповещения людей в случае пожара) выполнить огнестойким кабелем обеспечивающим работоспособность системы в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания.	Устранено
2.	Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществить от панели противопожарных устройств (панель ППУ), которая питается от вводной панели вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического включения резерва (АВР) или от главного распределительного щита (ГРЩ) с устройством АВР.	Устранено
3.	Обеспечить автоматическое информирование АПС дежурного персонала о возникновении неисправности линий связи между отдельными техническими средствами, входящими в состав установки.	Устранено
4.	Формирование сигналов на управление в автоматическом режиме системы оповещения настроить на срабатывание от двух пожарных извещателей.	Устранено
5.	Помещения детского сада, а именно котельную, подсобное помещение игровой комнаты старшей группы, спортзал(костюмерная и комната для спортивного инвентаря) оборудовать автоматической пожарной сигнализацией.	Устранено
6.	Провода и кабели соединительных линий СОУЭ проложить в строительных конструкциях, коробках, каналах из негорючих материалов.	Устранено
7.	Шлейфы пожарной сигнализации, соединительные линии других приборов	Устранено

	управления сигнализацией, а также электрические кабели 220В проложить в разных кабель-каналах.	
8.	В помещениях детского сада увеличить расстояние от точечных пожарных извещателей до электрических светильников.	Устранено
9.	В младше-средней и старше-подготовительной группах уменьшить расстояние от стены до пожарного извещателя.	Устранено
10.	Приемно-контрольный прибор установить в месте, защищенном от несанкционированного доступа.	Устранено
11.	Восстановить исполнительную документацию на автоматическую пожарную сигнализацию.	Устранено

Заведующий МБДОУ
ЦРР - детского сада №17



И.Н. Фурманенко

И.Н.Фурманенко