



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Администрация Волгодонского района

Ростовской области

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА-
ДЕТСКИЙ САД №17 «ТОПОЛЕК»

347331, Ростовская область, Волгодонской
район, ст. Большеовская, ул. Тюхова, 50 а

тел. (886394) 74-3-32 ИНН/КПП
6107005651/610701001 ОКПО 14533929
ОКВЭД 85.11 ОГРН 1026100821867

ОКАТО 60212835003 ОКФС 14 ОКОПФ 72

Исх. № 53 от 18.08.2026г

Главному государственному инспектору Волгодонского
района по пожарному надзору-начальнику отделения
надзорной деятельности и профилактической работы по
Волгодонскому району управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Ростовской области
подполковнику внутренней службы
М.Л.Цыганкову

В рамках проведения обязательного профилактического визита Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центра развития ребенка - детского сада №17 "Тополек", на основании предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности в учреждении от 01.06.2026г №2605/590-61/26-ВО/11, в целях исполнения нарушений проведены следующие мероприятия:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Проведенные мероприятия по устранению нарушений требований пожарной безопасности	Срок устранения нарушений требований пожарной безопасности	Дата устранения нарушений требований пожарной безопасности	Ответственны й за устранение нарушений требований пожарной безопасности
1.	Не определены категории (отсутствуют расчеты) складских и производственных помещений в здании учреждения. П. 12 ПП 1479	Организация расчетов по определению категории складских и производственных помещений в здании	До 01.07.2026г. Заключен договор ИП Меднов О.А. № OZ-079/2026 от 19.05.2026	Исполнено 09.06.2026г (техническое заключение от 09.06.2026г. прилагается)	Заведующий Фурманенко И.Н.
2.	При эксплуатации объекта защиты	Организация проверки состояния	До 01.07.2026г	Исполнено 01.06.2026г	Заведующий Фурманенко

	руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в отношении пределов огнестойкости строительных конструкций и инженерного оборудования, и не осуществляет проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций и инженерного оборудования, при отсутствии в технической документации сведений о периодичности проверки огнезащитной обработки проверка проводится не реже 1 раза в год. П. 54, п. 13, ПП 1479 .	огнезащитного покрытия	Заключен договор № ОЗ-080/2026 от 18.05.2026	(протокол контрольных испытаний №326-ЮСПТ.ССБК-ОЗСд/26 от 01.06.2026г прилагается)	И.Н.
3.	В учреждении не произведен расчет необходимого количества огнетушителей п. 397	Организация расчета необходимого количества огнетушителей	До 01.07.2026г. Заключен договор № ОЗ-081/2026 от 18.05.2026	Исполнено 09.06.2026г. (расчет количества переносных огнетушителей от 09.06.2026г. прилагается)	Заведующий Фурманенко И.Н.
4.	На объекте защиты в нарушение требований нормативного документа по пожарной безопасности, наружная металлическая лестница не окрашена. ППР, п. 17	Организация покраски наружных металлических лестниц	До 01.09.2026г.	Исполнено 18.08.2026г. (фото прилагается)	Заведующий Фурманенко И.Н.

