

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Лабинском, Курганинском и
Мостовском районах

ПРЕДПИСАНИЕ № 282 п-22-2018

должностного лица, уполномоченного осуществлять
государственный санитарно-эпидемиологический надзор
и государственный контроль в сфере защиты прав потребителей

10 декабря 2018г.

г. Лабинск

При плановой проверке муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №13 поселка Восточного муниципального образования Мостовский район (МБОУСОШ № 13 поселка Восточного) по адресу: Краснодарский край, Мостовский район, поселок Восточный, улица Ленина, 10

выявлены нарушения санитарного законодательства:

ст. 28. Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" п. 7.2.9. (На момент проверки в отдельных учебных кабинетах (иностранного, истории, русского языка, математики, кабинет 3 класса, 4 класса) имеются перегоревшие лампы, смена перегоревших ламп проводится несвоевременно), п. 7.2.6. (Софиты, предназначенные для освещения классных досок в кабинетах (английского языка, физики, 4 класса) не работают), п. 12.11(Сигнальная маркировка на уборочном инвентаре для уборки туалетов отсутствует. По окончании уборки требования к обработке уборочного инвентаря нарушаются), п. 4.27. (В кабинетах начальных классов (4) умывальные раковины отсутствуют), п. 7.2.6. (Кабинет физики не обеспечен холодной и горячей проточной водой), 4.10. (Кабинет химии площадью - 52,0 кв. м, при кабинете лаборантской нет, Кабинет физики площадью - 44,2 кв. м, при кабинете лаборантской нет), п. 9.5, п. 9.6, п. 9.7 (СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118. Дисплейный класс в школе не оборудован, на момент проверки совмещен с кабинетом математики, организовано 3 рабочих места, рабочие места специализированной мебелью не оборудованы, имеется только один компьютерный стол), п. 7.1, приложения 2 таблица 1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118. (При проведении измерений параметров электромагнитных излучений установлено, что на местах пользователей ПЭВМ: рабочее место № 1, № 2, № 3, № 4 (кабинет математики), № 5 (кабинет начальных классов) измеренные значения параметров напряженности электрического поля в диапазоне частот 5 Гц-2кГц превышают временные допустимые уровни, установленные СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" согласно протокола № 40504-40508 от 14.11.2018 г. ИЛ Лабинского филиала ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае"), п. 4.13, п.5.10 (Спортивный зал, мастерские в школе отсутствуют, п. 12.12., 12.11. (Уборочного инвентаря в школе не достаточно, уборочный инвентарь не закреплен за определенными помещениями. Инструкция по применению дезинфицирующих средств техслужащими нарушаются. По окончании уборки весь уборочный инвентарь не обрабатывается в соответствии с требованиями санитарных правил), ст. 17. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45); п. 14.12. (Производственный контроль в столовой МБОУ СОШ № 13 п. Восточного не осуществляется: программа производственного контроля отсутствует, результаты лабораторных исследований не представлены).

Предписываю:

1. Устранить нарушения санитарного законодательства:

Нарушение

1. ст. 17, 28 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения",

Срок до 04.11.2019 г.

2. п. п. 7.2.9, 7.2.6, 12.11, 4.27, 7.2.6, 4.10, 5.9, 4.13, 5.10, 12.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях"

Срок до 04.11.2019 г.

3. п. 9.5, п. 9.6, п. 9.7, п. 7.1, приложения 2 таблица 1 СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03 "Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 03.06.2003 № 118.

Срок до 04.11.2019 г.

4. п. 14.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45);

Срок до 04.11.2019 г.

5. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции", утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880; ч. 7 ст. 17. Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 034/2013 "О безопасности мяса и мясной продукции", утв. Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 68; Гл IX 9 ст. 89).

Срок до 04.11.2019 г.

2. Ответственным за выполнение предписания является: юридическое лицо МБОУ СОШ № 13 поселка Восточный, директор МБОУ СОШ № 13 поселка Восточный

О выполнении предписания информировать территориальный отдел в г. Лабинск ул. Пирогова, 5 в срок до **04.11.2019 г.**

В случае невыполнения предписания в указанные сроки к Вам будут применены меры административного взыскания в соответствии со ст. 19.5. ч. 1. КоАП РФ.


Ведущий специалист-эксперт территориального

отдела Управления Роспотребнадзора по

Краснодарскому краю в Лабинском,

Курганинском и Мостовском районах

Киселев Андрей Сергеевич


(подпись)