

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Краснодарскому краю  
г. Краснодар ул. Дзержинского 95/1 тел. (861) 2253404  
ОНД Крыловского района  
ст. Крыловская ул. Кооперативная 96 тел (86161)31101

**Предписание № 74/1/2**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Директору МБОУ СОШ № 30 ст. Октябрьской Н.В. Ступак**

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя  
(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

В период с «26» июня по «29» июня 2015г. проведено плановое мероприятие по надзору за соблюдением требований пожарной безопасности старшим дознавателем отделения надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по КК - государственным инспектором Крыловского района по пожарному надзору майором вн. службы Юшко Александром Николаевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору,

Здания и территории МБОУ СОШ № 30 ст. Октябрьской МО Крыловский район, по адресу:

ст. Октябрьская ул. Привокзальная, 1.

(наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с зам. директора СОШ № 30 Н.В. Ступак

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

| № Предписания | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения                                                                                                                                                                            | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                              | 4                                                          |                                                                |
| 1             | Система пожарной сигнализации в здании школы не обеспечивает подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещении дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения с дублированием этих сигналов на | Ч. 7 Статьи 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»                                                           | 01.05.2016 г                                               |                                                                |

|   |                                                                                                                                     |                                                                                                      |              |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|
|   | пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации».                  |                                                                                                      |              |  |
| 2 | Не проведено испытание по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли чердачного помещения здания школы. | П 151 ФЗ № 123 от 22.07.2008 года,<br>Постановление Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года, п. 21 | 01.05.2016 г |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в мае 2016 года. (квартал, месяц)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Ст. дознаватель ОНД - государственный инспектор

Крыловского района по пожарному надзору

А.Н. Юшко

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 29 » июня 20 15 г.

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ СОШ № 30

ст. Октябрьской МО Крыловский район

(должность, фамилия, инициалы)

« 29 » июня 20 16 г.



Н.В. Ступак  
(подпись)

Н.В. Ступак