



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Краснодарскому краю УНД и ПР ГУ МЧС России
по Краснодарскому краю ОНД и ПР Крыловского района
352080, ст. Крыловская, ул. Кооперативная, 96, тел: 8(86161) 3-12-01, E-mail: tds260979@mail.ru
Телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8(861) 262-20-09.**

**Предписания № 1/1/6
по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

Директору МБОУ СОШ № 9 Айрапетян Маргарите Владимировне
(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина),
владельца собственности, имущества и т.п.)

**во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора Крыловского района
Луценко Олега Николаевича по пожарному надзору от 11.01.2021г. № 1.**
(наименование органа ГПН)

ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «22» по «26» января 2021г. проведена проверка инспектором ОНД и ПР Крыловского района старшим лейтенантом внутренней службы Остапович Иваном Николаевичем, объект защиты школа здание и территория.

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего
расположенного по адресу: Краснодарский край, Крыловской район, ст. Новосергиевская, ул. Школьная, 5.

(-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с директором МБОУ СОШ № 9 Айрапетян Маргаритой Владимировной.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ П ре дп ис ан ия	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Имеющийся инструкции, о мерах пожарной безопасности не разработаны на основе настоящих Правил.	Постановление Правительства Российской Федерации Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. N 1479 п. 392.	02.08.2021	
2.	В здании школы на первом этаже необходимо переработать имеющиеся план эвакуации людей при пожаре, в соответствии с объектом.	Постановление Правительства Российской Федерации Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. N 1479 п. 5.	02.08.2021	

3.	В здании школы на первых и вторых этажах в лестничных клетках отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах.	СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (с Изменением N 1) п. 4.2.7.	02.08.2021	
4.	В здании мастерских под лестничной клеткой допускается хранение шкафов.	Постановление Правительства Российской Федерации Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. N 1479 п. 16. подпункт к.	02.08.2021	
5.	В журнале учета огнетушителей необходимо указывать следующую информацию: о дате введения в эксплуатацию, параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя), должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица.	ФЗ от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.3, ст.4. СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации» п.4.5.4.	02.08.2021	
6.	Руководитель не обеспечил проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Постановление Правительства Российской Федерации Утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. N 1479 п. 30.	02.08.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.


При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Сроки предписания согласованы с руководителем объекта


(подпись)

Инспектор ОНД и ПР
Крыловского района
старший лейтенант внутренней службы
Остапович И.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)

Предписание для исполнения получил:
Директор МБОУ СОШ № 9

Айрапетян М.В.
(должность, фамилия, инициалы)



« 26 » января 2021г.