

11.02.2021 № 444
на № _____ от _____

Государственному инспектору
Крыловскому району по
пожарному надзору
старшему лейтенанту внутренней
службы Остапович ИН

ОТЧЕТ

об исполнении предписания № 1/1/6 от 11 февраля 2021 г.

С целью устранения нарушений, выявленных в ходе плановой проверки, муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной школой № 9 имени Александра Ивановича Покрышкина станицы Новосергиевской муниципального образования Крыловский район проведены следующие мероприятия:

№ п/п	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Мероприятия по устранению нарушений
1	п. 392 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. – имеющиеся инструкции, о мерах пожарной безопасности, не разработаны на основе настоящих Правил	Разработаны инструкция о мерах пожарной безопасности на основе Правил и нормативных правовых актов по пожарной безопасности, исходя из специфики пожарной опасности зданий, сооружений, помещений, технологических процессов, технологического и производственного оборудования. (копии инструкций прилагаются)
2	п. 5 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. – в здании школы на первом этаже необходимо переработать имеющийся план эвакуации людей при пожаре, в соответствии с объектом	Переработан план эвакуации людей при пожаре согласно п. 5 Правил (в соответствии с объектом отношения здания или сооружения (кроме жилых домов), в которых могут одновременно находиться 50 и более человек (далее - объект защиты с массовым пребыванием людей), а также на объекте с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации организует разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах) (копия плана прилагаются)
3	п.4.2.7. СП 9.13130.2009 – в здании школы на первых и вторых этажах в лестничных клетках отсутствуют двери с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах	На главного распорядителя бюджетных средств написано письмо с информацией о необходимости установки на лестничных клетках дверей с приспособлением для самозакрывания и с уплотнением в притворах (копия ходатайства прилагается).
4	п. 16 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. – в здании мастерских под лестничной клеткой допускается хранения шкафов.	В здании мастерских под лестничной клеткой демонтирован шкаф для хранения. (фото прилагается).
5	СП 9.13130.2009 п.4.5.4. – в журнале учета огнетушителей	Оформлен новый журнал учета огнетушителей на объекте с информацией:

	<p>необходимо указывать следующую информацию: о дате введения в эксплуатацию, параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя), должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - марка огнетушителя, присвоенный ему номер, дата введения его в эксплуатацию, место его установки; - параметры огнетушителя при первоначальном осмотре (масса, давление, марка заряженного ОТВ, заметки о техническом состоянии огнетушителя); - дата проведения осмотра, замечания о состоянии огнетушителя; - дата проведения технического обслуживания со вскрытием огнетушителя; - дата проведения проверки или замены заряда ОТВ, марка заряженного ОТВ; - наименование организации, проводившей перезарядку; - дата поверки индикатора и регулятора давления, кем поверены; - дата проведения испытания огнетушителя и его узлов на прочность, наименование организации, проводившей испытание; дата следующего планового испытания; - состояние ходовой части передвижного огнетушителя, дата ее проверки, выявленные недостатки, намеченные мероприятия; - должность, фамилия, имя, отчество и подпись ответственного лица. (копия журнала прилагается)
6	<p>п. 30 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 г. – руководитель не обеспечил проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.</p>	<p>В журнале эксплуатации систем противопожарной защиты отражена информация о проверке средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности. (копия журнала прилагается)</p>

Приложения на 23 листах прилагаются.

Директор МБОУ СОШ № 9

Айрапетян МВ

